











## Depuratore di Merano / Kläranlage Meran

Valori di depurazione ottenuti nel mese di  
Reinigungswerte erhalten im Monat  
**03.2023**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)</b> | <b>685.225</b> |
|---|----------------|

| PARAMETRO / PARAMETER                     | LIMITE/GRENZWERT | VALORE / WERT |       |   |
|---|------------------|---------------|-------|---|
| Solidi sedimentabili<br>Absetzbare Stoffe | ml/l             | 0,50          | 0,0   |    |
| Solidi sospesi totali<br>Schwebestoffe    | mg/l             | 35,00         | 7,89  |    |
| BOD5 / BSB5                               | mg/l             | 25,00         | 6,78  |    |
| CSB / COD                                 | mg/l             | 100,00        | 28,67 |    |
| NH4                                       | mg/l             | 8,00          | 3,07  |   |
| NO3-N                                     | mg/l             | 8,00***       | 2,05  |  |
| NO2-N                                     | mg/l             | 0,60          | 0,32  |  |
| N-Tot / N-Gesamt                          | mg/l             | 10,00*        | 6,32  |  |
| P-Tot / P-Gesamt                          | mg/l             | 1,00**        | 0,30  |  |

\*con concentrazione in ingresso < 50 mg/l \*\*con concentrazione in ingresso < 10 mg/l \*\*\*limite interno  
\*mit Zulaufkonzentration < 50 mg/l \*\*mit Zulaufkonzentration < 10 mg/l \*\*\*interner Grenzwert

|   |  |                                   |     |       |   |
|---|--|-----------------------------------|-----|-------|---|
| Sostanza secca fango<br>Trockensubstanz Schlamm |  | Valori ottimali<br>optimale Werte | >20 | 22,38 |  |
|---|--|-----------------------------------|-----|-------|---|

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Consumo elettrico per AE<br>Stromverbrauch pro EW | kWh/d | 0,048 |
| Indicatore di prestazione<br>Leistungskennwert    | -     | 1,19  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| CHIAMATE - ALLARMI<br>ANRUFE - ALARME |  |
|---------------------------------------|--|

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro.  
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.