










Depuratore di Bolzano / Kläranlage Bozen

Valori di depurazione ottenuti nel mese di  
Reinigungswerte erhalten im Monat  
01.2023

<b>ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)</b>	<b>1.059.999</b>
---	------------------

PARAMETRO / PARAMETER	LIMITE/GRENZWERT	VALORE / WERT		
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	ml/l	---	0,50	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	mg/l	35,00	8,36	
BOD5 / BSB5	mg/l	25,00	4,88	
CSB / COD	mg/l	100,00	27,77	
NH4	mg/l	8,00	2,03	
NO3-N***	mg/l	8,00	4,34	
NO2-N	mg/l	0,60	0,08	
N-Tot / N-Gesamt*	mg/l	14,15	7,92	
P-Tot / P-Gesamt**	mg/l	1	0,39	

\* limite di 10 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso superiori a 50 mg/l


\*\* limite di 1 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 90% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l

\*\*\* limite interno

\* Grenzwert von 10 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 80% bei einer Zulaufkonzentration über 50 mg/l

\*\* Grenzwert von 1 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 90% bei einer Zulaufkonzentration über 10 mg/l

\*\*\*interner Grenzwert

Sostanza secca fango Trockensubstanz Schlamm	%	Valori ottimali optimale Werte	>24	23,13	
---	---	-----------------------------------	-----	-------	---

CHIAMATE - ALLARMI ANRUFE - ALARME	9	
---------------------------------------	---	---

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro  
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.