










Depuratore di Bolzano / Kläranlage Bozen

Valori di depurazione ottenuti nel mese di
Reinigungswerte erhalten im Monat
06.2023

| | |
|---|------------------|
| ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc) | 1.439.343 |
|---|------------------|

| PARAMETRO / PARAMETER | LIMITE/GRENZWERT | VALORE / WERT | | |
|---|------------------|---------------|-------|---|
| Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe | ml/l | --- | 0,00 |  |
| Solidi sospesi totali Schwebestoffe | mg/l | 35,00 | 6,18 |  |
| BOD5 / BSB5 | mg/l | 25,00 | 4,75 |  |
| CSB / COD | mg/l | 100,00 | 23,48 |  |
| NH4 | mg/l | 8,00 | 1,11 |  |
| NO3-N*** | mg/l | 8,00 | 5,41 |  |
| NO2-N | mg/l | 0,60 | 0,09 |  |
| N-Tot / N-Gesamt* | mg/l | 12,83 | 7,18 |  |
| P-Tot / P-Gesamt** | mg/l | 1 | 0,43 |  |

* limite di 10 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso superiori a 50 mg/l

** limite di 1 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 90% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l


*** limite interno

* Grenzwert von 10 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 80% bei einer Zulaufkonzentration über 50 mg/l

** Grenzwert von 1 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 90% bei einer Zulaufkonzentration über 10 mg/l

***interner Grenzwert

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----|-------|---|
| Sostanza secca fango Trockensubstanz Schlamm | % | Valori ottimali optimale Werte | >24 | 25,15 |  |
|---|---|-----------------------------------|-----|-------|---|

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| CHIAMATE - ALLARMI ANRUF - ALARME | 6 |  |
|--------------------------------------|---|---|

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.