








Depuratore di Bolzano / Kläranlage Bozen

Valori di depurazione ottenuti nel mese di
Reinigungswerte erhalten im Monat
07.2023

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)	1.540.610
---	------------------

PARAMETRO / PARAMETER	LIMITE/GRENZWERT	VALORE / WERT		
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	ml/l	---	0,00	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	mg/l	35,00	5,23	
BOD5 / BSB5	mg/l	25,00	4,38	
CSB / COD	mg/l	100,00	22,41	
NH4	mg/l	8,00	1,17	
NO3-N***	mg/l	8,00	4,54	
NO2-N	mg/l	0,60	0,07	
N-Tot / N-Gesamt*	mg/l	11,13	6,39	
P-Tot / P-Gesamt**	mg/l	1	0,75	

* limite di 10 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso superiori a 50 mg/l

** limite di 1 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 90% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l


*** limite interno

* Grenzwert von 10 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 80% bei einer Zulaufkonzentration über 50 mg/l

** Grenzwert von 1 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 90% bei einer Zulaufkonzentration über 10 mg/l

***interner Grenzwert

Sostanza secca fango Trockensubstanz Schlamm	%	Valori ottimali optimale Werte	>24	25,17	
---	---	-----------------------------------	-----	-------	---

CHIAMATE - ALLARMI ANRUFE - ALARME	10	
---------------------------------------	----	---

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.