










Depuratore di Bolzano / Kläranlage Bozen

Valori di depurazione ottenuti nel mese di
Reinigungswerte erhalten im Monat
08.2023

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)	1.561.963
---	------------------

PARAMETRO / PARAMETER	LIMITE/GRENZWERT	VALORE / WERT		
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	ml/l	---	0,40	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	mg/l	35,00	8,36	
BOD5 / BSB5	mg/l	25,00	4,71	
CSB / COD	mg/l	100,00	23,11	
NH4	mg/l	8,00	1,22	
NO3-N***	mg/l	8,00	4,79	
NO2-N	mg/l	0,60	0,05	
N-Tot / N-Gesamt*	mg/l	12,55	7,22	
P-Tot / P-Gesamt**	mg/l	1	0,70	

* limite di 10 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso superiori a 50 mg/l

** limite di 1 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 90% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l


*** limite interno

* Grenzwert von 10 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 80% bei einer Zulaufkonzentration über 50 mg/l

** Grenzwert von 1 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 90% bei einer Zulaufkonzentration über 10 mg/l

***interner Grenzwert

Sostanza secca fango Trockensubstanz Schlamm	%	Valori ottimali optimale Werte	>24	25,58	
---	---	-----------------------------------	-----	-------	---

CHIAMATE - ALLARMI ANRUFE - ALARME	11	
---------------------------------------	----	---

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.