










Depuratore di Bolzano / Kläranlage Bozen


Valori di depurazione ottenuti nel mese di
Reinigungswerte erhalten im Monat
12.2023

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)	1.237.096
---	------------------

PARAMETRO / PARAMETER	LIMITE/GRENZWERT	VALORE / WERT		
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	ml/l	---	0,02	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	mg/l	35,00	8,22	
BOD5 / BSB5	mg/l	25,00	6,38	
CSB / COD	mg/l	100,00	27,71	
NH4	mg/l	8,00	3,53	
NO3-N***	mg/l	8,00	5,06	
NO2-N	mg/l	0,60	0,23	
N-Tot / N-Gesamt*	mg/l	12,7	8,66	
P-Tot / P-Gesamt**	mg/l	1	0,33	

* limite di 10 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso superiori a 50 mg/l
 ** limite di 1 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 90% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l
 *** limite interno

* Grenzwert von 10 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 80% bei einer Zulaufkonzentration über 50 mg/l
 ** Grenzwert von 1 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 90% bei einer Zulaufkonzentration über 10 mg/l
 ***interner Grenzwert

Sostanza secca fango Trockensubstanz Schlamm	%	Valori ottimali optimale Werte	>24	24,28	
---	---	-----------------------------------	-----	-------	---

CHIAMATE - ALLARMI ANRUFE - ALARME	18	
---------------------------------------	----	---

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.