



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 01.2024 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.206.281 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	0,65 ml/l	97,19 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	9,90 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	8,14 mg/l	98,65 %	
COD / CSB	100 mg/l	33,94 mg/l	96,25 %	
NH4	8 mg/l	2,70 mg/l	96,15 %	
NO3-N	---	5,38 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,30 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	14,18 mg/l	9,24 mg/l	87,79 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,50 mg/l	93,66 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	1.075.720 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	23,80 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	242.913 kWh	40,9 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	380.660 kWh	59,1 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	193.857 m ³	Gas acquistato Angekauftes Gas	11 m ³

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUFEN - ALARME

NR

9



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten

eco center SpA - AG

Lungo Isarco Destro 21A Rechtes Eisackufer, I-39100 Bolzano - Bozen

T +39 0471 089 500 info@eco-center.it info@pec.eco-center.it www.eco-center.it

Capitale sociale - Gesellschaftskapital € 4.648.551,65 i.v. - v.e.
Reg. Impr. BZ C.F. P. IVA - Handelsreg. Steuerkod. MwSt. 01531480216

AMBIENTE.UMWELT
ACQUA.WASSER
RETE.NETZ
ANALISI.ANALYSEN