



## Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 02.2024 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.172.673 m<sup>3</sup>

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	2,66 ml/l	85,89 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	33,67 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	8,00 mg/l	98,27 %	
COD / CSB	100 mg/l	39,34 mg/l	94,74 %	
NH4	8 mg/l	4,60 mg/l	92,74 %	
NO3-N	---	4,02 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,32 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	13,13 mg/l	11,75 mg/l	85,62 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,59 mg/l	91,54 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	885.720 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	23,25 %	
Valori ottimali / optimale Werte > 24%				
Energia acquistata Angekaufter Strom	320.761 kWh	56,0 %		
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	264.436 kWh	44,0 %		
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	143.225 m <sup>3</sup>	Gas acquistato Angekauftes Gas	2.537 m <sup>3</sup>	

CHIAMATE - ALLARMI  
ANRUFEN - ALARME

NR

11



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro  
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten