



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 03.2024 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.342.126 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	5,76 ml/l	68,22 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	49,22 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	16,75 mg/l	95,12 %	
COD / CSB	100 mg/l	55,75 mg/l	91,43 %	
NH4	8 mg/l	3,40 mg/l	94,00 %	
NO3-N	---	2,76 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,28 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	12,18 mg/l	9,53 mg/l	86,46 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	1,23 mg/l	80,52 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	715.490 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	23,23 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	495.526 kWh	81,9 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	127.228 kWh	18,1 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	69.986 m ³	Gas acquistato Angekauftes Gas	14.425 m ³

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUFEN - ALARME

NR

14



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten