



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 04.2024 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.396.393 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	1,75 ml/l	82,50 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	10,65 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	6,38 mg/l	98,38 %	
COD / CSB	100 mg/l	25,97 mg/l	95,95 %	
NH4	8 mg/l	2,16 mg/l	95,29 %	
NO3-N	---	3,35 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,19 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	10,23 mg/l	7,45 mg/l	88,11 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,24 mg/l	95,75 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	776.120 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	22,74 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	422.715 kWh	74,6 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	172.760 kWh	26,7 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	87.958 m ³	Gas acquistato Angekauftes Gas	6.206 m ³

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUFEN - ALARME

NR

11



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten