



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 05.2024 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.496.959 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	2,30 ml/l	80,92 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	31,91 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	7,13 mg/l	97,88 %	
COD / CSB	100 mg/l	30,39 mg/l	95,15 %	
NH4	8 mg/l	1,16 mg/l	97,30 %	
NO3-N	---	3,50 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,12 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	10,65 mg/l	7,58 mg/l	88,28 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,51 mg/l	90,26 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	1.025.320 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	25,23 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	269.488 kWh	44,7 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	367.028 kWh	55,3 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	194.061 m ³	Gas acquistato Angekauftes Gas	0 m ³

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUFEN - ALARME

NR

11



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten