



## Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 06.2024 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.658.257 m<sup>3</sup>

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	0,79 ml/l	91,50 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	11,70 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	3,63 mg/l	98,94 %	
COD / CSB	100 mg/l	19,98 mg/l	96,28 %	
NH4	8 mg/l	1,26 mg/l	96,86 %	
NO3-N	---	4,43 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,07 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	10 mg/l	6,73 mg/l	86,39 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,29 mg/l	94,27 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	984.920 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	24,38 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	268.667 kWh	47,9 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	323.020 kWh	52,1 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	200.420 m <sup>3</sup>	Gas acquistato Angekauftes Gas	1.141 m <sup>3</sup>

CHIAMATE - ALLARMI  
ANRUFEN - ALARME

NR

3



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro  
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten