



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 07.2024 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.471.560 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	0,01 ml/l	99,88 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	6,43 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	5,25 mg/l	98,51 %	
COD / CSB	100 mg/l	22,73 mg/l	96,86 %	
NH4	8 mg/l	1,57 mg/l	96,80 %	
NO3-N	---	5,13 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,07 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	11,44 mg/l	7,07 mg/l	87,40 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,64 mg/l	90,76 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	886.080 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	25,30 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	kWh	51,2 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	kWh	48,8 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	168.534 m ³	Gas acquistato Angekauftes Gas	m ³

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUFEN - ALARME

NR

8



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten