



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 08.2024 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.305.465 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	0,00 ml/l	100,00 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	7,40 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	5,13 mg/l	98,74 %	
COD / CSB	100 mg/l	24,51 mg/l	96,40 %	
NH4	8 mg/l	1,40 mg/l	97,35 %	
NO3-N	---	5,76 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,08 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	11,95 mg/l	7,54 mg/l	86,56 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,97 mg/l	86,93 %	
Smaltimento fanghi Schlammensorgung	845.940 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	25,62 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	337.418 kWh	57,6 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	kWh	42,4 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	158.388 m ³	Gas acquistato Angekauftes Gas	21 m ³

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUFEN - ALARME

NR

22



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten