



## Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 10.2024 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.372.608 m<sup>3</sup>

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	1,11 ml/l	94,10 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	19,09 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	4,88 mg/l	98,99 %	
COD / CSB	100 mg/l	25,34 mg/l	96,70 %	
NH4	8 mg/l	1,95 mg/l	96,45 %	
NO3-N	---	3,11 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,17 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	12,95 mg/l	6,73 mg/l	90,96 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,43 mg/l	94,46 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	1.000.470 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	24,72 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	306.444 kWh	50,3 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	347.608 kWh	49,7 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	178.640 m <sup>3</sup>	Gas acquistato Angekauftes Gas	167 m <sup>3</sup>

CHIAMATE - ALLARMI  
ANRUFEN - ALARME

NR

13



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro  
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten