



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 11.2024 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.088.912 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	0,00 ml/l	100,00 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	5,70 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	6,00 mg/l	98,83 %	
COD / CSB	100 mg/l	27,49 mg/l	96,84 %	
NH4	8 mg/l	1,88 mg/l	96,91 %	
NO3-N	---	3,76 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,16 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	13,45 mg/l	6,67 mg/l	90,66 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,44 mg/l	94,55 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	829.910 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	24,48 %	
Valori ottimali / optimale Werte > 24%				
Energia acquistata Angekaufter Strom	265.203 kWh	48,0 %		
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	331.992 kWh	52,0 %		
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	169.631 m ³	Gas acquistato Angekauftes Gas	0 m ³	

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUFEN - ALARME

NR

5



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten