



## Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 12.2024 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.076.846 m<sup>3</sup>

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	0,34 ml/l	98,87 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	7,94 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	4,86 mg/l	99,27 %	
COD / CSB	100 mg/l	24,79 mg/l	97,82 %	
NH4	8 mg/l	2,11 mg/l	96,89 %	
NO3-N	---	3,61 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,14 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	15,33 mg/l	6,91 mg/l	91,95 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,41 mg/l	95,58 %	
Smaltimento fanghi Schlammensorgung	818.020 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	23,98 %	
Valori ottimali / optimale Werte > 24%				
Energia acquistata Angekaufter Strom	211.552 kWh	38,3 %		
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	395.504 kWh	61,7 %		
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	207.104 m <sup>3</sup>	Gas acquistato Angekauftes Gas	0 m <sup>3</sup>	

CHIAMATE - ALLARMI  
ANRUFEN - ALARME

NR

12



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro  
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten