



## Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 01.2025 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.131.148 m<sup>3</sup>

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	1,05 ml/l	90,35 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	20,75 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	4,88 mg/l	99,21 %	
COD / CSB	100 mg/l	28,92 mg/l	97,06 %	
NH4	8 mg/l	3,95 mg/l	94,38 %	
NO3-N	---	5,90 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,22 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	15,2 mg/l	10,52 mg/l	86,21 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,36 mg/l	96,00 %	
Smaltimento fanghi Schlammensorgung	993.390 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	23,08 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	151.393 kWh	26,5 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	468.924 kWh	75,3 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	244.440 m <sup>3</sup>	Gas acquistato Angekauftes Gas	2 m <sup>3</sup>

CHIAMATE - ALLARMI  
ANRUFEN - ALARME

NR

8



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro  
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten