











## Depuratore di Pontives / Kläranlage Pontives

Valori di depurazione ottenuti nel mese di  
Reinigungswerte erhalten im Monat  
**08.2021**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)</b> | <b>522.722</b> |
|---|----------------|

| PARAMETRO / PARAMETER                     | LIMITE/GRENZWERT | VALORE / WERT |      |   |
|---|------------------|---------------|------|---|
| Solidi sedimentabili<br>Absetzbare Stoffe | ml/l             | 0,50          | 0,0  |    |
| Solidi sospesi totali<br>Schwebestoffe    | mg/l             | 35,00         | 4,58 |    |
| BOD5 / BSB5                               | mg/l             | 25,00         | 4,20 |    |
| CSB / COD                                 | mg/l             | 100,00        | 18,6 |    |
| NH4-N                                     | mg/l             | 8,00          | 0,75 |   |
| NO3-N                                     | mg/l             | 12,00***      | 5,78 |  |
| NO2-N                                     | mg/l             | 0,60          | 0,09 |  |
| N-Tot / N-Gesamt                          | mg/l             | 15,00*        | 7,5  |  |
| P-Tot / P-Gesamt                          | mg/l             | 2,00**        | 0,71 |  |

\*con concentrazione in ingresso < 50 mg/l e temperatura >= 12°C \*\*con concentrazione in ingresso < 10 mg/l \*\*\*limite interno  
\*mit Zulaufkonzentration < 50 mg/l und Wassertemperatur >= 12°C \*\*mit Zulaufkonzentration < 10 mg/l \*\*\*interner Grenzwert

|   |   |                                   |     |      |   |
|---|---|-----------------------------------|-----|------|---|
| Sostanza secca fango<br>Trockensubstanz Schlamm | % | Valori ottimali<br>optimale Werte | >22 | 26,5 |  |
|---|---|-----------------------------------|-----|------|---|

|  |  |
|--|--|
| CHIAMATE - ALLARMI prio 1<br>ANRUFEN - ALARME prio 1 |  |
| CHIAMATE - ALLARMI prio 2<br>ANRUFEN - ALARME prio 2 |  |

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro.  
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.

|   |      |
|---|------|
| Temperatura Ingresso<br>Zulauf Temperatur | 13,9 |
|---|------|