



Depuratore di Pontives / Kläranlage Pontives

Valori di depurazione ottenuti nel mese di
Reinigungswerte erhalten im Monat
08.2024

| | |
|---|----------------|
| ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc) | 362.634 |
|---|----------------|

| PARAMETRO / PARAMETER | LIMITE/GRENZWERT | VALORE / WERT | | |
|---|------------------|---------------|------|--|
| Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe | ml/l | --- | 0,0 | |
| Solidi sospesi totali Schwebestoffe | mg/l | 35,00 | 1,91 | |
| BOD5 / BSB5 | mg/l | 25,00 | 4,71 | |
| CSB / COD | mg/l | 100,00 | 18,6 | |
| NH4 | mg/l | 8,00 | 0,3 | |
| NO3-N | mg/l | 12,00*** | 7,38 | |
| NO2-N | mg/l | 0,60 | 0,05 | |
| N-Tot / N-Gesamt | mg/l | 15,00* | 9,0 | |
| P-Tot / P-Gesamt | mg/l | 2,00** | 1,45 | |

*con concentrazione in ingresso < 50 mg/l e temperatura >= 12°C **con concentrazione in ingresso < 10 mg/l ***limite interno
*mit Zulaufkonzentration < 50 mg/l und Wassertemperatur >= 12°C **mit Zulaufkonzentration < 10 mg/l ***interner Grenzwert

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----|------|--|
| Sostanza secca fango Trockensubstanz Schlamm | % | Valori ottimali optimale Werte | >22 | 26,2 | |
|---|---|-----------------------------------|-----|------|--|

| | |
|---|--|
| CHIAMATE - ALLARMI prio 1 ANRUFE - ALARME prio 1 | |
| CHIAMATE - ALLARMI prio 2 ANRUFE - ALARME prio 2 | |

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro.
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.

| | |
|---|------|
| Temperatura Ingresso Zulauf Temperatur | 15,8 |
|---|------|