

Termovalorizzatore Bolzano



Anno: 2024

Report Annuale

Mese	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Semiore NF
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	N.*			
Gennaio		2,84	100		0,85	100		0,63	100		3,46	100		0,26	100		25,06	100		1,55	100		0,13	100		114556,30	100		9,66	100		141,21	100		954,89	100	1475
Febbraio		3,12	100		0,72	100		0,25	100		3,20	100		0,25	100		24,97	100		1,54	100		0,08	100		109318,41	100		9,49	100		140,46	100		962,13	100	1392
Marzo		3,26	100		0,70	100		2,70	100		2,77	100		0,26	100		24,92	100		1,55	100		0,10	100		103878,95	100		9,55	100		140,44	100		950,99	100	1469
Aprile		3,28	100		0,47	100		0,05	100		3,25	100		0,26	100		25,50	100		1,47	100		0,11	100		106788,92	100		10,09	100		140,95	100		946,09	100	945
Maggio		3,78	100		0,21	100		0,13	100		4,07	100		0,26	100		24,99	100		1,61	100		0,09	100		106253,34	100		9,66	100		140,68	100		958,16	100	1488
Giugno		3,54	100		0,35	100		0,03	100		4,60	100		0,25	100		24,97	100		1,52	100		0,10	100		106811,57	100		9,80	100		140,45	100		954,79	100	1440
Luglio		3,49	100		0,41	100		0,02	99		4,49	100		0,25	100		25,05	100		1,88	100		0,11	100		105889,01	100		9,96	100		141,14	100		950,26	100	1484
Agosto		3,45	100		0,43	100		0,00	100		4,03	100		0,24	100		25,01	100		1,89	100		0,08	100		103448,67	100		9,97	100		140,68	100		942,79	100	1485
Settembre		2,83	100		0,77	100		0,00	100		4,10	100		0,25	100		25,00	100		1,88	100		0,09	100		112039,15	100		9,64	100		140,71	100		965,75	100	540
Ottobre		3,74	100		0,15	100		0,03	100		3,68	100		0,27	100		25,02	100		2,10	100		0,32	100		109804,70	100		9,30	100		140,45	100		956,02	100	979
Novembre		3,80	100		0,27	100		0,78	100		2,64	100		0,26	100		25,02	100		2,01	100		0,17	100		101605,44	100		8,97	100		139,96	100		963,64	100	1440
Dicembre		3,72	100		0,30	100		0,83	100		3,03	100		0,25	100		25,01	100		1,94	100		0,22	100		109797,58	100		9,17	100		139,94	100		972,94	100	1488
MIN (semiorario)		1,54			0,00			0,00			1,69			0,00			4,28			1,18			0,00			83717,54			6,89			135,96			903,37		
MAX (semiorario)		24,98			16,65			86,25			55,13			2,78			165,91			5,00			9,62			124991,39			13,30			205,64			1010,37		
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		4,4/4,5			1,5/1,5			0,7			1,1/1,6			1,4/1,4			6,0/5,7			1,5/1,5			0,3/0,5														
Media Anno		3,43	100		0,46	100		0,51	100		3,59	100		0,25	100		25,03	100		1,74	100		0,13	100		107201,29	100		9,60	100		140,58	100		956,32	100	15625

- (1) Assenza Registros Medie
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al limite di legge
- (6) Totale ore di Normal Funzionamento
- (7) Media non calcolata

Elaborazioni conformi D.Lgs n.152/2006
Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.