

Termovalorizzatore Bolzano



Report aggiornato al 02/01/2025 08:54

Statistica Medie Semiorarie e Giornaliere

Elaborazione conforme D.Lgs 152/2006 e AIA

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 [Semiore di marcia impianto: 15625]	CO mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	NOX mg/Nm3	HCL mg/Nm3	COT mg/Nm3	POLV mg/Nm3	NH3 mg/Nm3	-	-	-	-	-
Numero di Medie 30 Minuti Valide	15624	15624	15624	15624	15624	15623	15624					
Numero di Medie 30 Minuti NON Valide	1	1	1	1	1	2	1					
% Medie di 30 Minuti Valide	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
Valore Limite Medie 30 Minuti [mg/Nm3]	100	200	400	60	20	30	60					
Numero di Medie 30 Minuti Superiori al Limite	0	0	0	0	0	0	0					
Valore Limite 97% Medie 30 Minuti [mg/Nm3]		50	200	10	10	10	30					
Numero di Medie 30 Minuti Inferiori al Limite 97%		15624	15624	15622	15624	15623	15624					
% Medie di 30 Minuti Inferiori al Limite 97%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
Valore Limite Medie 10 Minuti [mg/Nm3]	150											
Numero di medie 30 Minuti superiori al limite per il parametro CO considerando il rispetto delle medie 10 minuti	0											
Numero di Giornate in Marcia	329	329	329	329	329	329	329					
Numero di Medie Giorno NON Valide	0	0	0	0	0	0	0					
% Medie Giorno Valide	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
Valore Limite Medie Giorno [mg/Nm3]	50	50	200	10	10	5	30					
Numero di Medie Giorno Superiori al Limite	0	0	0	0	0	0	0					
% Medie Giorno Inferiori al Limite	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
Valore Garantito Medie Giorno [mg/Nm3]		10,0	40,0	2,0		1,5	10,0					
Numero di Medie Giorno Superiori al Valore Garantito		0	0	0		0	0					