

Termovalorizzatore Bolzano

Report Annuale



Anno: 2019

Mese	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Semiore NF N.°
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %				
Gennaio		2,33	100		1,41	100		0,06	100		4,73	100		0,24	100		29,73	100		0,50	100		0,24	100		124572,08	100		11,12	100		145,53	100		976,81	100	1488
Febbraio		2,65	100		1,27	100		0,01	100		4,17	100		0,24	100		29,78	100		0,55	100		0,20	100		113125,48	100		11,47	100		144,30	100		958,28	100	1327
Marzo		2,60	100		1,34	100		0,02	100		4,47	100		0,24	100		29,83	100		0,52	100		0,20	100		117134,94	100		11,35	100		145,08	100		970,76	100	1488
Aprile		2,47	100		1,28	100		0,01	100		4,26	100		0,24	100		29,72	100		0,46	100		0,22	100		122879,24	100		11,23	100		145,90	100		973,56	100	1091
Maggio		2,78	100		1,31	100		0,00	100		4,25	100		0,24	100		29,85	100		0,26	100		0,24	100		114959,25	100		11,40	100		144,61	100		953,97	100	1488
Giugno		3,28	100		1,05	100		0,03	100		4,28	100		0,22	100		29,57	100		0,26	100		0,23	100		111059,34	100		11,49	100		154,59	100		947,24	100	1375
Luglio		2,41	100		1,32	100		0,03	100		4,24	100		0,22	100		29,76	100		0,26	100		0,30	100		121363,97	100		11,25	100		167,24	100		954,15	100	1488
Agosto		2,01	100		1,41	100		0,03	100		4,32	100		0,22	100		30,27	100		0,26	100		0,38	100		123384,21	100		11,15	100		163,93	100		961,53	100	1436
Settembre		1,65	100		1,44	100		0,02	100		3,94	100		0,24	100		29,78	100		0,26	100		0,34	100		112461,67	100		11,45	100		150,65	100		941,95	100	1403
Ottobre		1,67	100		1,19	100		0,01	100		3,80	100		0,26	100		29,93	100		0,41	100		0,19	100		105542,53	100		11,16	100		154,56	100		925,94	100	297
Novembre		2,82	100		1,29	100		0,00	100		3,36	100		0,25	100		29,87	100		0,36	100		0,23	100		99702,30	100		10,69	100		141,82	100		915,43	100	1440
Dicembre		1,98	100		1,36	100		0,04	100		3,07	100		0,24	100		29,75	100		0,26	100		0,20	100		99428,83	100		11,02	100		140,95	100		913,03	100	1488
MIN (semiorario)		0,70			0,00			0,00			0,96			0,18			0,00			0,00			0,00			64156,91			8,21			138,15			876,23		
MAX (semiorario)		21,26			22,50			7,73			65,79			0,51			150,77			5,26			9,03			131757,80			13,68			207,67			1005,56		
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5			1,0/0,6														
Media Anno		2,44	100		1,32	100		0,02	100		4,09	100		0,24	100		29,81	100		0,36	100		0,25	100		114240,33	100		11,23	100		149,68	100		950,58	100	15809

- (1) Assenza Registrosioni Medie
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al limite di legge
- (6) Totale ore di Normal Funzionamento
- (7) Media non calcolata

Elaborazioni conformi D.Lgs n.152/2006
Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.