

Termovalorizzatore Bolzano

Report Annuale



Anno: 2022

Mese	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Semiore NF N.°
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %				
Gennaio		2,99	100		0,64	100		6,92	100		2,34	100		0,23	100		25,04	100		0,57	100		0,22	100		110526,63	100		10,81	100		143,20	100		964,44	100	1488
Febbraio		3,61	100		0,67	100		2,04	100		2,97	100		0,17	100		24,95	100		0,54	100		0,19	100		116175,83	100		10,83	100		144,42	100		966,50	100	1344
Marzo		3,38	100		0,86	100		1,35	100		2,80	100		0,22	100		24,89	100		0,53	100		0,24	100		118577,76	100		10,75	100		144,88	100		973,01	100	1483
Aprile		3,51	100		0,69	100		2,80	100		3,30	100		0,23	100		24,77	100		0,82	100		0,24	100		120558,47	100		10,62	100		145,04	100		962,39	100	896
Maggio		3,34	100		0,68	100		2,62	99		3,53	100		0,23	100		24,95	100		0,55	100		0,33	100		119632,19	100		10,60	100		154,79	100		963,55	100	1488
Giugno		3,27	100		1,04	100		1,21	92		2,61	100		0,22	100		24,92	100		0,64	100		0,33	100		109079,07	100		10,75	100		160,98	100		929,94	100	1440
Luglio		3,19	100		0,81	100		0,71	100		2,17	100		0,22	100		24,87	100		0,63	100		0,27	100		104480,14	100		10,87	100		175,37	100		925,21	100	1488
Agosto		2,78	100		1,17	100		0,62	100		2,26	100		0,22	100		24,87	100		0,63	100		0,29	100		105157,50	100		10,83	100		176,27	100		921,86	100	1488
Settembre		2,64	100		1,14	100		0,67	100		2,65	100		0,23	100		24,95	100		0,64	100		0,37	100		109318,26	100		10,59	100		180,36	100		938,89	100	733
Ottobre		3,85	100		0,45	100		1,46	100		2,68	100		0,24	100		25,16	100		0,88	100		0,36	100		116835,10	100		10,15	100		155,30	100		925,27	100	839
Novembre		3,74	100		0,46	100		4,11	100		2,95	100		0,24	100		25,04	100		0,73	100		0,35	100		116797,54	100		10,13	100		143,94	100		929,87	100	1440
Dicembre		3,58	100		0,67	100		1,65	100		2,68	100		0,24	100		25,02	100		0,72	100		0,37	100		117143,11	100		10,20	100		143,75	100		929,94	100	1488
MIN (semiorario)		0,00			0,00			0,49			0,23			0,00			0,82			0,34			0,00			86902,58			6,67			139,22			882,74		
MAX (semiorario)		10,00			32,66			89,24			14,85			0,43			85,11			1,31			17,04			129518,52			11,95			208,51			1000,28		
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8			0,5			1,6/1,6			0,6/0,6			19,0/21,4			0,4/1,2			0,4/0,2														
Media Anno		3,32	100		0,77	100		2,27	99		2,73	100		0,22	100		24,95	100		0,64	100		0,30	100		113490,54	100		10,61	100		155,05	100		944,47	100	15615

- (1) Assenza Registrosioni Medie
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al limite di legge
- (6) Totale ore di Normal Funzionamento
- (7) Media non calcolata

Elaborazioni conformi D.Lgs n.152/2006
Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.