

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 10/01/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		123499,6	100		11,1	100		145,1	100		970,4	100		In marcia
01:00		1,2	100		1,2	100		0,0	92		4,5	100		0,26	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		123580,9	100		11,0	100		145,1	100		976,1	100		In marcia
01:30		1,2	100		1,5	100		0,0	81		4,3	100		0,26	100		31,4	100		0,5	100		0,0	100		123872,2	100		11,0	100		145,3	100		979,3	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		33,8	100		0,5	100		0,0	100		124187,0	100		10,9	100		145,3	100		979,9	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		34,0	100		0,5	100		0,0	100		124636,5	100		11,1	100		145,7	100		976,4	100		In marcia
03:00		1,4	100		1,7	100		0,0	92		4,5	100		0,27	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		124529,0	100		10,9	100		145,1	100		981,7	100		In marcia
03:30		1,5	100		1,7	100		0,0	81		4,7	100		0,27	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		124609,8	100		11,0	100		145,2	100		979,5	100		In marcia
04:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,27	94		26,3	100		0,5	100		0,0	100		124736,9	100		11,0	100		145,4	100		980,8	100		In marcia
04:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		124173,6	100		11,1	100		145,3	100		976,6	100		In marcia
05:00		1,2	100		1,3	100		0,0	92		4,7	100		0,27	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		125526,1	100		11,0	100		145,4	100		974,8	100		In marcia
05:30		1,3	100		1,1	100		0,0	81		4,8	100		0,27	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		124246,7	100		10,9	100		145,6	100		977,9	100		In marcia
06:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		24,7	100		0,5	100		0,0	100		125210,4	100		11,0	100		145,2	100		974,9	100		In marcia
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,27	100		33,0	100		0,5	100		0,0	100		125611,9	100		11,0	100		145,6	100		974,4	100		In marcia
07:00		1,5	100		1,8	100		0,0	92		4,8	100		0,27	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		126178,3	100		11,0	100		145,3	100		976,8	100		In marcia
07:30		1,3	100		1,2	100		0,0	81		5,0	100		0,27	100		25,5	100		0,5	100		0,0	100		124419,7	100		11,1	100		145,4	100		969,1	100		In marcia
08:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,27	94		26,3	100		0,5	100		0,0	100		124441,8	100		11,2	100		145,5	100		976,2	100		In marcia
08:30		1,3	100		1,7	100		0,01	100		4,6	100		0,27	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		122982,9	100		11,3	100		145,5	100		971,6	100		In marcia
09:00		1,2	86		1,6	86		0,04	92		4,4	86		0,27	100		31,1	86		0,5	86		0,0	86		123331,4	100		11,2	86		145,4	100		971,3	100		In marcia
09:30		3,2	78		1,4	78		0,29	81		4,9	78		0,26	100		27,8	78		0,5	78		0,2	78		125224,0	100		11,1	78		145,5	100		982,2	100		In marcia
10:00		1,8	100		1,1	100		3,37	100		4,7	100		0,27	100		26,9	100		0,5	100		0,4	100		124937,2	100		11,1	100		145,8	100		975,6	100		In marcia
10:30		1,7	100		1,8	100		4,29	100		4,8	100		0,27	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		122329,8	100		11,4	100		145,2	100		967,9	100		In marcia
11:00		1,6	100		1,1	100		3,53	92		4,6	100		0,26	100		34,4	100		0,5	100		0,3	100		124646,1	100		11,1	100		145,3	100		976,8	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,1	100		2,93	82		4,6	100		0,26	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		124159,2	100		11,2	100		145,5	100		978,7	100		In marcia
12:00		2,3	100		1,9	100		4,02	100		4,4	100		0,26	94		31,1	100		0,5	100		0,2	100		124666,5	100		11,1	100		145,3	100		974,8	100		In marcia
12:30		1,3	100		0,7	100		4,07	100		4,3	100		0,26	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		125362,0	100		11,0	100		145,4	100		986,8	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,1	100		7,73	92		4,1	100		0,27	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		123047,3	100		11,2	100		145,6	100		974,8	100		In marcia
13:30		1,5	100		1,9	100		3,03	82		4,4	100		0,26	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		125243,9	100		10,9	100		145,2	100		982,3	100		In marcia
14:00		1,2	100		1,0	100		3,69	100		4,5	100		0,26	100		32,1	98		0,5	100		0,5	100		125362,3	100		10,9	100		145,7	100		982,9	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,3	100		4,81	100		4,6	100		0,27	100		22,7	100		0,5	100		0,3	100		124690,7	100		11,1	100		145,4	100		973,5	100		In marcia
15:00		1,6	100		1,4	100		3,02	92		4,4	100		0,27	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		123626,0	100		11,2	100		145,5	100		973,9	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,6	100		2,02	82		4,2	100		0,27	100		28,6	100		0,5	100		0,4	100		123776,6	100		11,1	100		145,2	100		971,6	100		In marcia
16:00		1,5	100		1,4	100		1,9	100		4,5	100		0,26	94		27,8	100		0,5	100		0,2	100		125790,9	100		11,0	100		145,5	100		980,9	100		In marcia
16:30		1,6	100		1,1	100		1,43	100		4,4	100		0,27	100		29,9	100		0,5	100		0,3	100		119955,7	100		11,5	100		145,3	100		965,6	100		In marcia
17:00		1,4	100		1,2	100		1,7	92		4,3	100		0,27	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		123048,3	100		11,3	100		145,3	100		972,7	100		In marcia
17:30		4,3	100		6,6	100		1,24	82		5,0	100		0,27	100		32,8	100		0,5	100		0,3	100		122714,7	100		11,3	100		145,2	100		971,8	100		In marcia
18:00		3,4	100		2,4	100		0,26	100		6,2	100		0,27	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		124745,6	100		11,2	100		145,4	100		980,3	100		In marcia
18:30		1,3	100		0,3	100		0,17	100		5,5	100		0,27	100		25,0	100		0,5	100		0,3	100		122896,8	100		11,3	100		145,7	100		982,1	100		In marcia
19:00		1,3	100		0,9	100		0,86	92		4,4	100		0,26	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		126619,9	100		10,9	100		145,4	100		991,9	100		In marcia
19:30		3,6	100		2,1	100		0,5	82		4,5	100		0,27	100		23,8	100		0,5	100		0,3	100		120815,4	100		11,4	100		144,9	100		974,6	100		In marcia
20:00		3,2	100		1,1	100		0,25	100		4,8	100		0,26	94		23,4	100		0,6	100		0,3	100		123293,2	100		11,1	100		144,9	100		979,8	100		In marcia
20:30		2,9	100		1,3	100		0,43	100		4,7	100		0,25	100		26,4	100		0,5	100		0,3	100		125297,1	100		11,0	100		145,4	100		990,4	100		In marcia
21:00		2,8	85		1,9	85		0,64	91		4,2	85		0,26	100		33,6	85		0,5	85		0,4	85		120598,8	100		11,3	85		145,0	100		975,7	100		In marcia
21:30		2,4	78		1,4	78		0,12	82		4,5	78		0,24	100		38,6	78		0,5	78																	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		123499,6	100	11,1	100		145,1	100		970,4	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		1,2	100		0,0	92		4,5	100		0,26	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		123580,9	100	11,0	100		145,1	100		976,1	100	in Betrieb
01:30		1,2	100		1,5	100		0,0	81		4,3	100		0,26	100		31,4	100		0,5	100		0,0	100		123872,2	100	11,0	100		145,3	100		979,3	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		33,8	100		0,5	100		0,0	100		124187,0	100	10,9	100		145,3	100		979,9	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		34,0	100		0,5	100		0,0	100		124636,5	100	11,1	100		145,7	100		976,4	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		1,7	100		0,0	92		4,5	100		0,27	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		124529,0	100	10,9	100		145,1	100		981,7	100	in Betrieb
03:30		1,5	100		1,7	100		0,0	81		4,7	100		0,27	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		124609,8	100	11,0	100		145,2	100		979,5	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,27	94		26,3	100		0,5	100		0,0	100		124736,9	100	11,0	100		145,4	100		980,8	100	in Betrieb
04:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		124173,6	100	11,1	100		145,3	100		976,6	100	in Betrieb
05:00		1,2	100		1,3	100		0,0	92		4,7	100		0,27	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		125526,1	100	11,0	100		145,4	100		974,8	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		1,1	100		0,0	81		4,8	100		0,27	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		124246,7	100	10,9	100		145,6	100		977,9	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		24,7	100		0,5	100		0,0	100		125210,4	100	11,0	100		145,2	100		974,9	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,27	100		33,0	100		0,5	100		0,0	100		125611,9	100	11,0	100		145,6	100		974,4	100	in Betrieb
07:00		1,5	100		1,8	100		0,0	92		4,8	100		0,27	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		126178,3	100	11,0	100		145,3	100		976,8	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,2	100		0,0	81		5,0	100		0,27	100		25,5	100		0,5	100		0,0	100		124419,7	100	11,1	100		145,4	100		969,1	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,27	94		26,3	100		0,5	100		0,0	100		124441,8	100	11,2	100		145,5	100		976,2	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		1,7	100		0,01	100		4,6	100		0,27	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		122982,9	100	11,3	100		145,5	100		971,6	100	in Betrieb
09:00		1,2	86		1,6	86		0,04	92		4,4	86		0,27	100		31,1	86		0,5	86		0,0	86		123331,4	100	11,2	86		145,4	100		971,3	100	in Betrieb
09:30		3,2	78		1,4	78		0,29	81		4,9	78		0,26	100		27,8	78		0,5	78		0,2	78		125224,0	100	11,1	78		145,5	100		982,2	100	in Betrieb
10:00		1,8	100		1,1	100		3,37	100		4,7	100		0,27	100		26,9	100		0,5	100		0,4	100		124937,2	100	11,1	100		145,8	100		975,6	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		1,8	100		4,29	100		4,8	100		0,27	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		122329,8	100	11,4	100		145,2	100		967,9	100	in Betrieb
11:00		1,6	100		1,1	100		3,53	92		4,6	100		0,26	100		34,4	100		0,5	100		0,3	100		124646,1	100	11,1	100		145,3	100		976,8	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,1	100		2,93	82		4,6	100		0,26	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		124159,2	100	11,2	100		145,5	100		978,7	100	in Betrieb
12:00		2,3	100		1,9	100		4,02	100		4,4	100		0,26	94		31,1	100		0,5	100		0,2	100		124666,5	100	11,1	100		145,3	100		974,8	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		0,7	100		4,07	100		4,3	100		0,26	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		125362,0	100	11,0	100		145,4	100		986,8	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,1	100		7,73	92		4,1	100		0,27	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		123047,3	100	11,2	100		145,6	100		974,8	100	in Betrieb
13:30		1,5	100		1,9	100		3,03	82		4,4	100		0,26	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		125243,9	100	10,9	100		145,2	100		982,3	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		1,0	100		3,69	100		4,5	100		0,26	100		32,1	98		0,5	100		0,5	100		125362,3	100	10,9	100		145,7	100		982,9	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		4,81	100		4,6	100		0,27	100		22,7	100		0,5	100		0,3	100		124690,7	100	11,1	100		145,4	100		973,5	100	in Betrieb
15:00		1,6	100		1,4	100		3,02	92		4,4	100		0,27	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		123626,0	100	11,2	100		145,5	100		973,9	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,6	100		2,02	82		4,2	100		0,27	100		28,6	100		0,5	100		0,4	100		123776,6	100	11,1	100		145,2	100		971,6	100	in Betrieb
16:00		1,5	100		1,4	100		1,9	100		4,5	100		0,26	94		27,8	100		0,5	100		0,2	100		125790,9	100	11,0	100		145,5	100		980,9	100	in Betrieb
16:30		1,6	100		1,1	100		1,43	100		4,4	100		0,27	100		29,9	100		0,5	100		0,3	100		119955,7	100	11,5	100		145,3	100		965,6	100	in Betrieb
17:00		1,4	100		1,2	100		1,7	92		4,3	100		0,27	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		123048,3	100	11,3	100		145,3	100		972,7	100	in Betrieb
17:30		4,3	100		6,6	100		1,24	82		5,0	100		0,27	100		32,8	100		0,5	100		0,3	100		122714,7	100	11,3	100		145,2	100		971,8	100	in Betrieb
18:00		3,4	100		2,4	100		0,26	100		6,2	100		0,27	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		124745,6	100	11,2	100		145,4	100		980,3	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		0,3	100		0,17	100		5,5	100		0,27	100		25,0	100		0,5	100		0,3	100		122896,8	100	11,3	100		145,7	100		982,1	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		0,9	100		0,86	92		4,4	100		0,26	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		126619,9	100	10,9	100		145,4	100		991,9	100	in Betrieb
19:30		3,6	100		2,1	100		0,5	82		4,5	100		0,27	100		23,8	100		0,5	100		0,3	100		120815,4	100	11,4	100		144,9	100		974,6	100	in Betrieb
20:00		3,2	100		1,1	100		0,25	100		4,8	100		0,26	94		23,4	100		0,6	100		0,3	100		123293,2	100	11,1	100		144,9	100		979,8	100	in Betrieb
20:30		2,9	100		1,3	100		0,43	100		4,7	100		0,25	100		26,4	100		0,5	100		0,3	100		125297,1	100	11,0	100		145,4	100		990,4	100	in Betrieb
21:00		2,8	85		1,9	85		0,64	91		4,2	85		0,26	100		33,6	85		0,5	85		0,4	85		120598,8	100	11,3	85		145,0	100		975,7	100	in Betrieb
21:30		2,4	78		1,4	78		0,12	82		4,5	78		0,24	100		38,6	78		0,5	78		0,1	78		124598,5	100	11,0	78		144,7	100		980,7	100	in Betrieb
22:00		2,3	100		1,7	100		0,44	100		4,4	100		0,24	100		42,9	100		0,5	100		0,2	100		122026,0	100	11,2	100		145					