

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,7	100		1,3	100		0,22	100		4,5	100		0,23	100		29,8	100		0,5	100		0,2	100		123942,7	100		11,1	100		145,1	100		984,3	100		In marcia
01:00		1,7	100		1,2	100		0,24	91		4,7	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,3	100		125035,2	100		10,9	100		145,2	100		985,3	100		In marcia
01:30		1,8	100		1,4	100		0,11	82		4,5	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		125754,0	100		10,9	100		145,3	100		983,8	100		In marcia
02:00		1,7	100		2,0	100		0,19	100		4,0	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		126257,2	100		11,0	100		145,4	100		986,7	100		In marcia
02:30		1,6	100		2,1	100		0,27	100		3,9	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		125391,4	100		11,1	100		145,5	100		975,3	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,5	100		0,27	91		3,9	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		126788,3	100		11,0	100		145,4	100		976,3	100		In marcia
03:30		1,2	100		1,2	100		0,05	82		3,5	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		124528,2	100		11,2	100		145,4	100		975,2	100		In marcia
04:00		1,2	100		1,2	100		0,19	100		3,7	100		0,23	94		30,9	100		0,5	100		0,3	100		125468,6	100		10,9	100		145,1	100		979,4	100		In marcia
04:30		1,3	100		1,3	100		0,25	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		126299,7	100		10,9	100		145,3	100		980,4	100		In marcia
05:00		2,5	100		1,8	100		0,22	91		3,8	100		0,25	100		31,8	100		0,5	100		0,2	100		123945,2	100		11,2	100		145,3	100		975,8	100		In marcia
05:30		3,1	100		0,9	100		0,04	82		3,9	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		124968,4	100		11,0	100		145,0	100		975,5	100		In marcia
06:00		2,2	100		1,5	100		0,1	100		3,5	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,1	100		124149,8	100		11,1	100		144,8	100		979,6	100		In marcia
06:30		2,4	100		1,8	100		0,12	100		3,9	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		126045,5	100		10,7	100		145,2	100		991,4	100		In marcia
07:00		2,0	100		1,8	100		0,17	91		3,8	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		121658,1	100		11,3	100		145,2	100		969,1	100		In marcia
07:30		1,7	100		1,5	100		0,0	82		3,9	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,2	100		125674,6	100		11,1	100		145,2	100		977,3	100		In marcia
08:00		1,6	100		1,4	100		0,02	100		3,8	100		0,24	94		36,0	100		0,5	100		0,2	100		126389,8	100		11,1	100		145,4	100		980,3	100		In marcia
08:30		1,9	100		1,6	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		123931,0	100		11,2	100		145,2	100		975,4	100		In marcia
09:00		1,7	84		1,7	84		0,11	91		3,9	84		0,24	100		24,9	84		0,5	84		0,1	84		122549,7	100		11,3	84		145,0	100		973,5	100		In marcia
09:30		1,2	79		1,2	79		0,01	82		4,4	79		0,24	100		27,6	79		0,5	79		0,5	79		122993,9	100		11,3	79		145,1	100		980,7	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,1	100		0,07	100		4,1	100		0,24	100		35,3	100		0,5	100		0,4	100		125823,2	100		10,9	100		145,3	100		984,3	100		In marcia
10:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,4	100		126139,5	100		11,0	100		145,0	100		985,0	100		In marcia
11:00		1,7	100		1,2	100		0,0	91		4,9	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,5	100		124324,8	100		11,2	100		145,1	100		980,0	100		In marcia
11:30		1,6	100		1,0	100		0,0	82		4,7	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,4	100		123954,0	100		11,3	100		145,3	100		979,7	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,0	100		0,05	100		4,7	100		0,26	94		38,8	100		0,5	100		0,6	100		115679,8	100		11,9	100		145,4	100		944,1	100		In marcia
12:30		1,2	100		1,4	100		0,15	100		4,3	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,6	100		125659,2	100		10,5	100		145,5	100		980,6	100		In marcia
13:00		1,2	100		1,7	100		0,18	91		4,0	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,4	100		129081,6	100		11,0	100		145,9	100		974,6	100		In marcia
13:30		1,4	100		2,6	100		0,0	82		4,0	100		0,25	100		23,5	100		0,5	100		0,4	100		122234,6	100		11,5	100		145,4	100		963,2	100		In marcia
14:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,5	100		124522,8	100		11,2	100		145,2	100		964,6	100		In marcia
14:30		1,2	100		0,8	100		0,03	100		4,8	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,6	100		125627,5	100		11,1	100		145,8	100		966,3	100		In marcia
15:00		2,1	100		2,2	100		0,08	91		4,6	100		0,24	100		23,6	100		0,5	100		0,4	100		122688,0	100		11,4	100		145,2	100		968,3	100		In marcia
15:30		1,4	100		1,1	100		0,0	82		5,0	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,4	100		123717,9	100		11,3	100		145,2	100		971,3	100		In marcia
16:00		1,9	100		1,2	100		0,06	100		4,5	100		0,23	94		26,8	100		0,5	100		0,4	100		125267,6	100		11,1	100		145,0	100		978,7	100		In marcia
16:30		1,5	100		0,9	100		0,08	100		4,4	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		123792,2	100		11,2	100		145,1	100		978,1	100		In marcia
17:00		1,3	100		1,7	100		0,16	91		4,3	100		0,23	100		39,7	100		0,5	100		0,5	100		124402,2	100		11,1	100		145,2	100		974,4	100		In marcia
17:30		1,3	100		2,0	100		0,0	82		4,5	100		0,23	100		37,9	100		0,5	100		0,5	100		125799,8	100		10,8	100		145,3	100		982,6	100		In marcia
18:00		1,3	100		1,7	100		0,01	100		4,4	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		127146,9	100		11,0	100		145,5	100		983,3	100		In marcia
18:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,4	100		122247,8	100		11,4	100		145,4	100		974,6	100		In marcia
19:00		1,8	100		2,3	100		0,02	91		4,6	100		0,23	100		19,0	100		0,5	100		0,3	100		122221,2	100		11,4	100		144,8	100		978,3	100		In marcia
19:30		1,2	100		0,3	100		0,0	82		4,5	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		123445,2	100		11,2	100		145,0	100		974,6	100		In marcia
20:00		1,3	100		1,6	100		0,06	100		4,1	100		0,23	94		33,2	100		0,5	100		0,4	100		125736,3	100		11,0	100		145,3	100		978,7	100		In marcia
20:30		1,7	100		2,4	100		0,07	100		4,3	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		118382,1	100		11,5	100		144,5	100		967,0	100		In marcia
21:00		1,2	84		0,8	84		0,01	91		4,3	84		0,24	100		33,5	84		0,5	84		0,4	84		122119,8	100		11,2	84		144,9	100		979,3	100		In marcia
21:30		1,9	79		2,1	79		0,02	82		4,4	79		0,23	100		30,4	79		0,5																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,7	100		1,3	100		0,22	100		4,5	100		0,23	100		29,8	100		0,5	100		0,2	100		123942,7	100	11,1	100		145,1	100		984,3	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,2	100		0,24	91		4,7	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,3	100		125035,2	100	10,9	100		145,2	100		985,3	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,4	100		0,11	82		4,5	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		125754,0	100	10,9	100		145,3	100		983,8	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		2,0	100		0,19	100		4,0	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		126257,2	100	11,0	100		145,4	100		986,7	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		2,1	100		0,27	100		3,9	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		125391,4	100	11,1	100		145,5	100		975,3	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,5	100		0,27	91		3,9	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		126788,3	100	11,0	100		145,4	100		976,3	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,2	100		0,05	82		3,5	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		124528,2	100	11,2	100		145,4	100		975,2	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,2	100		0,19	100		3,7	100		0,23	94		30,9	100		0,5	100		0,3	100		125468,6	100	10,9	100		145,1	100		979,4	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,3	100		0,25	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		126299,7	100	10,9	100		145,3	100		980,4	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,8	100		0,22	91		3,8	100		0,25	100		31,8	100		0,5	100		0,2	100		123945,2	100	11,2	100		145,3	100		975,8	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,9	100		0,04	82		3,9	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		124968,4	100	11,0	100		145,0	100		975,5	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,5	100		0,1	100		3,5	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,1	100		124149,8	100	11,1	100		144,8	100		979,6	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,8	100		0,12	100		3,9	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		126045,5	100	10,7	100		145,2	100		991,4	100		in Betrieb
07:00		2,0	100		1,8	100		0,17	91		3,8	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		121658,1	100	11,3	100		145,2	100		969,1	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		1,5	100		0,0	82		3,9	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,2	100		125674,6	100	11,1	100		145,2	100		977,3	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,4	100		0,02	100		3,8	100		0,24	94		36,0	100		0,5	100		0,2	100		126389,8	100	11,1	100		145,4	100		980,3	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,6	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		123931,0	100	11,2	100		145,2	100		975,4	100		in Betrieb
09:00		1,7	84		1,7	84		0,11	91		3,9	84		0,24	100		24,9	84		0,5	84		0,1	84		122549,7	100	11,3	84		145,0	100		973,5	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		1,2	79		0,01	82		4,4	79		0,24	100		27,6	79		0,5	79		0,5	79		122993,9	100	11,3	79		145,1	100		980,7	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,1	100		0,07	100		4,1	100		0,24	100		35,3	100		0,5	100		0,4	100		125823,2	100	10,9	100		145,3	100		984,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,4	100		126139,5	100	11,0	100		145,0	100		985,0	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,2	100		0,0	91		4,9	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,5	100		124324,8	100	11,2	100		145,1	100		980,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,0	100		0,0	82		4,7	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,4	100		123954,0	100	11,3	100		145,3	100		979,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,0	100		0,05	100		4,7	100		0,26	94		38,8	100		0,5	100		0,6	100		115679,8	100	11,9	100		145,4	100		944,1	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,4	100		0,15	100		4,3	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,6	100		125659,2	100	10,5	100		145,5	100		980,6	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,7	100		0,18	91		4,0	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,4	100		129081,6	100	11,0	100		145,9	100		974,6	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		2,6	100		0,0	82		4,0	100		0,25	100		23,5	100		0,5	100		0,4	100		122234,6	100	11,5	100		145,4	100		963,2	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,5	100		124522,8	100	11,2	100		145,2	100		964,6	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,8	100		0,03	100		4,8	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,6	100		125627,5	100	11,1	100		145,8	100		966,3	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		2,2	100		0,08	91		4,6	100		0,24	100		23,6	100		0,5	100		0,4	100		122688,0	100	11,4	100		145,2	100		968,3	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,1	100		0,0	82		5,0	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,4	100		123717,9	100	11,3	100		145,2	100		971,3	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,2	100		0,06	100		4,5	100		0,23	94		26,8	100		0,5	100		0,4	100		125267,6	100	11,1	100		145,0	100		978,7	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		0,9	100		0,08	100		4,4	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		123792,2	100	11,2	100		145,1	100		978,1	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,7	100		0,16	91		4,3	100		0,23	100		39,7	100		0,5	100		0,5	100		124402,2	100	11,1	100		145,2	100		974,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		2,0	100		0,0	82		4,5	100		0,23	100		37,9	100		0,5	100		0,5	100		125799,8	100	10,8	100		145,3	100		982,6	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,7	100		0,01	100		4,4	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		127146,9	100	11,0	100		145,5	100		983,3	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,4	100		122247,8	100	11,4	100		145,4	100		974,6	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		2,3	100		0,02	91		4,6	100		0,23	100		19,0	100		0,5	100		0,3	100		122221,2	100	11,4	100		144,8	100		978,3	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,3	100		0,0	82		4,5	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		123445,2	100	11,2	100		145,0	100		974,6	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,6	100		0,06	100		4,1	100		0,23	94		33,2	100		0,5	100		0,4	100		125736,3	100	11,0	100		145,3	100		978,7	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		2,4	100		0,07	100		4,3	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		118382,1	100	11,5	100		144,5	100		967,0	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,8	84		0,01	91		4,3	84		0,24	100		33,5	84		0,5	84		0,4	84		122119,8	100	11,2	84		144,9	100		979,3	100		in Betrieb
21:30		1,9	79		2,1	79		0,02	82		4,4	79		0,23	100		30,4	79		0,5	79		0,2	79		123911,9	100	11,1	79		145,6	100		982,9	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,3																																