

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		4,3	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		124927,6	100	11,1	100		145,2	100		972,6	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,5	100		0,0	94		5,1	100		0,24	100		20,6	100		0,5	100		0,4	100		125734,2	100	11,0	100		145,5	100		982,4	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,1	100		0,05	79		4,7	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,4	100		126043,4	100	11,0	100		145,4	100		986,0	100	In marcia
02:00		2,1	100		1,2	100		0,07	100		4,0	100		0,24	100		35,2	100		0,6	100		0,4	100		124978,4	100	11,1	100		145,6	100		982,5	100	In marcia
02:30		2,6	100		2,1	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		35,6	100		0,6	100		0,3	100		124257,8	100	11,2	100		145,6	100		978,7	100	In marcia
03:00		2,0	100		1,5	100		0,07	94		3,8	100		0,24	100		33,9	100		0,6	100		0,4	100		122967,0	100	11,3	100		146,2	100		974,4	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,5	100		0,0	79		3,9	100		0,24	100		30,2	100		0,6	100		0,3	100		124364,9	100	11,1	100		146,3	100		980,4	100	In marcia
04:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		33,4	100		0,6	100		0,4	100		124014,4	100	11,1	100		146,1	100		987,1	100	In marcia
04:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,4	100		123745,4	100	11,1	100		145,3	100		982,7	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,2	100		0,0	94		4,0	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,4	100		124591,1	100	10,9	100		143,7	100		988,7	100	In marcia
05:30		2,5	100		2,0	100		0,01	79		4,2	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,3	100		125124,9	100	11,0	100		144,7	100		986,6	100	In marcia
06:00		2,6	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		123694,5	100	11,1	100		144,4	100		980,9	100	In marcia
06:30		2,7	100		2,4	100		0,04	100		4,9	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,4	100		123218,2	100	11,2	100		145,0	100		986,1	100	In marcia
07:00		1,9	100		1,8	100		0,0	94		5,1	100		0,25	100		19,6	100		0,8	100		0,5	100		120014,3	100	11,5	100		145,0	100		981,9	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,2	100		0,0	79		4,7	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,4	100		124022,4	100	11,1	100		145,2	100		981,9	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,24	94		34,0	100		0,6	100		0,4	100		123861,1	100	11,0	100		145,6	100		984,7	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,7	100		0,01	100		4,9	100		0,24	100		38,0	100		0,6	100		0,4	100		125599,3	100	11,0	100		145,8	100		984,0	100	In marcia
09:00		1,3	85		1,0	85		0,03	94		4,6	85		0,24	100		39,2	85		0,5	85		0,4	85		126092,0	100	11,0	85		145,7	100		984,2	100	In marcia
09:30		4,9	78		1,4	78		0,0	79		5,7	78		0,24	100		29,0	78		0,6	78		0,2	78		126788,2	100	11,0	78		145,5	100		984,3	100	In marcia
10:00		4,1	100		1,1	100		0,01	100		4,9	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		123391,6	100	11,3	100		145,8	100		977,7	100	In marcia
10:30		6,2	100		1,4	100		0,03	100		5,4	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,2	100		126027,1	100	11,0	100		145,4	100		984,1	100	In marcia
11:00		5,4	100		0,6	100		0,04	94		6,4	100		0,24	100		16,4	100		0,6	100		0,3	100		126792,3	100	11,0	100		145,6	100		982,1	100	In marcia
11:30		2,3	100		0,4	100		0,01	79		5,7	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,2	100		126199,6	100	11,0	100		145,7	100		985,3	100	In marcia
12:00		2,7	100		0,6	100		0,07	100		5,1	100		0,25	94		24,7	100		0,5	100		0,1	100		124219,3	100	11,2	100		145,4	100		986,1	100	In marcia
12:30		2,0	100		0,8	100		0,14	100		4,6	100		0,24	100		38,6	100		0,5	100		0,2	100		126392,0	100	10,9	100		145,7	100		988,1	100	In marcia
13:00		2,0	100		2,0	100		0,23	94		3,8	100		0,25	100		39,8	100		0,5	100		0,2	100		119671,6	100	11,5	100		145,4	100		975,0	100	In marcia
13:30		3,1	100		2,3	100		0,03	79		4,3	100		0,24	100		51,6	100		0,5	100		0,2	100		124046,0	100	11,1	100		145,4	100		977,4	100	In marcia
14:00		4,5	100		4,6	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		121921,9	100	11,4	100		145,3	100		980,0	100	In marcia
14:30		3,4	100		5,1	100		0,0	100		5,9	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,1	100		122439,2	100	11,4	100		145,5	100		988,1	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,5	100		0,02	94		4,4	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		124110,8	100	10,9	100		145,4	100		994,9	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,0	100		0,02	79		4,4	100		0,24	100		18,6	100		0,5	100		0,2	100		122875,8	100	11,1	100		145,2	100		989,7	100	In marcia
16:00		1,5	100		0,8	100		0,04	100		4,4	100		0,23	94		25,2	100		0,5	100		0,1	100		121611,2	100	11,2	100		145,3	100		983,9	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,1	100		0,1	100		4,4	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,2	100		123829,7	100	10,8	100		145,5	100		995,4	100	In marcia
17:00		2,3	100		1,7	100		0,12	94		4,4	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,1	100		122235,0	100	11,1	100		145,1	100		985,2	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,5	100		0,02	79		4,6	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		0,2	100		122886,2	100	10,9	100		145,2	100		993,4	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,2	100		0,06	100		4,3	100		0,23	100		36,2	100		0,5	100		0,3	100		123393,9	100	11,0	100		145,6	100		989,4	100	In marcia
18:30		1,7	100		1,7	100		0,07	100		4,3	100		0,24	100		42,6	100		0,5	100		0,3	100		124087,8	100	10,7	100		146,0	100		991,8	100	In marcia
19:00		2,3	100		2,0	100		0,1	94		4,8	100		0,23	100		32,9	100		0,5	100		0,0	100		123939,6	100	10,9	100		145,2	100		981,4	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,4	100		0,0	79		4,2	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,2	100		124746,2	100	11,0	100		145,6	100		979,2	100	In marcia
20:00		1,6	100		1,2	100		0,02	100		4,3	100		0,23	94		27,4	100		0,5	100		0,2	100		124647,6	100	10,9	100		146,0	100		981,9	100	In marcia
20:30		2,4	100		2,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		124205,8	100	11,1	100		145,5	100		981,0	100	In marcia
21:00		1,5	86		1,1	86		0,0	94		4,5	86		0,24	100		27,0	86		0,5	86		0,2	86		125248,2	100	11,0	86		145,7	100		981,4	100	In marcia
21:30		2,2	78		1,6	78		0,0	79		4,8	78		0,24	100		27,7	78		0,5	78		0,2	78		125717,9	100	10,8	78		146,0	100		988,8	100	In marcia
22:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,2	100		124111,0	100	11,1	100							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,3	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		124927,6	100		11,1	100		145,2	100		972,6	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,5	100		0,0	94		5,1	100		0,24	100		20,6	100		0,5	100		0,4	100		125734,2	100		11,0	100		145,5	100		982,4	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,1	100		0,05	79		4,7	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,4	100		126043,4	100		11,0	100		145,4	100		986,0	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,2	100		0,07	100		4,0	100		0,24	100		35,2	100		0,6	100		0,4	100		124978,4	100		11,1	100		145,6	100		982,5	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		2,1	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		35,6	100		0,6	100		0,3	100		124257,8	100		11,2	100		145,6	100		978,7	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		1,5	100		0,07	94		3,8	100		0,24	100		33,9	100		0,6	100		0,4	100		122967,0	100		11,3	100		146,2	100		974,4	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,5	100		0,0	79		3,9	100		0,24	100		30,2	100		0,6	100		0,3	100		124364,9	100		11,1	100		146,3	100		980,4	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		33,4	100		0,6	100		0,4	100		124014,4	100		11,1	100		146,1	100		987,1	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,4	100		123745,4	100		11,1	100		145,3	100		982,7	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,2	100		0,0	94		4,0	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,4	100		124591,1	100		10,9	100		143,7	100		988,7	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		2,0	100		0,01	79		4,2	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,3	100		125124,9	100		11,0	100		144,7	100		986,6	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		123694,5	100		11,1	100		144,4	100		980,9	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		2,4	100		0,04	100		4,9	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,4	100		123218,2	100		11,2	100		145,0	100		986,1	100		in Betrieb
07:00		1,9	100		1,8	100		0,0	94		5,1	100		0,25	100		19,6	100		0,8	100		0,5	100		120014,3	100		11,5	100		145,0	100		981,9	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,2	100		0,0	79		4,7	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,4	100		124022,4	100		11,1	100		145,2	100		981,9	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,24	94		34,0	100		0,6	100		0,4	100		123861,1	100		11,0	100		145,6	100		984,7	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,7	100		0,01	100		4,9	100		0,24	100		38,0	100		0,6	100		0,4	100		125599,3	100		11,0	100		145,8	100		984,0	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,0	85		0,03	94		4,6	85		0,24	100		39,2	85		0,5	85		0,4	85		126092,0	100		11,0	85		145,7	100		984,2	100		in Betrieb
09:30		4,9	78		1,4	78		0,0	79		5,7	78		0,24	100		29,0	78		0,6	78		0,2	78		126788,2	100		11,0	78		145,5	100		984,3	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		1,1	100		0,01	100		4,9	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		123391,6	100		11,3	100		145,8	100		977,7	100		in Betrieb
10:30		6,2	100		1,4	100		0,03	100		5,4	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,2	100		126027,1	100		11,0	100		145,4	100		984,1	100		in Betrieb
11:00		5,4	100		0,6	100		0,04	94		6,4	100		0,24	100		16,4	100		0,6	100		0,3	100		126792,3	100		11,0	100		145,6	100		982,1	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,4	100		0,01	79		5,7	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,2	100		126199,6	100		11,0	100		145,7	100		985,3	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		0,6	100		0,07	100		5,1	100		0,25	94		24,7	100		0,5	100		0,1	100		124219,3	100		11,2	100		145,4	100		986,1	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		0,8	100		0,14	100		4,6	100		0,24	100		38,6	100		0,5	100		0,2	100		126392,0	100		10,9	100		145,7	100		988,1	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		2,0	100		0,23	94		3,8	100		0,25	100		39,8	100		0,5	100		0,2	100		119671,6	100		11,5	100		145,4	100		975,0	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		2,3	100		0,03	79		4,3	100		0,24	100		51,6	100		0,5	100		0,2	100		124046,0	100		11,1	100		145,4	100		977,4	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		4,6	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		121921,9	100		11,4	100		145,3	100		980,0	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		5,1	100		0,0	100		5,9	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,1	100		122439,2	100		11,4	100		145,5	100		988,1	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,5	100		0,02	94		4,4	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		124110,8	100		10,9	100		145,4	100		994,9	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,0	100		0,02	79		4,4	100		0,24	100		18,6	100		0,5	100		0,2	100		122875,8	100		11,1	100		145,2	100		989,7	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		0,8	100		0,04	100		4,4	100		0,23	94		25,2	100		0,5	100		0,1	100		121611,2	100		11,2	100		145,3	100		983,9	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,1	100		0,1	100		4,4	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,2	100		123829,7	100		10,8	100		145,5	100		995,4	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		1,7	100		0,12	94		4,4	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,1	100		122235,0	100		11,1	100		145,1	100		985,2	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,5	100		0,02	79		4,6	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		0,2	100		122886,2	100		10,9	100		145,2	100		993,4	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,2	100		0,06	100		4,3	100		0,23	100		36,2	100		0,5	100		0,3	100		123393,9	100		11,0	100		145,6	100		989,4	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,7	100		0,07	100		4,3	100		0,24	100		42,6	100		0,5	100		0,3	100		124087,8	100		10,7	100		146,0	100		991,8	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		2,0	100		0,1	94		4,8	100		0,23	100		32,9	100		0,5	100		0,0	100		123939,6	100		10,9	100		145,2	100		981,4	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,4	100		0,0	79		4,2	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,2	100		124746,2	100		11,0	100		145,6	100		979,2	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		1,2	100		0,02	100		4,3	100		0,23	94		27,4	100		0,5	100		0,2	100		124647,6	100		10,9	100		146,0	100		981,9	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		2,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		124205,8	100		11,1	100		145,5	100		981,0	100		in Betrieb
21:00		1,5	86		1,1	86		0,0	94		4,5	86		0,24	100		27,0	86		0,5	86		0,2	86		125248,2	100		11,0	86		145,7	100		981,4	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		1,6	78		0,0	79		4,8	78		0,24	100		27,7	78		0,5	78																	