

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		123470,3	100		11,2	100		145,8	100		974,2	100	In marcia
01:00		1,6	100		1,9	100		0,04	94		4,6	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		125994,8	100		10,9	100		146,0	100		985,2	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,9	100		0,0	79		4,8	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,1	100		122925,2	100		11,3	100		145,5	100		975,8	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		126631,8	100		11,0	100		146,2	100		988,6	100	In marcia
02:30		3,1	100		1,6	100		0,03	100		5,1	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,1	100		122415,6	100		11,2	100		145,6	100		975,3	100	In marcia
03:00		3,0	100		1,1	100		0,01	94		4,7	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		121399,7	100		11,3	100		145,3	100		972,0	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,3	100		0,0	79		4,4	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,2	100		123434,9	100		11,0	100		145,4	100		982,5	100	In marcia
04:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		30,6	100		0,5	100		0,1	100		124266,6	100		11,0	100		145,8	100		983,0	100	In marcia
04:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		124445,0	100		11,0	100		145,9	100		986,7	100	In marcia
05:00		2,5	100		2,3	100		0,0	94		4,5	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,2	100		124095,5	100		11,1	100		145,9	100		981,9	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,0	100		0,0	79		4,5	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		125445,3	100		11,0	100		145,6	100		982,6	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		123862,5	100		11,1	100		145,2	100		975,4	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,3	100		125841,0	100		11,0	100		145,7	100		979,7	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,3	100		0,03	94		4,2	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,4	100		125601,7	100		11,0	100		145,9	100		981,0	100	In marcia
07:30		1,8	100		2,1	100		0,0	80		4,4	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,3	100		125863,7	100		11,0	100		145,7	100		981,2	100	In marcia
08:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		28,8	100		0,5	100		0,1	100		124678,3	100		11,1	100		145,7	100		976,0	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		126337,9	100		11,0	100		145,9	100		985,0	100	In marcia
09:00		3,1	86		1,8	86		0,03	94		4,6	86		0,23	100		27,1	86		0,5	86		0,3	86		125305,9	100		11,1	86		145,8	100		982,3	100	In marcia
09:30		2,5	78		1,8	78		0,0	80		4,6	78		0,24	100		24,6	78		0,5	78		0,0	78		124139,7	100		11,1	78		145,7	100		979,5	100	In marcia
10:00		2,6	100		1,9	100		0,03	100		5,2	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		125542,2	100		10,8	100		146,0	100		986,4	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,9	100		0,06	100		4,7	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,1	100		124829,3	100		11,1	100		146,0	100		977,4	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,6	100		0,08	94		4,8	100		0,23	100		32,8	100		0,5	100		0,2	100		126422,4	100		10,8	100		145,9	100		981,8	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,6	100		0,0	80		4,8	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		126036,3	100		11,1	100		145,9	100		975,2	100	In marcia
12:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		27,3	100		0,5	100		0,0	100		121739,3	100		11,4	100		145,4	100		966,6	100	In marcia
12:30		2,5	100		1,1	100		0,0	100		5,7	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,0	100		125437,6	100		11,0	100		145,6	100		979,0	100	In marcia
13:00		2,1	100		1,3	100		0,02	94		4,7	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,2	100		125025,1	100		11,1	100		146,3	100		976,2	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	80		4,4	100		0,23	100		32,6	100		0,5	100		0,0	100		123839,5	100		11,0	100		145,3	100		976,1	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		0,03	100		4,1	100		0,23	100		37,8	100		0,5	100		0,0	100		124032,1	100		10,7	100		145,5	100		989,1	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,9	100		0,07	100		4,9	100		0,22	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		123031,2	100		11,2	100		145,6	100		980,3	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,9	100		0,07	93		5,2	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,1	100		123932,6	100		11,1	100		145,8	100		981,1	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,5	100		0,0	80		5,1	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,1	100		126367,4	100		10,8	100		146,2	100		986,5	100	In marcia
16:00		1,2	100		2,0	100		0,0	100		5,4	100		0,23	94		27,3	100		0,5	100		0,0	100		124431,2	100		11,3	100		146,0	100		978,0	100	In marcia
16:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		121833,5	100		11,4	100		145,4	100		973,8	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,8	100		0,0	93		5,2	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		125560,5	100		11,1	100		145,9	100		983,9	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,3	100		0,0	80		5,8	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		124513,7	100		11,1	100		145,8	100		978,9	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		125817,8	100		11,0	100		145,7	100		985,8	100	In marcia
18:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		32,4	100		0,5	100		0,0	100		124683,4	100		11,1	100		145,8	100		981,2	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,1	100		0,0	93		4,9	100		0,23	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		126055,2	100		11,0	100		145,8	100		982,5	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100		0,0	80		5,1	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,0	100		126377,4	100		11,0	100		146,0	100		978,4	100	In marcia
20:00		2,1	100		1,8	100		0,0	100		5,2	100		0,24	94		28,0	100		0,5	100		0,0	100		122029,9	100		11,4	100		145,5	100		967,8	100	In marcia
20:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		123529,4	100		11,2	100		145,5	100		969,3	100	In marcia
21:00		2,1	85		1,6	85		0,0	93		12,0	85		0,23	100		26,0	85		0,5	85		0,0	85		125357,7	100		11,1	85		145,5	100		979,2	100	In marcia
21:30		1,2	78		1,3	78		0,02	80		5,3	78		0,23	100		27,9	78		0,5	78		0,8	78		124399,9	100		11,0	78		145,3	100		975,6	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		123470,3	100		11,2	100		145,8	100		974,2	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		1,9	100		0,04	94		4,6	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		125994,8	100		10,9	100		146,0	100		985,2	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,9	100		0,0	79		4,8	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,1	100		122925,2	100		11,3	100		145,5	100		975,8	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		126631,8	100		11,0	100		146,2	100		988,6	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,6	100		0,03	100		5,1	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,1	100		122415,6	100		11,2	100		145,6	100		975,3	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,1	100		0,01	94		4,7	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		121399,7	100		11,3	100		145,3	100		972,0	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,3	100		0,0	79		4,4	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,2	100		123434,9	100		11,0	100		145,4	100		982,5	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		30,6	100		0,5	100		0,1	100		124266,6	100		11,0	100		145,8	100		983,0	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		124445,0	100		11,0	100		145,9	100		986,7	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		2,3	100		0,0	94		4,5	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,2	100		124095,5	100		11,1	100		145,9	100		981,9	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,0	100		0,0	79		4,5	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		125445,3	100		11,0	100		145,6	100		982,6	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		123862,5	100		11,1	100		145,2	100		975,4	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,3	100		125841,0	100		11,0	100		145,7	100		979,7	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,3	100		0,03	94		4,2	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,4	100		125601,7	100		11,0	100		145,9	100		981,0	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		2,1	100		0,0	80		4,4	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,3	100		125863,7	100		11,0	100		145,7	100		981,2	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		28,8	100		0,5	100		0,1	100		124678,3	100		11,1	100		145,7	100		976,0	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		126337,9	100		11,0	100		145,9	100		985,0	100		in Betrieb
09:00		3,1	86		1,8	86		0,03	94		4,6	86		0,23	100		27,1	86		0,5	86		0,3	86		125305,9	100		11,1	86		145,8	100		982,3	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,8	78		0,0	80		4,6	78		0,24	100		24,6	78		0,5	78		0,0	78		124139,7	100		11,1	78		145,7	100		979,5	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		1,9	100		0,03	100		5,2	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		125542,2	100		10,8	100		146,0	100		986,4	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,9	100		0,06	100		4,7	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,1	100		124829,3	100		11,1	100		146,0	100		977,4	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,6	100		0,08	94		4,8	100		0,23	100		32,8	100		0,5	100		0,2	100		126422,4	100		10,8	100		145,9	100		981,8	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,6	100		0,0	80		4,8	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		126036,3	100		11,1	100		145,9	100		975,2	100		in Betrieb
12:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		27,3	100		0,5	100		0,0	100		121739,3	100		11,4	100		145,4	100		966,6	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		1,1	100		0,0	100		5,7	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,0	100		125437,6	100		11,0	100		145,6	100		979,0	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,3	100		0,02	94		4,7	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,2	100		125025,1	100		11,1	100		146,3	100		976,2	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	80		4,4	100		0,23	100		32,6	100		0,5	100		0,0	100		123839,5	100		11,0	100		145,3	100		976,1	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		0,03	100		4,1	100		0,23	100		37,8	100		0,5	100		0,0	100		124032,1	100		10,7	100		145,5	100		989,1	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,9	100		0,07	100		4,9	100		0,22	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		123031,2	100		11,2	100		145,6	100		980,3	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,9	100		0,07	93		5,2	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,1	100		123932,6	100		11,1	100		145,8	100		981,1	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,5	100		0,0	80		5,1	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,1	100		126367,4	100		10,8	100		146,2	100		986,5	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		2,0	100		0,0	100		5,4	100		0,23	94		27,3	100		0,5	100		0,0	100		124431,2	100		11,3	100		146,0	100		978,0	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		121833,5	100		11,4	100		145,4	100		973,8	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,8	100		0,0	93		5,2	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		125560,5	100		11,1	100		145,9	100		983,9	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,3	100		0,0	80		5,8	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		124513,7	100		11,1	100		145,8	100		978,9	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		125817,8	100		11,0	100		145,7	100		985,8	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		32,4	100		0,5	100		0,0	100		124683,4	100		11,1	100		145,8	100		981,2	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,1	100		0,0	93		4,9	100		0,23	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		126055,2	100		11,0	100		145,8	100		982,5	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		0,0	80		5,1	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,0	100		126377,4	100		11,0	100		146,0	100		978,4	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		1,8	100		0,0	100		5,2	100		0,24	94		28,0	100		0,5	100		0,0	100		122029,9	100		11,4	100		145,5	100		967,8	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		123529,4	100		11,2	100		145,5	100		969,3	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		1,6	85		0,0	93		12,0	85		0,23	100		26,0	85		0,5	85		0,0	85		125357,7	100		11,1	85		145,5	100		979,2	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		1,3	78		0,02	80		5,3	78		0,23	100		27,9	78		0,5	78		0,8															