

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,8	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		122837,6	100	11,2	100		145,0	100		981,5	100	In marcia
01:00		2,0	100		1,1	100		0,0	91		4,3	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		125346,0	100	11,0	100		145,1	100		988,8	100	In marcia
01:30		2,5	100		1,2	100		0,0	82		4,0	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,3	100		123915,0	100	11,1	100		145,2	100		985,0	100	In marcia
02:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		40,6	100		0,5	100		0,2	100		124827,9	100	10,9	100		145,4	100		987,0	100	In marcia
02:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		125033,8	100	11,0	100		145,1	100		981,4	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,4	100		0,0	91		4,2	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,1	100		126361,1	100	11,0	100		145,5	100		984,5	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,3	100		0,01	82		3,8	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,2	100		124225,7	100	11,2	100		146,2	100		974,5	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,6	100		0,02	100		3,8	100		0,24	94		32,3	100		0,5	100		0,2	100		124500,9	100	11,2	100		145,4	100		980,3	100	In marcia
04:30		3,2	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		124705,0	100	11,1	100		145,5	100		976,9	100	In marcia
05:00		2,9	100		1,4	100		0,0	91		4,0	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		126317,3	100	10,9	100		144,7	100		986,1	100	In marcia
05:30		3,0	100		1,9	100		0,06	82		4,0	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,1	100		123347,3	100	11,3	100		145,0	100		978,9	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,3	100		0,07	100		4,2	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,1	100		124702,2	100	11,2	100		145,3	100		981,7	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,6	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		123323,3	100	11,3	100		145,3	100		976,4	100	In marcia
07:00		2,0	100		1,7	100		0,06	91		4,0	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,1	100		124558,1	100	11,2	100		145,2	100		974,6	100	In marcia
07:30		2,6	100		1,7	100		0,0	82		3,8	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,1	100		124055,1	100	11,2	100		145,1	100		978,8	100	In marcia
08:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		19,8	100		0,5	100		0,0	100		124241,1	100	11,1	100		145,2	100		982,7	100	In marcia
08:30		2,1	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		123425,3	100	11,1	100		145,0	100		981,3	100	In marcia
09:00		1,8	84		1,5	84		0,0	91		3,4	84		0,24	100		26,9	84		0,5	84		0,1	84		124582,8	100	11,1	84		145,2	100		988,0	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,5	79		0,0	82		4,0	79		0,24	100		29,4	79		0,5	79		0,1	79		124861,9	100	11,1	79		145,1	100		989,5	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		122552,2	100	11,2	100		145,2	100		984,4	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		125125,9	100	11,0	100		144,9	100		989,0	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,4	100		0,0	91		4,1	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		0,0	100		123464,9	100	11,2	100		144,9	100		982,5	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,1	100		0,01	82		4,0	100		0,23	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		124834,1	100	11,1	100		145,0	100		986,8	100	In marcia
12:00		2,8	100		1,0	100		0,05	100		4,3	100		0,24	94		30,6	100		0,5	100		0,0	100		123623,0	100	11,2	100		145,2	100		985,7	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,1	100		0,06	100		4,4	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		123316,2	100	11,2	100		145,1	100		978,0	100	In marcia
13:00		1,8	100		1,4	100		0,07	91		4,5	100		0,24	100		39,2	100		0,5	100		0,1	100		125631,4	100	11,1	100		145,4	100		982,6	100	In marcia
13:30		2,4	100		1,6	100		0,0	82		5,3	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,1	100		123970,4	100	11,1	100		145,4	100		973,1	100	In marcia
14:00		3,7	100		1,8	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		124323,2	100	11,1	100		145,0	100		979,3	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,1	100		123514,6	100	11,2	100		145,3	100		979,7	100	In marcia
15:00		1,5	100		1,5	100		0,01	91		4,3	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,1	100		124867,1	100	10,8	100		145,1	100		989,9	100	In marcia
15:30		1,4	100		2,1	100		0,0	82		4,9	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,2	100		125946,3	100	10,9	100		145,6	100		984,2	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		29,4	100		0,5	100		0,2	100		125973,7	100	11,1	100		145,7	100		981,4	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		124908,9	100	11,2	100		145,5	100		976,8	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,2	100		0,0	91		3,9	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,1	100		125375,0	100	11,1	100		145,4	100		980,8	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,0	100		0,0	82		3,7	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		124202,7	100	11,1	100		145,4	100		980,8	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,5	100		0,01	100		4,3	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,1	100		125815,6	100	11,0	100		145,2	100		983,8	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,3	100		0,02	100		3,5	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		125663,6	100	10,9	100		145,6	100		989,9	100	In marcia
19:00		1,5	100		1,7	100		0,01	91		3,7	100		0,25	100		29,2	100		0,5	100		0,1	100		122377,2	100	11,3	100		145,2	100		973,0	100	In marcia
19:30		2,6	100		2,6	100		0,0	82		3,7	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		123773,7	100	11,2	100		144,9	100		978,1	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		35,9	100		0,5	100		0,1	100		126069,5	100	10,9	100		145,6	100		982,3	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		36,2	100		0,5	100		0,2	100		124855,4	100	11,2	100		145,6	100		983,1	100	In marcia
21:00		1,7	86		1,7	86		0,0	91		3,9	86		0,24	100		34,8	86		0,5	86		0,1	86		125969,9	100	11,1	86		145,3	100		982,2	100	In marcia
21:30		1,4	78		0,7	78		0,0	82		4,4	78		0,24	100		27,4	78		0,5	78		0,0	78		124921,8	100	11,1	78		145,5	100		987,2	100	In marcia
22:00		2,6	100		2,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		18,7	100		0,5	100		0,0	100		123323,7	100	11,3	100		145,4					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		122837,6	100	11,2	100		145,0	100		981,5	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,1	100		0,0	91		4,3	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		125346,0	100	11,0	100		145,1	100		988,8	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		1,2	100		0,0	82		4,0	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,3	100		123915,0	100	11,1	100		145,2	100		985,0	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		40,6	100		0,5	100		0,2	100		124827,9	100	10,9	100		145,4	100		987,0	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		125033,8	100	11,0	100		145,1	100		981,4	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,4	100		0,0	91		4,2	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,1	100		126361,1	100	11,0	100		145,5	100		984,5	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,3	100		0,01	82		3,8	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,2	100		124225,7	100	11,2	100		146,2	100		974,5	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,6	100		0,02	100		3,8	100		0,24	94		32,3	100		0,5	100		0,2	100		124500,9	100	11,2	100		145,4	100		980,3	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		124705,0	100	11,1	100		145,5	100		976,9	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,4	100		0,0	91		4,0	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		126317,3	100	10,9	100		144,7	100		986,1	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,9	100		0,06	82		4,0	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,1	100		123347,3	100	11,3	100		145,0	100		978,9	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,3	100		0,07	100		4,2	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,1	100		124702,2	100	11,2	100		145,3	100		981,7	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,6	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		123323,3	100	11,3	100		145,3	100		976,4	100		in Betrieb
07:00		2,0	100		1,7	100		0,06	91		4,0	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,1	100		124558,1	100	11,2	100		145,2	100		974,6	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,5	100		0,0	82		3,8	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,1	100		124055,1	100	11,2	100		145,1	100		978,8	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		19,8	100		0,5	100		0,0	100		124241,1	100	11,1	100		145,2	100		982,7	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		123425,3	100	11,1	100		145,0	100		981,3	100		in Betrieb
09:00		1,8	84		1,5	84		0,0	91		3,4	84		0,24	100		26,9	84		0,5	84		0,1	84		124582,8	100	11,1	84		145,2	100		988,0	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,5	79		0,0	82		4,0	79		0,24	100		29,4	79		0,5	79		0,1	79		124861,9	100	11,1	79		145,1	100		989,5	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		122552,2	100	11,2	100		145,2	100		984,4	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		125125,9	100	11,0	100		144,9	100		989,0	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,4	100		0,0	91		4,1	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		0,0	100		123464,9	100	11,2	100		144,9	100		982,5	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		1,1	100		0,01	82		4,0	100		0,23	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		124834,1	100	11,1	100		145,0	100		986,8	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		1,0	100		0,05	100		4,3	100		0,24	94		30,6	100		0,5	100		0,0	100		123623,0	100	11,2	100		145,2	100		985,7	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,1	100		0,06	100		4,4	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		123316,2	100	11,2	100		145,1	100		978,0	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,4	100		0,07	91		4,5	100		0,24	100		39,2	100		0,5	100		0,1	100		125631,4	100	11,1	100		145,4	100		982,6	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,6	100		0,0	82		5,3	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,1	100		123970,4	100	11,1	100		145,4	100		973,1	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		1,8	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		124323,2	100	11,1	100		145,0	100		979,3	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,1	100		123514,6	100	11,2	100		145,3	100		979,7	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		1,5	100		0,01	91		4,3	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,1	100		124867,1	100	10,8	100		145,1	100		989,9	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		2,1	100		0,0	82		4,9	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,2	100		125946,3	100	10,9	100		145,6	100		984,2	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		29,4	100		0,5	100		0,2	100		125973,7	100	11,1	100		145,7	100		981,4	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		124908,9	100	11,2	100		145,5	100		976,8	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,2	100		0,0	91		3,9	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,1	100		125375,0	100	11,1	100		145,4	100		980,8	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,0	100		0,0	82		3,7	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		124202,7	100	11,1	100		145,4	100		980,8	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,5	100		0,01	100		4,3	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,1	100		125815,6	100	11,0	100		145,2	100		983,8	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,3	100		0,02	100		3,5	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		125663,6	100	10,9	100		145,6	100		989,9	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,7	100		0,01	91		3,7	100		0,25	100		29,2	100		0,5	100		0,1	100		122377,2	100	11,3	100		145,2	100		973,0	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		2,6	100		0,0	82		3,7	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		123773,7	100	11,2	100		144,9	100		978,1	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		35,9	100		0,5	100		0,1	100		126069,5	100	10,9	100		145,6	100		982,3	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		36,2	100		0,5	100		0,2	100		124855,4	100	11,2	100		145,6	100		983,1	100		in Betrieb
21:00		1,7	86		1,7	86		0,0	91		3,9	86		0,24	100		34,8	86		0,5	86		0,1	86		125969,9	100	11,1	86		145,3	100		982,2	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		0,7	78		0,0	82		4,4	78		0,24	100		27,4	78		0,5	78		0,0	78		124921,8	100	11,1	78		145,5	100		987,2	100		in Betrieb
22:00		2,6	100		2,6	100		0,0																													