

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		125155,6	100		11,0	100		145,4	100		983,8	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,3	100		0,0	91		4,1	100		0,24	100		38,1	100		0,5	100		0,0	100		12360,7	100		11,0	100		145,5	100		982,3	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,7	100		0,0	83		3,8	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		126302,9	100		11,0	100		145,4	100		984,4	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,4	100		0,02	100		4,3	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		124429,0	100		11,2	100		145,5	100		979,4	100	In marcia
02:30		1,7	100		1,5	100		0,02	100		3,8	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		126666,6	100		11,0	100		146,0	100		985,6	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,8	100		0,01	91		4,0	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,0	100		123841,4	100		11,2	100		145,2	100		981,5	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,0	100		0,0	83		5,4	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,0	100		123201,0	100		11,3	100		145,2	100		980,5	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		29,3	100		0,5	100		0,0	100		124622,2	100		11,1	100		145,4	100		984,8	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,0	100		123552,4	100		11,2	100		145,4	100		986,5	100	In marcia
05:00		3,3	100		1,2	100		0,0	91		4,1	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		123311,4	100		11,2	100		145,3	100		982,0	100	In marcia
05:30		3,9	100		1,5	100		0,0	83		4,0	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		124729,0	100		11,1	100		145,2	100		985,1	100	In marcia
06:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		122703,6	100		11,2	100		145,2	100		980,3	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		121141,2	100		11,4	100		145,3	100		976,8	100	In marcia
07:00		4,1	100		2,4	100		0,0	91		4,1	100		0,26	100		37,1	100		0,5	100		0,0	100		117084,3	100		11,8	100		145,2	100		959,0	100	In marcia
07:30		3,0	100		2,0	100		0,0	83		4,5	100		0,24	100		33,0	100		0,5	100		0,0	100		124605,9	100		11,2	100		145,4	100		974,5	100	In marcia
08:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		21,2	100		0,5	100		0,0	100		122354,4	100		11,4	100		145,7	100		979,0	100	In marcia
08:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		17,5	100		0,5	100		0,0	100		119991,4	100		11,5	100		145,2	100		974,8	100	In marcia
09:00		2,5	85		1,1	85		0,0	91		4,5	85		0,24	100		29,6	85		0,5	85		0,0	85		124525,2	100		11,1	85		145,3	100		981,4	100	In marcia
09:30		2,2	78		1,4	78		0,0	83		3,9	78		0,24	100		17,3	78		0,5	78		0,4	78		120372,1	100		11,4	78		144,9	100		984,0	100	In marcia
10:00		2,0	100		1,2	100		0,03	100		3,6	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,5	100		124329,4	100		11,0	100		145,3	100		983,4	100	In marcia
10:30		2,6	100		1,6	100		0,04	100		3,9	100		0,24	100		30,8	100		0,5	100		0,5	100		122586,5	100		11,1	100		145,1	100		978,5	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,3	100		0,04	91		3,7	100		0,24	100		36,7	100		0,5	100		0,6	100		124167,0	100		11,0	100		145,2	100		981,3	100	In marcia
11:30		2,6	100		1,6	100		0,06	83		4,1	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,5	100		125796,4	100		10,9	100		145,5	100		985,7	100	In marcia
12:00		2,1	100		1,6	100		0,07	100		3,9	100		0,24	94		34,6	100		0,5	100		0,6	100		123072,4	100		11,3	100		145,6	100		976,9	100	In marcia
12:30		2,8	100		1,2	100		0,08	100		4,1	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,7	100		123226,1	100		11,2	100		145,9	100		973,2	100	In marcia
13:00		2,9	100		1,7	100		0,09	91		4,5	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,5	100		126029,4	100		10,8	100		145,5	100		987,8	100	In marcia
13:30		4,5	100		1,7	100		0,0	83		4,1	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,6	100		123760,1	100		11,2	100		145,7	100		976,5	100	In marcia
14:00		3,7	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,6	100		124561,8	100		11,1	100		145,7	100		979,2	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,7	100		125175,5	100		11,1	100		145,7	100		981,2	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,2	100		0,03	91		4,7	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,7	100		125694,4	100		10,9	100		145,9	100		983,5	100	In marcia
15:30		3,4	100		1,9	100		0,05	83		4,8	100		0,25	100		30,6	100		0,5	100		0,5	100		123688,3	100		11,2	100		145,6	100		974,4	100	In marcia
16:00		2,8	100		1,7	100		0,07	100		4,3	100		0,25	94		31,2	100		0,5	100		0,6	100		122033,4	100		11,4	100		145,6	100		967,6	100	In marcia
16:30		3,4	100		1,4	100		0,09	100		4,4	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,6	100		123308,1	100		11,2	100		145,6	100		973,2	100	In marcia
17:00		3,1	100		1,2	100		0,09	91		7,4	100		0,24	100		35,6	100		0,5	100		0,6	100		125780,1	100		11,0	100		145,9	100		976,8	100	In marcia
17:30		4,0	100		1,3	100		0,0	83		6,7	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,6	100		124868,1	100		11,0	100		145,4	100		978,8	100	In marcia
18:00		3,7	100		1,3	100		0,01	100		4,2	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,6	100		121570,3	100		11,2	100		145,3	100		972,8	100	In marcia
18:30		3,1	100		1,4	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,7	100		123745,5	100		11,0	100		145,9	100		976,8	100	In marcia
19:00		3,2	100		2,2	100		0,1	91		3,9	100		0,25	100		29,1	100		0,5	100		0,6	100		121899,3	100		11,2	100		145,3	100		970,8	100	In marcia
19:30		3,6	100		1,3	100		0,0	83		4,4	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,6	100		123402,2	100		11,1	100		145,5	100		972,6	100	In marcia
20:00		3,3	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		24,6	100		0,5	100		0,5	100		124442,9	100		11,1	100		145,6	100		978,7	100	In marcia
20:30		3,7	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		22,5	100		0,5	100		0,6	100		122298,7	100		11,3	100		145,7	100		977,1	100	In marcia
21:00		4,7	86		1,3	86		0,0	91		7,1	86		0,25	100		27,4	86		0,5	86		0,4	86		120643,7	100		11,4	86		145,4	100		965,2	100	In marcia
21:30		2,9	78		0,7	78		0,0	83		5,3	78		0,25	100		40,2	78		0,5	78		0,1	78		124758,2	100		11,1	78		145,6	100		971,9	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		125155,6	100		11,0	100		145,4	100		983,8	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,3	100		0,0	91		4,1	100		0,24	100		38,1	100		0,5	100		0,0	100		126360,7	100		11,0	100		145,5	100		982,3	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,7	100		0,0	83		3,8	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		126302,9	100		11,0	100		145,4	100		984,4	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,4	100		0,02	100		4,3	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		124429,0	100		11,2	100		145,5	100		979,4	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,5	100		0,02	100		3,8	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		126666,6	100		11,0	100		146,0	100		985,6	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,8	100		0,01	91		4,0	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,0	100		123841,4	100		11,2	100		145,2	100		981,5	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,0	100		0,0	83		5,4	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,0	100		123201,0	100		11,3	100		145,2	100		980,5	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		29,3	100		0,5	100		0,0	100		124622,2	100		11,1	100		145,4	100		984,8	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,0	100		123552,4	100		11,2	100		145,4	100		986,5	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		1,2	100		0,0	91		4,1	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		123311,4	100		11,2	100		145,3	100		982,0	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,5	100		0,0	83		4,0	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		124729,0	100		11,1	100		145,2	100		985,1	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		122703,6	100		11,2	100		145,2	100		980,3	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		121141,2	100		11,4	100		145,3	100		976,8	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		2,4	100		0,0	91		4,1	100		0,26	100		37,1	100		0,5	100		0,0	100		117084,3	100		11,8	100		145,2	100		959,0	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		2,0	100		0,0	83		4,5	100		0,24	100		33,0	100		0,5	100		0,0	100		124605,9	100		11,2	100		145,4	100		974,5	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		21,2	100		0,5	100		0,0	100		122354,4	100		11,4	100		145,7	100		979,0	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		17,5	100		0,5	100		0,0	100		119991,4	100		11,5	100		145,2	100		974,8	100		in Betrieb
09:00		2,5	85		1,1	85		0,0	91		4,5	85		0,24	100		29,6	85		0,5	85		0,0	85		124525,2	100		11,1	85		145,3	100		981,4	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		1,4	78		0,0	83		3,9	78		0,24	100		17,3	78		0,5	78		0,4	78		120372,1	100		11,4	78		144,9	100		984,0	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,2	100		0,03	100		3,6	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,5	100		124329,4	100		11,0	100		145,3	100		983,4	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,6	100		0,04	100		3,9	100		0,24	100		30,8	100		0,5	100		0,5	100		122586,5	100		11,1	100		145,1	100		978,5	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,3	100		0,04	91		3,7	100		0,24	100		36,7	100		0,5	100		0,6	100		124167,0	100		11,0	100		145,2	100		981,3	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		1,6	100		0,06	83		4,1	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,5	100		125796,4	100		10,9	100		145,5	100		985,7	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		1,6	100		0,07	100		3,9	100		0,24	94		34,6	100		0,5	100		0,6	100		123072,4	100		11,3	100		145,6	100		976,9	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		1,2	100		0,08	100		4,1	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,7	100		123226,1	100		11,2	100		145,9	100		973,2	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,7	100		0,09	91		4,5	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,5	100		126029,4	100		10,8	100		145,5	100		987,8	100		in Betrieb
13:30		4,5	100		1,7	100		0,0	83		4,1	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,6	100		123760,1	100		11,2	100		145,7	100		976,5	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,6	100		124561,8	100		11,1	100		145,7	100		979,2	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,7	100		125175,5	100		11,1	100		145,7	100		981,2	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,2	100		0,03	91		4,7	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,7	100		125694,4	100		10,9	100		145,9	100		983,5	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		1,9	100		0,05	83		4,8	100		0,25	100		30,6	100		0,5	100		0,5	100		123688,3	100		11,2	100		145,6	100		974,4	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		1,7	100		0,07	100		4,3	100		0,25	94		31,2	100		0,5	100		0,6	100		122033,4	100		11,4	100		145,6	100		967,6	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		1,4	100		0,09	100		4,4	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,6	100		123308,1	100		11,2	100		145,6	100		973,2	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		1,2	100		0,09	91		7,4	100		0,24	100		35,6	100		0,5	100		0,6	100		125780,1	100		11,0	100		145,9	100		976,8	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		1,3	100		0,0	83		6,7	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,6	100		124868,1	100		11,0	100		145,4	100		978,8	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		1,3	100		0,01	100		4,2	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,6	100		121570,3	100		11,2	100		145,3	100		972,8	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,4	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,7	100		123745,5	100		11,0	100		145,9	100		976,8	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		2,2	100		0,1	91		3,9	100		0,25	100		29,1	100		0,5	100		0,6	100		121899,3	100		11,2	100		145,3	100		970,8	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,3	100		0,0	83		4,4	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,6	100		123402,2	100		11,1	100		145,5	100		972,6	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		24,6	100		0,5	100		0,5	100		124442,9	100		11,1	100		145,6	100		978,7	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		22,5	100		0,5	100		0,6	100		122298,7	100		11,3	100		145,7	100		977,1	100		in Betrieb
21:00		4,7	86		1,3	86		0,0	91		7,1	86		0,25	100		27,4	86		0,5	86		0,4	86		120643,7	100		11,4	86		145,4	100		965,2	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		0,7	78		0,0	83		5,3	78		0,25	100		40,2	78		0,5	78		0,															