

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		4,6	100		1,8	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		120346,7	100	11,3	100		145,3	100		962,3	100	In marcia
01:00		4,0	100		1,3	100		0,0	90		5,2	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,1	100		123708,9	100	11,0	100		145,5	100		970,0	100	In marcia
01:30		4,5	100		1,3	100		0,0	83		4,2	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,1	100		123991,6	100	11,0	100		145,3	100		977,5	100	In marcia
02:00		2,9	100		1,1	100		0,04	100		4,2	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		125047,8	100	11,0	100		145,7	100		980,2	100	In marcia
02:30		4,6	100		1,5	100		0,03	100		3,9	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,1	100		125798,0	100	11,0	100		145,9	100		981,6	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,5	100		0,05	90		4,4	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		121858,3	100	11,4	100		145,5	100		977,4	100	In marcia
03:30		3,5	100		1,1	100		0,0	83		4,0	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		124729,2	100	11,1	100		145,8	100		983,2	100	In marcia
04:00		3,9	100		1,2	100		0,02	100		4,6	100		0,24	95		37,1	100		0,6	100		0,0	100		124324,1	100	11,2	100		145,9	100		982,3	100	In marcia
04:30		3,7	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		124372,1	100	11,1	100		145,6	100		980,4	100	In marcia
05:00		1,9	100		0,6	100		0,01	90		4,7	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		124642,0	100	11,1	100		145,8	100		982,4	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,2	100		0,01	83		4,4	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,1	100		123437,3	100	11,2	100		146,0	100		979,7	100	In marcia
06:00		2,5	100		1,4	100		0,1	100		4,5	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		126710,1	100	11,0	100		145,7	100		989,6	100	In marcia
06:30		1,7	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		123210,2	100	11,3	100		145,5	100		979,9	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,1	100		0,0	90		4,1	100		0,24	100		33,0	100		0,6	100		0,1	100		126827,4	100	11,0	100		146,1	100		981,5	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,1	100		0,0	83		4,4	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		123358,0	100	11,3	100		145,7	100		971,2	100	In marcia
08:00		1,8	100		0,5	100		0,01	100		4,1	100		0,25	94		32,3	100		0,5	100		0,0	100		126112,4	100	11,0	100		146,3	100		972,2	100	In marcia
08:30		7,2	100		1,9	100		0,01	100		4,8	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,1	100		126671,2	100	11,0	100		146,4	100		974,4	100	In marcia
09:00		8,4	85		1,9	85		0,0	90		5,4	85		0,26	100		21,1	85		0,6	85		0,0	85		120515,9	100	11,7	85		145,9	100		958,6	100	In marcia
09:30		1,7	78		0,8	78		0,0	83		5,3	78		0,26	100		36,3	78		0,6	78		0,4	78		119386,8	100	11,7	78		146,0	100		963,7	100	In marcia
10:00		6,2	100		2,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		40,8	100		0,6	100		0,4	100		123383,6	100	11,2	100		145,9	100		972,9	100	In marcia
10:30		2,3	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,5	100		125889,3	100	10,9	100		146,0	100		984,9	100	In marcia
11:00		5,5	100		2,8	100		0,0	90		6,0	100		0,25	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		124277,7	100	11,2	100		145,9	100		976,9	100	In marcia
11:30		4,8	100		1,9	100		0,0	83		6,0	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,3	100		122737,8	100	11,4	100		145,6	100		977,1	100	In marcia
12:00		3,2	100		1,4	100		0,02	100		5,6	100		0,25	94		25,3	100		0,6	100		0,4	100		123461,7	100	11,3	100		145,7	100		976,4	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,0	100		0,05	100		4,7	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,5	100		126084,6	100	11,0	100		146,1	100		987,5	100	In marcia
13:00		4,4	100		1,5	100		0,03	90		4,8	100		0,25	100		20,5	100		0,6	100		0,4	100		124722,1	100	11,1	100		145,5	100		973,7	100	In marcia
13:30		4,4	100		1,0	100		0,03	83		4,9	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,4	100		121969,1	100	11,3	100		145,5	100		978,3	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,6	100		0,06	100		6,1	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		124135,8	100	11,1	100		145,6	100		977,9	100	In marcia
14:30		2,0	100		0,9	100		0,15	100		5,4	100		0,24	100		39,8	100		0,5	100		0,6	100		124135,4	100	11,1	100		145,8	100		979,8	100	In marcia
15:00		3,4	100		1,3	100		0,21	90		6,9	100		0,24	100		40,7	100		0,5	100		0,5	100		124473,5	100	10,9	100		145,9	100		979,3	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,8	100		0,04	83		7,4	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,6	100		124215,3	100	11,0	100		145,8	100		973,3	100	In marcia
16:00		4,6	100		1,9	100		0,05	100		5,3	100		0,24	94		33,0	100		0,6	100		0,5	100		123354,3	100	11,1	100		145,5	100		976,9	100	In marcia
16:30		3,5	100		1,1	100		0,08	100		5,2	100		0,24	100		30,8	100		0,5	100		0,6	100		123942,1	100	11,0	100		145,4	100		983,6	100	In marcia
17:00		4,3	100		2,0	100		0,1	90		4,3	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		122242,9	100	11,2	100		145,5	100		973,0	100	In marcia
17:30		3,0	100		2,0	100		0,02	83		4,6	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,5	100		124690,2	100	11,0	100		145,6	100		982,8	100	In marcia
18:00		3,0	100		1,9	100		0,09	100		4,6	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,4	100		121285,9	100	11,3	100		145,6	100		976,5	100	In marcia
18:30		3,0	100		1,3	100		0,08	100		5,0	100		0,24	100		16,6	100		0,6	100		0,5	100		120657,6	100	11,3	100		145,2	100		974,3	100	In marcia
19:00		1,8	100		0,9	100		0,09	90		4,5	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,4	100		122395,0	100	11,2	100		145,4	100		980,3	100	In marcia
19:30		4,6	100		2,3	100		0,05	83		4,2	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,3	100		121837,4	100	11,2	100		145,4	100		981,9	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,3	100		0,07	100		4,4	100		0,25	94		25,2	100		0,6	100		0,4	100		119160,2	100	11,4	100		144,8	100		972,0	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,7	100		0,05	100		4,7	100		0,24	100		39,2	100		0,6	100		0,5	100		122239,6	100	11,1	100		145,5	100		977,5	100	In marcia
21:00		2,8	85		1,3	85		0,15	90		4,6	85		0,24	100		44,6	85		0,5	85		0,5	85		125069,1	100	11,0	85		145,8	100		975,4	100	In marcia
21:30		2,9	79		2,2	79		0,03	83		4,4	79		0,25	100		36,9	79		0,6	79		0,3	79		121170,0	100	11,3	79		145,5	100		972,9	100	In marcia
22:00		2,7	100		1,4	100		0,04	100		4,5	100		0,24	100		32,1	100		0,6	100		0,2	100		124579,8	100	11,0	100							

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		4,6	100	1,8	100	0,0	100	6,2	100	0,25	100	31,8	100	0,6	100	0,0	100	120346,7	100	11,3	100	145,3	100	962,3	100	in Betrieb
01:00		4,0	100	1,3	100	0,0	90	5,2	100	0,24	100	35,8	100	0,5	100	0,1	100	123708,9	100	11,0	100	145,5	100	970,0	100	in Betrieb
01:30		4,5	100	1,3	100	0,0	83	4,2	100	0,24	100	30,6	100	0,5	100	0,1	100	123991,6	100	11,0	100	145,3	100	977,5	100	in Betrieb
02:00		2,9	100	1,1	100	0,04	100	4,2	100	0,24	100	31,3	100	0,5	100	0,0	100	125047,8	100	11,0	100	145,7	100	980,2	100	in Betrieb
02:30		4,6	100	1,5	100	0,03	100	3,9	100	0,25	100	31,1	100	0,5	100	0,1	100	125798,0	100	11,0	100	145,9	100	981,6	100	in Betrieb
03:00		4,1	100	1,5	100	0,05	90	4,4	100	0,25	100	27,6	100	0,6	100	0,0	100	121858,3	100	11,4	100	145,5	100	977,4	100	in Betrieb
03:30		3,5	100	1,1	100	0,0	83	4,0	100	0,24	100	30,8	100	0,6	100	0,1	100	124729,2	100	11,1	100	145,8	100	983,2	100	in Betrieb
04:00		3,9	100	1,2	100	0,02	100	4,6	100	0,24	95	37,1	100	0,6	100	0,0	100	124324,1	100	11,2	100	145,9	100	982,3	100	in Betrieb
04:30		3,7	100	1,2	100	0,0	100	4,2	100	0,24	100	36,2	100	0,6	100	0,0	100	124372,1	100	11,1	100	145,6	100	980,4	100	in Betrieb
05:00		1,9	100	0,6	100	0,01	90	4,7	100	0,25	100	37,8	100	0,6	100	0,0	100	124642,0	100	11,1	100	145,8	100	982,4	100	in Betrieb
05:30		1,3	100	0,2	100	0,01	83	4,4	100	0,24	100	34,6	100	0,6	100	0,1	100	123437,3	100	11,2	100	146,0	100	979,7	100	in Betrieb
06:00		2,5	100	1,4	100	0,1	100	4,5	100	0,24	100	26,1	100	0,6	100	0,0	100	126710,1	100	11,0	100	145,7	100	989,6	100	in Betrieb
06:30		1,7	100	0,7	100	0,0	100	4,5	100	0,24	100	25,4	100	0,6	100	0,0	100	123210,2	100	11,3	100	145,5	100	979,9	100	in Betrieb
07:00		1,2	100	0,1	100	0,0	90	4,1	100	0,24	100	33,0	100	0,6	100	0,1	100	126827,4	100	11,0	100	146,1	100	981,5	100	in Betrieb
07:30		1,2	100	0,1	100	0,0	83	4,4	100	0,25	100	23,1	100	0,6	100	0,0	100	123358,0	100	11,3	100	145,7	100	971,2	100	in Betrieb
08:00		1,8	100	0,5	100	0,01	100	4,1	100	0,25	94	32,3	100	0,5	100	0,0	100	126112,4	100	11,0	100	146,3	100	972,2	100	in Betrieb
08:30		7,2	100	1,9	100	0,01	100	4,8	100	0,25	100	27,4	100	0,5	100	0,1	100	126671,2	100	11,0	100	146,4	100	974,4	100	in Betrieb
09:00		8,4	85	1,9	85	0,0	90	5,4	85	0,26	100	21,1	85	0,6	85	0,0	85	120515,9	100	11,7	85	145,9	100	958,6	100	in Betrieb
09:30		1,7	78	0,8	78	0,0	83	5,3	78	0,26	100	36,3	78	0,6	78	0,4	78	119386,8	100	11,7	78	146,0	100	963,7	100	in Betrieb
10:00		6,2	100	2,8	100	0,0	100	5,4	100	0,25	100	40,8	100	0,6	100	0,4	100	123383,6	100	11,2	100	145,9	100	972,9	100	in Betrieb
10:30		2,3	100	1,2	100	0,0	100	5,2	100	0,25	100	31,9	100	0,5	100	0,5	100	125889,3	100	10,9	100	146,0	100	984,9	100	in Betrieb
11:00		5,5	100	2,8	100	0,0	90	6,0	100	0,25	100	27,2	100	0,5	100	0,4	100	124277,7	100	11,2	100	145,9	100	976,9	100	in Betrieb
11:30		4,8	100	1,9	100	0,0	83	6,0	100	0,25	100	23,5	100	0,6	100	0,3	100	122737,8	100	11,4	100	145,6	100	977,1	100	in Betrieb
12:00		3,2	100	1,4	100	0,02	100	5,6	100	0,25	94	25,3	100	0,6	100	0,4	100	123461,7	100	11,3	100	145,7	100	976,4	100	in Betrieb
12:30		2,3	100	1,0	100	0,05	100	4,7	100	0,24	100	26,0	100	0,5	100	0,5	100	126084,6	100	11,0	100	146,1	100	987,5	100	in Betrieb
13:00		4,4	100	1,5	100	0,03	90	4,8	100	0,25	100	20,5	100	0,6	100	0,4	100	124722,1	100	11,1	100	145,5	100	973,7	100	in Betrieb
13:30		4,4	100	1,0	100	0,03	83	4,9	100	0,24	100	19,6	100	0,6	100	0,4	100	121969,1	100	11,3	100	145,5	100	978,3	100	in Betrieb
14:00		3,3	100	0,6	100	0,06	100	6,1	100	0,24	100	24,1	100	0,6	100	0,4	100	124135,8	100	11,1	100	145,6	100	977,9	100	in Betrieb
14:30		2,0	100	0,9	100	0,15	100	5,4	100	0,24	100	39,8	100	0,5	100	0,6	100	124135,4	100	11,1	100	145,8	100	979,8	100	in Betrieb
15:00		3,4	100	1,3	100	0,21	90	6,9	100	0,24	100	40,7	100	0,5	100	0,5	100	124473,5	100	10,9	100	145,9	100	979,3	100	in Betrieb
15:30		2,7	100	0,8	100	0,04	83	7,4	100	0,24	100	35,1	100	0,5	100	0,6	100	124215,3	100	11,0	100	145,8	100	973,3	100	in Betrieb
16:00		4,6	100	1,9	100	0,05	100	5,3	100	0,24	94	33,0	100	0,6	100	0,5	100	123354,3	100	11,1	100	145,5	100	976,9	100	in Betrieb
16:30		3,5	100	1,1	100	0,08	100	5,2	100	0,24	100	30,8	100	0,5	100	0,6	100	123942,1	100	11,0	100	145,4	100	983,6	100	in Betrieb
17:00		4,3	100	2,0	100	0,1	90	4,3	100	0,24	100	31,8	100	0,5	100	0,5	100	122242,9	100	11,2	100	145,5	100	973,0	100	in Betrieb
17:30		3,0	100	2,0	100	0,02	83	4,6	100	0,24	100	26,8	100	0,5	100	0,5	100	124690,2	100	11,0	100	145,6	100	982,8	100	in Betrieb
18:00		3,0	100	1,9	100	0,09	100	4,6	100	0,24	100	28,5	100	0,6	100	0,4	100	121285,9	100	11,3	100	145,6	100	976,5	100	in Betrieb
18:30		3,0	100	1,3	100	0,08	100	5,0	100	0,24	100	16,6	100	0,6	100	0,5	100	120657,6	100	11,3	100	145,2	100	974,3	100	in Betrieb
19:00		1,8	100	0,9	100	0,09	90	4,5	100	0,24	100	24,0	100	0,5	100	0,4	100	122395,0	100	11,2	100	145,4	100	980,3	100	in Betrieb
19:30		4,6	100	2,3	100	0,05	83	4,2	100	0,24	100	26,4	100	0,6	100	0,3	100	121837,4	100	11,2	100	145,4	100	981,9	100	in Betrieb
20:00		2,7	100	1,3	100	0,07	100	4,4	100	0,25	94	25,2	100	0,6	100	0,4	100	119160,2	100	11,4	100	144,8	100	972,0	100	in Betrieb
20:30		2,3	100	0,7	100	0,05	100	4,7	100	0,24	100	39,2	100	0,6	100	0,5	100	122239,6	100	11,1	100	145,5	100	977,5	100	in Betrieb
21:00		2,8	85	1,3	85	0,15	90	4,6	85	0,24	100	44,6	85	0,5	85	0,5	85	125069,1	100	11,0	85	145,8	100	975,4	100	in Betrieb
21:30		2,9	79	2,2	79	0,03	83	4,4	79	0,25	100	36,9	79	0,6	79	0,3	79	121170,0	100	11,3	79	145,5	100	972,9	100	in Betrieb
22:00		2,7	100	1,4	100	0,04	100	4,5	100	0,24	100	32,1	100	0,6	100	0,2	100	124579,8	100	11,0	100	145,3	100	978,3	100	in Betrieb
22:30		2,5	100	1,4	100	0,06	100	4,2	100	0,24	100	26,9	100	0,6	100	0,3	100	124621,7	100	11,0	100	145,5	100	986,7	100	in Betrieb
23:00		3,1	100	1,5	100	0,06	90	4,0	100	0,25	100	25,7	100	0,6	100	0,3	100	121196,5	100	11,2	100	145,4	100	976,9	100	in Betrieb
23:30		3,4	100	1,4	100	0,0	83	4,4	100	0,24	100	21,4	100	0,6	100	0,3	100	122882,1	100	11,1	100	145,0	100	973,4	100	in Betrieb
24:00		3,5	100	0,9	100	0,0	100	5,6	100	0,24	95	20,2	100	0,5	100	0,2	100	123722,1	100	10,9	100	145,3	100	981,8	100	in Betrieb
MIN		1,2		0,1		0		3,9		0,24		16,6		0,5		0		119160,2		10,9		144,8		958,6		
MAX		8,4		2,8		0,21		7,4		0,26		44,6		0,6		0,6		126827,4		11,7		146,4		989,6		
Grenzwert 1/2 h		200		60				100		30		400		20		60										
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/2,2		2,1/1,2		27,0/2,6		1,8/0,5		1,0/0,6										
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00		100,00						1																