

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		123532,7	100	11,2	100		145,5	100		972,8	100	In marcia
01:00		1,9	100		1,4	100		0,0	93		4,6	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		123723,1	100	11,2	100		145,5	100		971,6	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,7	100		0,0	81		5,0	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,1	100		123292,1	100	11,2	100		145,5	100		971,6	100	In marcia
02:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		26,2	100		0,5	100		0,2	100		123731,6	100	11,2	100		145,4	100		977,6	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		125053,0	100	11,1	100		145,9	100		984,1	100	In marcia
03:00		1,9	100		2,7	100		0,0	93		4,4	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,2	100		124470,0	100	11,2	100		145,8	100		981,7	100	In marcia
03:30		2,1	100		1,3	100		0,0	81		5,0	100		0,25	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		124088,2	100	11,2	100		146,0	100		976,4	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		31,5	100		0,5	100		0,2	100		126240,2	100	11,0	100		146,3	100		979,8	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		122047,5	100	11,4	100		145,6	100		971,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	93		4,3	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,4	100		126187,9	100	11,0	100		145,1	100		976,7	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,9	100		0,0	81		5,0	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,1	100		123522,6	100	11,3	100		145,5	100		971,9	100	In marcia
06:00		1,4	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,1	100		123838,2	100	11,2	100		145,0	100		969,9	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		124692,3	100	11,1	100		145,6	100		972,2	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,8	100		0,0	93		4,8	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		124917,8	100	11,1	100		145,4	100		977,4	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,2	100		0,0	81		5,9	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		123185,9	100	11,2	100		145,1	100		977,1	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,24	94		21,7	100		0,5	100		0,2	100		124934,7	100	11,0	100		145,6	100		979,7	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		124127,3	100	11,1	100		145,6	100		976,4	100	In marcia
09:00		1,2	86		1,4	86		0,01	93		4,9	86		0,24	100		27,8	86		0,5	86		0,2	86		126329,5	100	11,0	86		146,1	100		978,2	100	In marcia
09:30		1,6	78		3,0	78		0,01	81		5,1	78		0,25	100		34,6	78		0,5	78		0,2	78		121889,8	100	11,5	78		145,9	100		968,3	100	In marcia
10:00		1,9	100		1,4	100		0,05	100		6,1	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,1	100		120726,6	100	11,5	100		145,0	100		965,9	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,3	100		0,06	100		6,3	100		0,25	100		24,1	100		0,5	100		0,2	100		120728,9	100	11,5	100		145,5	100		965,5	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,6	100		0,07	93		6,5	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,2	100		125703,3	100	11,0	100		145,8	100		974,5	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,8	100		0,0	81		5,9	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,2	100		122963,7	100	11,3	100		145,7	100		966,7	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,7	100		0,03	100		5,5	100		0,25	95		28,3	100		0,5	100		0,0	100		122144,9	100	11,3	100		145,2	100		971,5	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,4	100		0,06	100		5,5	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		121664,0	100	11,4	100		145,1	100		975,3	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,3	100		0,09	93		4,7	100		0,24	100		38,3	100		0,5	100		0,2	100		123505,7	100	11,2	100		145,9	100		975,7	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,5	100		0,0	81		5,6	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		120613,7	100	11,4	100		145,1	100		970,7	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,1	100		122156,2	100	11,2	100		145,5	100		974,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,2	100		0,02	100		5,5	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,3	100		124307,6	100	11,1	100		145,6	100		978,9	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,3	100		0,03	93		4,9	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,2	100		121362,3	100	11,3	100		145,1	100		974,8	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,3	100		0,04	81		4,8	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,2	100		124961,8	100	10,8	100		145,9	100		983,5	100	In marcia
16:00		1,3	100		2,1	100		0,08	100		4,7	100		0,23	94		32,9	100		0,5	100		0,2	100		123239,2	100	11,1	100		145,4	100		970,7	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,6	100		0,08	100		5,4	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		124219,9	100	11,0	100		145,3	100		976,7	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,4	100		0,12	93		5,1	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,1	100		124647,4	100	10,9	100		145,5	100		982,9	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,4	100		0,0	81		5,2	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		125069,5	100	11,0	100		145,8	100		981,6	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		6,0	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		123452,6	100	11,1	100		145,4	100		978,3	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,0	100		0,02	100		5,4	100		0,22	100		21,7	100		0,5	100		0,2	100		125285,6	100	11,0	100		145,5	100		985,2	100	In marcia
19:00		2,1	100		1,5	100		0,08	93		5,7	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,2	100		123437,0	100	11,1	100		145,5	100		981,3	100	In marcia
19:30		1,9	100		1,8	100		0,0	81		5,1	100		0,22	100		28,2	100		0,6	100		0,1	100		124125,6	100	11,1	100		145,4	100		985,4	100	In marcia
20:00		1,8	100		1,9	100		0,0	100		4,8	100		0,22	94		29,2	100		0,5	100		0,1	100		123187,9	100	11,1	100		144,9	100		984,5	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,1	100		123041,6	100	10,8	100		145,5	100		996,5	100	In marcia
21:00		1,7	85		1,8	85		0,0	93		4,8	85		0,24	100		34,6	85		0,6	85		0,2	85		123238,6	100	10,8	85		145,0	100		989,7	100	In marcia
21:30		2,2	78		1,1	78		0,0	81		5,2	78		0,24	100		25,8	78		0,6	78		0,0	78		121435,7	100	11,2	78		145,2	100		979,8	100	In marcia
22:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,1	100		121461,9	100	11,2	100		145,0</					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		123532,7	100	11,2	100		145,5	100		972,8	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,4	100		0,0	93		4,6	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		123723,1	100	11,2	100		145,5	100		971,6	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,7	100		0,0	81		5,0	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,1	100		123292,1	100	11,2	100		145,5	100		971,6	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		26,2	100		0,5	100		0,2	100		123731,6	100	11,2	100		145,4	100		977,6	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		125053,0	100	11,1	100		145,9	100		984,1	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		2,7	100		0,0	93		4,4	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,2	100		124470,0	100	11,2	100		145,8	100		981,7	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,3	100		0,0	81		5,0	100		0,25	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		124088,2	100	11,2	100		146,0	100		976,4	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		31,5	100		0,5	100		0,2	100		126240,2	100	11,0	100		146,3	100		979,8	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		122047,5	100	11,4	100		145,6	100		971,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	93		4,3	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,4	100		126187,9	100	11,0	100		145,1	100		976,7	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,9	100		0,0	81		5,0	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,1	100		123522,6	100	11,3	100		145,5	100		971,9	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,1	100		123838,2	100	11,2	100		145,0	100		969,9	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		124692,3	100	11,1	100		145,6	100		972,2	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,8	100		0,0	93		4,8	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		124917,8	100	11,1	100		145,4	100		977,4	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,2	100		0,0	81		5,9	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		123185,9	100	11,2	100		145,1	100		977,1	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,24	94		21,7	100		0,5	100		0,2	100		124934,7	100	11,0	100		145,6	100		979,7	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		124127,3	100	11,1	100		145,6	100		976,4	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		1,4	86		0,01	93		4,9	86		0,24	100		27,8	86		0,5	86		0,2	86		126329,5	100	11,0	86		146,1	100		978,2	100		in Betrieb
09:30		1,6	78		3,0	78		0,01	81		5,1	78		0,25	100		34,6	78		0,5	78		0,2	78		121889,8	100	11,5	78		145,9	100		968,3	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,4	100		0,05	100		6,1	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,1	100		120726,6	100	11,5	100		145,0	100		965,9	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,3	100		0,06	100		6,3	100		0,25	100		24,1	100		0,5	100		0,2	100		120728,9	100	11,5	100		145,5	100		965,5	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,6	100		0,07	93		6,5	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,2	100		125703,3	100	11,0	100		145,8	100		974,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,8	100		0,0	81		5,9	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,2	100		122963,7	100	11,3	100		145,7	100		966,7	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,7	100		0,03	100		5,5	100		0,25	95		28,3	100		0,5	100		0,0	100		122144,9	100	11,3	100		145,2	100		971,5	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,4	100		0,06	100		5,5	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		121664,0	100	11,4	100		145,1	100		975,3	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,3	100		0,09	93		4,7	100		0,24	100		38,3	100		0,5	100		0,2	100		123505,7	100	11,2	100		145,9	100		975,7	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,5	100		0,0	81		5,6	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		120613,7	100	11,4	100		145,1	100		970,7	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,1	100		122156,2	100	11,2	100		145,5	100		974,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,2	100		0,02	100		5,5	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,3	100		124307,6	100	11,1	100		145,6	100		978,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,3	100		0,03	93		4,9	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,2	100		121362,3	100	11,3	100		145,1	100		974,8	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,3	100		0,04	81		4,8	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,2	100		124961,8	100	10,8	100		145,9	100		983,5	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		2,1	100		0,08	100		4,7	100		0,23	94		32,9	100		0,5	100		0,2	100		123239,2	100	11,1	100		145,4	100		970,7	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,6	100		0,08	100		5,4	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		124219,9	100	11,0	100		145,3	100		976,7	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,4	100		0,12	93		5,1	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,1	100		124647,4	100	10,9	100		145,5	100		982,9	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,4	100		0,0	81		5,2	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		125069,5	100	11,0	100		145,8	100		981,6	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		6,0	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		123452,6	100	11,1	100		145,4	100		978,3	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,0	100		0,02	100		5,4	100		0,22	100		21,7	100		0,5	100		0,2	100		125285,6	100	11,0	100		145,5	100		985,2	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,5	100		0,08	93		5,7	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,2	100		123437,0	100	11,1	100		145,5	100		981,3	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		1,8	100		0,0	81		5,1	100		0,22	100		28,2	100		0,6	100		0,1	100		124125,6	100	11,1	100		145,4	100		985,4	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		1,9	100		0,0	100		4,8	100		0,22	94		29,2	100		0,5	100		0,1	100		123187,9	100	11,1	100		144,9	100		984,5	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,1	100		123041,6	100	10,8	100		145,5	100		996,5	100		in Betrieb
21:00		1,7	85		1,8	85		0,0	93		4,8	85		0,24	100		34,6	85		0,6	85		0,2	85		123238,6	100	10,8	85		145,0	100		989,7	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		1,1	78		0,0	81		5,2	78		0,24	100		25,8	78		0,6	78		0,0	78		121435,7	100	11,2	78		145,2	100		979,8	100		in Betrieb
22:00		2,3	100		1,2	100		0																													