

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/01/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,2	100		1,3	100		0,0	100		6,5	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		123379,1	100		11,1	100		145,4	100		979,6	100		In marcia
01:00		3,7	100		0,8	100		0,0	92		6,4	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		123780,4	100		11,1	100		145,2	100		977,2	100		In marcia
01:30		3,4	100		0,9	100		0,0	81		5,3	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		122962,4	100		11,1	100		145,4	100		976,0	100		In marcia
02:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		123897,6	100		11,1	100		145,7	100		981,5	100		In marcia
02:30		3,6	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,1	100		120899,4	100		11,3	100		145,2	100		973,4	100		In marcia
03:00		3,5	100		1,7	100		0,0	92		5,6	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,1	100		124769,3	100		11,0	100		145,6	100		977,8	100		In marcia
03:30		5,3	100		1,4	100		0,0	81		9,9	100		0,24	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		122629,4	100		11,2	100		145,3	100		979,5	100		In marcia
04:00		4,7	100		0,6	100		0,0	100		9,7	100		0,24	94		17,4	100		0,6	100		0,0	100		122316,6	100		11,2	100		145,3	100		978,1	100		In marcia
04:30		3,4	100		0,6	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		16,3	100		0,6	100		0,0	100		122280,0	100		11,2	100		145,3	100		979,6	100		In marcia
05:00		3,3	100		0,9	100		0,0	92		5,9	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		123235,7	100		11,1	100		145,3	100		990,2	100		In marcia
05:30		3,5	100		0,4	100		0,0	81		6,3	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		123924,8	100		11,0	100		145,7	100		989,4	100		In marcia
06:00		5,4	100		0,7	100		0,0	100		6,6	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		123163,5	100		11,2	100		145,1	100		988,5	100		In marcia
06:30		2,4	100		0,5	100		0,0	100		5,9	100		0,24	100		48,4	100		0,6	100		0,1	100		122611,6	100		11,1	100		145,6	100		982,4	100		In marcia
07:00		3,2	100		0,7	100		0,0	92		6,4	100		0,24	100		53,6	100		0,6	100		0,0	100		124296,8	100		11,1	100		145,7	100		986,0	100		In marcia
07:30		4,7	100		1,1	100		0,02	81		6,6	100		0,25	100		45,3	100		0,7	100		0,1	100		122898,2	100		11,2	100		145,5	100		981,0	100		In marcia
08:00		3,0	100		1,4	100		0,02	100		4,8	100		0,25	94		35,4	100		0,6	100		0,0	100		120792,9	100		11,4	100		145,5	100		978,2	100		In marcia
08:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		123688,1	100		11,1	100		145,7	100		982,4	100		In marcia
09:00		2,7	85		1,2	85		0,0	92		6,3	85		0,24	100		33,6	85		0,6	85		0,0	85		123127,9	100		11,1	85		145,9	100		984,5	100		In marcia
09:30		5,9	79		2,1	79		0,0	81		7,2	79		0,24	100		23,7	79		0,6	79		0,3	79		123327,7	100		11,1	79		145,6	100		983,8	100		In marcia
10:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		123692,9	100		11,1	100		145,7	100		983,1	100		In marcia
10:30		3,3	100		4,0	100		0,03	100		5,3	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,3	100		126383,0	100		10,9	100		146,4	100		987,0	100		In marcia
11:00		4,1	100		20,6	100		0,0	92		7,0	100		0,25	100		23,1	100		0,9	100		0,2	100		120131,0	100		11,6	100		145,3	100		974,8	100		In marcia
11:30		1,2	100		1,8	100		0,0	81		5,2	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		122373,3	100		11,3	100		145,8	100		982,5	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		25,9	100		0,6	100		0,3	100		118878,0	100		11,5	100		146,2	100		969,7	100		In marcia
12:30		1,2	100		1,1	100		0,07	100		5,2	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,3	100		124409,8	100		11,0	100		145,9	100		981,1	100		In marcia
13:00		1,2	100		0,6	100		0,03	92		4,6	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,4	100		124892,7	100		10,9	100		146,3	100		978,0	100		In marcia
13:30		1,2	100		0,9	100		0,1	81		5,3	100		0,24	100		40,5	100		0,5	100		0,2	100		126713,0	100		11,1	100		146,6	100		972,4	100		In marcia
14:00		1,2	100		1,8	100		0,08	100		4,9	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,2	100		124689,8	100		11,2	100		146,3	100		970,2	100		In marcia
14:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,5	100		124129,0	100		11,3	100		146,2	100		965,6	100		In marcia
15:00		1,2	100		3,0	100		0,06	92		5,1	100		0,25	100		27,6	100		0,5	100		0,5	100		127471,8	100		11,0	100		146,8	100		974,1	100		In marcia
15:30		1,2	100		1,6	100		0,0	81		5,3	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,4	100		124699,4	100		11,3	100		146,2	100		974,4	100		In marcia
16:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		5,0	100		0,25	94		29,6	100		0,5	100		0,3	100		125030,1	100		11,2	100		146,5	100		970,7	100		In marcia
16:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		123768,4	100		11,3	100		146,6	100		968,5	100		In marcia
17:00		1,3	100		3,1	100		0,0	92		4,8	100		0,25	100		36,9	100		0,5	100		0,4	100		124026,5	100		11,3	100		146,4	100		973,1	100		In marcia
17:30		1,3	100		2,0	100		0,0	81		4,6	100		0,25	100		38,3	100		0,5	100		0,4	100		125561,8	100		11,2	100		146,8	100		967,0	100		In marcia
18:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		6,6	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,4	100		123530,9	100		11,3	100		146,2	100		967,7	100		In marcia
18:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,5	100		124176,1	100		11,3	100		146,2	100		963,9	100		In marcia
19:00		1,2	100		0,3	100		0,0	92		4,8	100		0,25	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		123603,8	100		11,3	100		146,4	100		964,5	100		In marcia
19:30		1,2	100		0,2	100		0,0	81		4,8	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,3	100		125502,5	100		11,1	100		146,0	100		968,2	100		In marcia
20:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		29,1	100		0,6	100		0,4	100		125758,0	100		11,1	100		146,3	100		972,5	100		In marcia
20:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		125019,2	100		11,1	100		146,0	100		971,2	100		In marcia
21:00		1,2	84		0,3	84		0,0	92		4,6	84		0,25	100		30,6	84		0,6	84		0,5	84		125342,6	100		10,9	84		146,3	100		978,8	100		In marcia
21:30		1,2	79		0,5	79		0,0	81		5,1	79		0,24	100		28,9	79		0,6	79		0,4															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		1,3	100		0,0	100		6,5	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		123379,1	100		11,1	100		145,4	100		979,6	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,8	100		0,0	92		6,4	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		123780,4	100		11,1	100		145,2	100		977,2	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,9	100		0,0	81		5,3	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		122962,4	100		11,1	100		145,4	100		976,0	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		123897,6	100		11,1	100		145,7	100		981,5	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,1	100		120899,4	100		11,3	100		145,2	100		973,4	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		1,7	100		0,0	92		5,6	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,1	100		124769,3	100		11,0	100		145,6	100		977,8	100		in Betrieb
03:30		5,3	100		1,4	100		0,0	81		9,9	100		0,24	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		122629,4	100		11,2	100		145,3	100		979,5	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,6	100		0,0	100		9,7	100		0,24	94		17,4	100		0,6	100		0,0	100		122316,6	100		11,2	100		145,3	100		978,1	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,6	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		16,3	100		0,6	100		0,0	100		122280,0	100		11,2	100		145,3	100		979,6	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,9	100		0,0	92		5,9	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		123235,7	100		11,1	100		145,3	100		990,2	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,4	100		0,0	81		6,3	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		123924,8	100		11,0	100		145,7	100		989,4	100		in Betrieb
06:00		5,4	100		0,7	100		0,0	100		6,6	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		123163,5	100		11,2	100		145,1	100		988,5	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		0,5	100		0,0	100		5,9	100		0,24	100		48,4	100		0,6	100		0,1	100		122611,6	100		11,1	100		145,6	100		982,4	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		0,7	100		0,0	92		6,4	100		0,24	100		53,6	100		0,6	100		0,0	100		124296,8	100		11,1	100		145,7	100		986,0	100		in Betrieb
07:30		4,7	100		1,1	100		0,02	81		6,6	100		0,25	100		45,3	100		0,7	100		0,1	100		122898,2	100		11,2	100		145,5	100		981,0	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		1,4	100		0,02	100		4,8	100		0,25	94		35,4	100		0,6	100		0,0	100		120792,9	100		11,4	100		145,5	100		978,2	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		123688,1	100		11,1	100		145,7	100		982,4	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		1,2	85		0,0	92		6,3	85		0,24	100		33,6	85		0,6	85		0,0	85		123127,9	100		11,1	85		145,9	100		984,5	100		in Betrieb
09:30		5,9	79		2,1	79		0,0	81		7,2	79		0,24	100		23,7	79		0,6	79		0,3	79		123327,7	100		11,1	79		145,6	100		983,8	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		123692,9	100		11,1	100		145,7	100		983,1	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		4,0	100		0,03	100		5,3	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,3	100		126383,0	100		10,9	100		146,4	100		987,0	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		20,6	100		0,0	92		7,0	100		0,25	100		23,1	100		0,9	100		0,2	100		120131,0	100		11,6	100		145,3	100		974,8	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,8	100		0,0	81		5,2	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		122373,3	100		11,3	100		145,8	100		982,5	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		25,9	100		0,6	100		0,3	100		118878,0	100		11,5	100		146,2	100		969,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,1	100		0,07	100		5,2	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,3	100		124409,8	100		11,0	100		145,9	100		981,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,6	100		0,03	92		4,6	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,4	100		124892,7	100		10,9	100		146,3	100		978,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,9	100		0,1	81		5,3	100		0,24	100		40,5	100		0,5	100		0,2	100		126713,0	100		11,1	100		146,6	100		972,4	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,8	100		0,08	100		4,9	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,2	100		124689,8	100		11,2	100		146,3	100		970,2	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,5	100		124129,0	100		11,3	100		146,2	100		965,6	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		3,0	100		0,06	92		5,1	100		0,25	100		27,6	100		0,5	100		0,5	100		127471,8	100		11,0	100		146,8	100		974,1	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,6	100		0,0	81		5,3	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,4	100		124699,4	100		11,3	100		146,2	100		974,4	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		5,0	100		0,25	94		29,6	100		0,5	100		0,3	100		125030,1	100		11,2	100		146,5	100		970,7	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		123768,4	100		11,3	100		146,6	100		968,5	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		3,1	100		0,0	92		4,8	100		0,25	100		36,9	100		0,5	100		0,4	100		124026,5	100		11,3	100		146,4	100		973,1	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		2,0	100		0,0	81		4,6	100		0,25	100		38,3	100		0,5	100		0,4	100		125661,8	100		11,2	100		146,8	100		967,0	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		6,6	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,4	100		123530,9	100		11,3	100		146,2	100		967,7	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,5	100		124176,1	100		11,3	100		146,2	100		963,9	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,3	100		0,0	92		4,8	100		0,25	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		123603,8	100		11,3	100		146,4	100		964,5	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,2	100		0,0	81		4,8	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,3	100		125502,5	100		11,1	100		146,0	100		968,2	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		29,1	100		0,6	100		0,4	100		125758,0	100		11,1	100		146,3	100		972,5	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		125019,2	100		11,1	100		146,0	100		971,2	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,3	84		0,0	92		4,6	84		0,25	100		30,6	84		0,6	84		0,5	84		125342,6	100		10,9	84		146,3	100		978,8	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,5	79		0,0	81		5,1	79		0,24	100		28,9	79		0,6	79		0,4	79</														