

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/02/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,4	100		1,5	100		0,03	100		5,4	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,2	100		125032,6	100		11,2	100		146,3	100		978,3	100	In marcia
01:00		3,6	100		1,4	100		0,03	91		5,9	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		126939,7	100		11,1	100		146,2	100		982,2	100	In marcia
01:30		2,6	100		0,7	100		0,0	83		5,4	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,3	100		123933,7	100		11,3	100		146,3	100		977,2	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,4	100		0,01	100		4,6	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		126801,6	100		11,1	100		146,4	100		982,3	100	In marcia
02:30		3,0	100		1,9	100		0,04	100		5,0	100		0,25	100		31,6	100		0,5	100		0,4	100		125413,2	100		11,2	100		146,6	100		979,9	100	In marcia
03:00		3,1	100		1,4	100		0,0	91		4,9	100		0,25	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		126479,0	100		11,1	100		147,8	100		984,0	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,8	100		0,0	83		4,5	100		0,24	100		31,1	100		0,6	100		0,3	100		126047,1	100		11,2	100		149,5	100		981,4	100	In marcia
04:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		29,1	100		0,5	100		0,3	100		126019,6	100		11,2	100		147,6	100		982,6	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,3	100		125141,3	100		11,3	100		146,8	100		979,7	100	In marcia
05:00		2,9	100		2,6	100		0,0	91		5,6	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,3	100		125064,9	100		11,3	100		145,0	100		977,8	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,5	100		0,07	83		5,2	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		125925,4	100		11,2	100		146,0	100		972,3	100	In marcia
06:00		1,8	100		2,7	100		0,11	100		5,2	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,2	100		123364,7	100		11,4	100		145,4	100		976,5	100	In marcia
06:30		1,8	100		1,3	100		0,1	100		5,2	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,4	100		122231,4	100		11,4	100		146,3	100		974,5	100	In marcia
07:00		2,6	100		1,3	100		0,09	90		4,9	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,3	100		123884,9	100		11,2	100		145,9	100		980,2	100	In marcia
07:30		1,6	100		0,5	100		0,0	83		4,7	100		0,24	100		29,9	100		0,6	100		0,3	100		123608,9	100		11,3	100		145,9	100		979,9	100	In marcia
08:00		2,9	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		33,3	100		0,6	100		0,2	100		122317,2	100		11,3	100		146,0	100		984,6	100	In marcia
08:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		30,9	100		0,5	100		0,2	100		123741,7	100		11,2	100		146,1	100		987,1	100	In marcia
09:00		2,8	84		1,8	84		0,02	90		5,1	84		0,23	100		36,2	84		0,5	84		0,3	84		126362,9	100		10,8	84		146,3	100		993,0	100	In marcia
09:30		2,4	79		1,8	79		0,0	83		5,0	79		0,24	100		28,1	79		0,6	79		0,2	79		125023,6	100		11,1	79		146,1	100		988,5	100	In marcia
10:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,2	100		0,6	100		0,2	100		126567,2	100		11,2	100		146,5	100		988,4	100	In marcia
10:30		3,2	100		2,0	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		124222,7	100		11,3	100		146,5	100		982,0	100	In marcia
11:00		2,3	100		0,7	100		0,0	90		6,0	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,2	100		127990,8	100		11,0	100		146,6	100		978,7	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,3	100		0,03	83		5,5	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		125448,5	100		11,2	100		146,6	100		974,5	100	In marcia
12:00		4,4	100		1,5	100		0,05	100		5,5	100		0,25	94		26,0	100		0,6	100		0,3	100		126628,3	100		11,2	100		146,6	100		976,1	100	In marcia
12:30		4,4	100		1,0	100		0,04	100		5,8	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,3	100		127242,1	100		11,1	100		146,6	100		981,6	100	In marcia
13:00		2,0	100		1,0	100		0,05	90		6,0	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,4	100		124544,6	100		11,3	100		146,8	100		973,4	100	In marcia
13:30		2,1	100		1,4	100		0,0	83		6,2	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,3	100		126168,8	100		11,2	100		146,6	100		977,3	100	In marcia
14:00		3,9	100		1,9	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,2	100		124902,4	100		11,3	100		146,6	100		976,2	100	In marcia
14:30		3,3	100		1,3	100		0,04	100		6,1	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,3	100		125894,4	100		11,2	100		146,6	100		981,0	100	In marcia
15:00		4,2	100		1,2	100		0,05	90		6,5	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,4	100		126568,0	100		11,1	100		146,8	100		973,8	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,0	100		0,0	83		6,8	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,3	100		126783,0	100		11,2	100		146,9	100		972,4	100	In marcia
16:00		2,8	100		2,2	100		0,0	100		5,8	100		0,25	94		38,4	100		0,6	100		0,3	100		129217,7	100		11,1	100		147,1	100		978,1	100	In marcia
16:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		124271,7	100		11,5	100		146,7	100		973,6	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,0	100		0,0	90		6,2	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,3	100		125555,1	100		11,3	100		146,8	100		976,1	100	In marcia
17:30		3,3	100		2,0	100		0,0	83		5,9	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,2	100		126801,1	100		11,2	100		146,8	100		977,1	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,4	100		125366,9	100		11,3	100		146,9	100		978,7	100	In marcia
18:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		126806,4	100		11,2	100		146,6	100		984,2	100	In marcia
19:00		2,7	100		1,8	100		0,02	90		5,3	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		125318,3	100		11,3	100		146,6	100		981,8	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,0	100		0,0	83		5,1	100		0,25	100		35,7	100		0,6	100		0,4	100		125992,1	100		11,3	100		146,8	100		980,0	100	In marcia
20:00		4,0	100		1,6	100		0,02	100		6,0	100		0,25	94		34,2	100		0,6	100		0,3	100		126304,0	100		11,2	100		146,7	100		981,0	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,0	100		0,02	100		7,0	100		0,25	100		43,0	100		0,6	100		0,4	100		129862,1	100		10,8	100		147,6	100		984,5	100	In marcia
21:00		1,7	84		1,8	84		0,05	90		5,8	84		0,26	100		32,6	84		0,6	84		0,4	84		126866,2	100		11,1	84		147,1	100		972,2	100	In marcia
21:30		2,8	79		1,8	79		0,0	83		5,6	79		0,25	100		18,2	79		0,6	79		0,0	79		127220,6	100		11,2	79		146,9	100		977,7	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,5	100		0,03	100		5,4	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,2	100		125032,6	100	11,2	100		146,3	100		978,3	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		1,4	100		0,03	91		5,9	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		126939,7	100	11,1	100		146,2	100		982,2	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		0,7	100		0,0	83		5,4	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,3	100		123933,7	100	11,3	100		146,3	100		977,2	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		1,4	100		0,01	100		4,6	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		126801,6	100	11,1	100		146,4	100		982,3	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,9	100		0,04	100		5,0	100		0,25	100		31,6	100		0,5	100		0,4	100		125413,2	100	11,2	100		146,6	100		979,9	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		1,4	100		0,0	91		4,9	100		0,25	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		126479,0	100	11,1	100		147,8	100		984,0	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,8	100		0,0	83		4,5	100		0,24	100		31,1	100		0,6	100		0,3	100		126047,1	100	11,2	100		149,5	100		981,4	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		29,1	100		0,5	100		0,3	100		126019,6	100	11,2	100		147,6	100		982,6	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,3	100		125141,3	100	11,3	100		146,8	100		979,7	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		2,6	100		0,0	91		5,6	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,3	100		125064,9	100	11,3	100		145,0	100		977,8	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,5	100		0,07	83		5,2	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		125925,4	100	11,2	100		146,0	100		972,3	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		2,7	100		0,11	100		5,2	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,2	100		123364,7	100	11,4	100		145,4	100		976,5	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		1,3	100		0,1	100		5,2	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,4	100		122231,4	100	11,4	100		146,3	100		974,5	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		1,3	100		0,09	90		4,9	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,3	100		123884,9	100	11,2	100		145,9	100		980,2	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		0,5	100		0,0	83		4,7	100		0,24	100		29,9	100		0,6	100		0,3	100		123608,9	100	11,3	100		145,9	100		979,9	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		33,3	100		0,6	100		0,2	100		122317,2	100	11,3	100		146,0	100		984,6	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		30,9	100		0,5	100		0,2	100		123741,7	100	11,2	100		146,1	100		987,1	100		in Betrieb
09:00		2,8	84		1,8	84		0,02	90		5,1	84		0,23	100		36,2	84		0,5	84		0,3	84		126362,9	100	10,8	84		146,3	100		993,0	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		1,8	79		0,0	83		5,0	79		0,24	100		28,1	79		0,6	79		0,2	79		125023,6	100	11,1	79		146,1	100		988,5	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,2	100		0,6	100		0,2	100		126567,2	100	11,2	100		146,5	100		988,4	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		2,0	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		124222,7	100	11,3	100		146,5	100		982,0	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,7	100		0,0	90		6,0	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,2	100		127990,8	100	11,0	100		146,6	100		978,7	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,3	100		0,03	83		5,5	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		125448,5	100	11,2	100		146,6	100		974,5	100		in Betrieb
12:00		4,4	100		1,5	100		0,05	100		5,5	100		0,25	94		26,0	100		0,6	100		0,3	100		126628,3	100	11,2	100		146,6	100		976,1	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		1,0	100		0,04	100		5,8	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,3	100		127242,1	100	11,1	100		146,6	100		981,6	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,0	100		0,05	90		6,0	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,4	100		124544,6	100	11,3	100		146,8	100		973,4	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,4	100		0,0	83		6,2	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,3	100		126168,8	100	11,2	100		146,6	100		977,3	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		1,9	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,2	100		124902,4	100	11,3	100		146,6	100		976,2	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		1,3	100		0,04	100		6,1	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,3	100		125894,4	100	11,2	100		146,6	100		981,0	100		in Betrieb
15:00		4,2	100		1,2	100		0,05	90		6,5	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,4	100		126568,0	100	11,1	100		146,8	100		973,8	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,0	100		0,0	83		6,8	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,3	100		126783,0	100	11,2	100		146,9	100		972,4	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		2,2	100		0,0	100		5,8	100		0,25	94		38,4	100		0,6	100		0,3	100		129217,7	100	11,1	100		147,1	100		978,1	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		124271,7	100	11,5	100		146,7	100		973,6	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,0	100		0,0	90		6,2	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,3	100		125555,1	100	11,3	100		146,8	100		976,1	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		2,0	100		0,0	83		5,9	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,2	100		126801,1	100	11,2	100		146,8	100		977,1	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,4	100		125366,9	100	11,3	100		146,9	100		978,7	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		126806,4	100	11,2	100		146,6	100		984,2	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,8	100		0,02	90		5,3	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		125318,3	100	11,3	100		146,6	100		981,8	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,0	100		0,0	83		5,1	100		0,25	100		35,7	100		0,6	100		0,4	100		125992,1	100	11,3	100		146,8	100		980,0	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		1,6	100		0,02	100		6,0	100		0,25	94		34,2	100		0,6	100		0,3	100		126304,0	100	11,2	100		146,7	100		981,0	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,0	100		0,02	100		7,0	100		0,25	100		43,0	100		0,6	100		0,4	100		129862,1	100	10,8	100		147,6	100		984,5	100		in Betrieb
21:00		1,7	84		1,8	84		0,05	90		5,8	84		0,26	100		32,6	84		0,6	84		0,4	84		126866,2	100	11,1	84		147,1	100		972,2	100		in Betrieb
21:30		2,8	79		1,8	79		0,0	83		5,6	79		0,25	100		18,2	79		0,6	79		0,0	79		127220,6	100	11,2	79		146,9	100		977,7	100		in Betrieb
22:00		4,0	100		1,7	100																															