

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 05/02/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,2	100		2,1	100		0,05	100		4,9	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,3	100		131757,8	100	11,0	100	146,6	100	980,6	100	In marcia
01:00		2,0	100		2,4	100		0,03	89		4,9	100		0,25	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		130160,2	100	11,3	100	146,5	100	972,9	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,9	100		0,0	84		4,8	100		0,25	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		125041,5	100	11,5	100	146,1	100	968,2	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,2	100		129913,2	100	11,0	100	146,4	100	977,3	100	In marcia
02:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		126494,7	100	11,3	100	145,8	100	974,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,8	100		0,0	89		4,8	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,3	100		127325,9	100	11,2	100	146,2	100	968,7	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,0	100		0,01	84		5,0	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,3	100		128374,5	100	11,1	100	147,2	100	970,4	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,9	100		0,03	100		4,8	100		0,24	94		33,5	100		0,5	100		0,1	100		129278,0	100	11,0	100	146,5	100	979,2	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		35,0	100		0,5	100		0,1	100		126998,1	100	11,3	100	146,4	100	973,2	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,9	100		0,0	89		4,4	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,1	100		130807,4	100	11,0	100	145,5	100	980,6	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,7	100		0,0	84		4,7	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		126414,0	100	11,4	100	145,3	100	973,2	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		131041,9	100	11,0	100	146,1	100	979,5	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,1	100		126150,9	100	11,4	100	146,2	100	970,0	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,6	100		0,0	89		4,6	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		122092,8	100	11,6	100	145,6	100	957,7	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,8	100		0,04	84		4,6	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		127983,3	100	11,1	100	146,0	100	971,7	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,4	100		0,07	100		4,7	100		0,24	94		25,7	100		0,5	100		0,2	100		125370,0	100	11,3	100	146,1	100	965,3	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,8	100		0,07	100		4,7	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,1	100		127032,6	100	11,2	100	145,9	100	975,5	100	In marcia
09:00		1,6	86		1,4	86		0,08	89		4,6	86		0,24	100		24,0	86		0,5	86		0,1	86		126730,0	100	11,2	86	145,7	100	971,7	100	In marcia
09:30		1,6	78		1,6	78		0,0	84		4,2	78		0,24	100		23,7	78		0,5	78		0,1	78		119422,6	100	11,7	78	145,1	100	967,6	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,0	100		116865,7	100	11,7	100	144,6	100	963,8	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,0	100		121266,8	100	11,3	100	145,0	100	973,5	100	In marcia
11:00		1,3	100		2,7	100		0,0	89		3,5	100		0,24	100		38,3	100		0,5	100		0,2	100		119086,7	100	11,3	100	144,9	100	976,8	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,9	100		0,0	84		4,1	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,1	100		118158,2	100	11,4	100	144,4	100	971,9	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,23	95		32,6	100		0,5	100		0,1	100		119818,8	100	11,2	100	144,7	100	969,9	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		114398,3	100	11,6	100	144,3	100	960,6	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,7	100		0,0	89		4,1	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,2	100		117127,2	100	11,3	100	144,1	100	970,9	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,2	100		0,0	84		3,5	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		114541,0	100	11,4	100	144,2	100	961,9	100	In marcia
14:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,1	100		108737,9	100	12,0	100	144,1	100	945,8	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		38,5	100		0,5	100		0,1	100		110965,8	100	12,0	100	145,3	100	931,6	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,9	100		0,0	89		4,3	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,1	100		119915,1	100	10,9	100	144,2	100	965,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,9	100		0,0	84		4,0	100		0,24	100		34,0	100		0,5	100		0,2	100		117207,0	100	11,4	100	144,9	100	957,8	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		19,5	100		0,5	100		0,2	100		115586,7	100	11,5	100	144,4	100	958,1	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,2	100		118006,9	100	11,3	100	144,6	100	961,4	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,3	100		0,0	89		3,8	100		0,25	100		27,6	100		0,5	100		0,1	100		115609,4	100	11,5	100	144,5	100	956,4	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,1	100		0,0	84		3,4	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,1	100		115446,4	100	11,5	100	144,5	100	955,1	100	In marcia
18:00		2,1	100		2,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,2	100		115701,1	100	11,5	100	144,4	100	962,2	100	In marcia
18:30		2,4	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,3	100		118715,3	100	11,2	100	144,8	100	964,2	100	In marcia
19:00		2,1	100		2,0	100		0,03	89		3,7	100		0,24	100		33,7	100		0,5	100		0,2	100		115065,1	100	11,5	100	144,2	100	949,9	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,2	100		0,0	84		4,1	100		0,24	100		35,4	100		0,5	100		0,2	100		116816,0	100	11,3	100	144,3	100	956,8	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		31,8	100		0,5	100		0,2	100		116911,2	100	11,3	100	144,4	100	958,0	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,3	100		119202,8	100	11,2	100	145,0	100	962,0	100	In marcia
21:00		2,6	85		1,9	85		0,03	89		8,4	85		0,24	100		20,5	85		0,5	85		0,1	85		117216,3	100	11,3	85	144,4	100	963,6	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,0	78		0,0	84		4,1	78		0,25	100		22,5	78		0,5	78		0,3	78		114491,8	100	11,6	78	144,1	100	955,9	100	In marcia
22:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,5	100		116535,7	100	11,4	100	144,4	100	957,0	100	In marcia
22:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		117110,3	100	11,4	100	144,6	100	952,4	100	In marcia
23:00		1,4	100		1,8	100	</																											

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,2	100		2,1	100		0,05	100		4,9	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,3	100		131757,8	100	11,0	100		146,6	100		980,6	100	in Betrieb
01:00		2,0	100		2,4	100		0,03	89		4,9	100		0,25	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		130160,2	100	11,3	100		146,5	100		972,9	100	in Betrieb
01:30		1,6	100		0,9	100		0,0	84		4,8	100		0,25	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		125041,5	100	11,5	100		146,1	100		968,2	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,2	100		129913,2	100	11,0	100		146,4	100		977,3	100	in Betrieb
02:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		126494,7	100	11,3	100		145,8	100		974,0	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		0,8	100		0,0	89		4,8	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,3	100		127325,9	100	11,2	100		146,2	100		968,7	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		1,0	100		0,01	84		5,0	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,3	100		128374,5	100	11,1	100		147,2	100		970,4	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,9	100		0,03	100		4,8	100		0,24	94		33,5	100		0,5	100		0,1	100		129278,0	100	11,0	100		146,5	100		979,2	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		35,0	100		0,5	100		0,1	100		126998,1	100	11,3	100		146,4	100		973,2	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,9	100		0,0	89		4,4	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,1	100		130807,4	100	11,0	100		145,5	100		980,6	100	in Betrieb
05:30		1,4	100		1,7	100		0,0	84		4,7	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		126414,0	100	11,4	100		145,3	100		973,2	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		131041,9	100	11,0	100		146,1	100		979,5	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,1	100		126150,9	100	11,4	100		146,2	100		970,0	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		1,6	100		0,0	89		4,6	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		122092,8	100	11,6	100		145,6	100		957,7	100	in Betrieb
07:30		1,2	100		0,8	100		0,04	84		4,6	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		127983,3	100	11,1	100		146,0	100		971,7	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		1,4	100		0,07	100		4,7	100		0,24	94		25,7	100		0,5	100		0,2	100		125370,0	100	11,3	100		146,1	100		965,3	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		1,8	100		0,07	100		4,7	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,1	100		127032,6	100	11,2	100		145,9	100		975,5	100	in Betrieb
09:00		1,6	86		1,4	86		0,08	89		4,6	86		0,24	100		24,0	86		0,5	86		0,1	86		126730,0	100	11,2	86		145,7	100		971,7	100	in Betrieb
09:30		1,6	78		1,6	78		0,0	84		4,2	78		0,24	100		23,7	78		0,5	78		0,1	78		119422,6	100	11,7	78		145,1	100		967,6	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,0	100		116865,7	100	11,7	100		144,6	100		963,8	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,0	100		121266,8	100	11,3	100		145,0	100		973,5	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		2,7	100		0,0	89		3,5	100		0,24	100		38,3	100		0,5	100		0,2	100		119086,7	100	11,3	100		144,9	100		976,8	100	in Betrieb
11:30		1,4	100		1,9	100		0,0	84		4,1	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,1	100		118158,2	100	11,4	100		144,4	100		971,9	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,23	95		32,6	100		0,5	100		0,1	100		119818,8	100	11,2	100		144,7	100		969,9	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		114398,3	100	11,6	100		144,3	100		960,6	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		1,7	100		0,0	89		4,1	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,2	100		117127,2	100	11,3	100		144,1	100		970,9	100	in Betrieb
13:30		1,8	100		1,2	100		0,0	84		3,5	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		114541,0	100	11,4	100		144,2	100		961,9	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,1	100		108737,9	100	12,0	100		144,1	100		945,8	100	in Betrieb
14:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		38,5	100		0,5	100		0,1	100		110965,8	100	12,0	100		145,3	100		931,6	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		0,9	100		0,0	89		4,3	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,1	100		119915,1	100	10,9	100		144,2	100		965,2	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		0,9	100		0,0	84		4,0	100		0,24	100		34,0	100		0,5	100		0,2	100		117207,0	100	11,4	100		144,9	100		957,8	100	in Betrieb
16:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		19,5	100		0,5	100		0,2	100		115586,7	100	11,5	100		144,4	100		958,1	100	in Betrieb
16:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,2	100		118006,9	100	11,3	100		144,6	100		961,4	100	in Betrieb
17:00		1,4	100		1,3	100		0,0	89		3,8	100		0,25	100		27,6	100		0,5	100		0,1	100		115609,4	100	11,5	100		144,5	100		956,4	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,1	100		0,0	84		3,4	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,1	100		115446,4	100	11,5	100		144,5	100		955,1	100	in Betrieb
18:00		2,1	100		2,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,2	100		115701,1	100	11,5	100		144,4	100		962,2	100	in Betrieb
18:30		2,4	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,3	100		118715,3	100	11,2	100		144,8	100		964,2	100	in Betrieb
19:00		2,1	100		2,0	100		0,03	89		3,7	100		0,24	100		33,7	100		0,5	100		0,2	100		115065,1	100	11,5	100		144,2	100		949,9	100	in Betrieb
19:30		1,4	100		1,2	100		0,0	84		4,1	100		0,24	100		35,4	100		0,5	100		0,2	100		116816,0	100	11,3	100		144,3	100		956,8	100	in Betrieb
20:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		31,8	100		0,5	100		0,2	100		116911,2	100	11,3	100		144,4	100		958,0	100	in Betrieb
20:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,3	100		119202,8	100	11,2	100		145,0	100		962,0	100	in Betrieb
21:00		2,6	85		1,9	85		0,03	89		8,4	85		0,24	100		20,5	85		0,5	85		0,1	85		117216,3	100	11,3	85		144,4	100		963,6	100	in Betrieb
21:30		1,4	78		1,0	78		0,0	84		4,1	78		0,25	100		22,5	78		0,5	78		0,3	78		114491,8	100	11,6	78		144,1	100		959,9	100	in Betrieb
22:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,5	100		116535,7	100	11,4	100		144,4	100				