

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 24/02/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		35,9	100		0,5	100		0,2	100		116878,0	100		11,3	100		144,4	100		962,6	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,8	100		0,0	89		3,9	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		118358,2	100		11,2	100		144,4	100		966,1	100		In marcia
01:30		1,3	100		1,9	100		0,0	84		4,1	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		117193,4	100		11,4	100		144,4	100		964,3	100		In marcia
02:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		35,1	100		0,5	100		0,3	100		121391,2	100		10,9	100		144,9	100		966,7	100		In marcia
02:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		120760,4	100		11,2	100		144,8	100		962,0	100		In marcia
03:00		1,5	100		1,8	100		0,0	89		4,2	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		116801,1	100		11,6	100		144,6	100		950,4	100		In marcia
03:30		1,4	100		2,4	100		0,0	84		4,2	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,3	100		117376,9	100		11,5	100		144,6	100		953,9	100		In marcia
04:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		30,1	100		0,5	100		0,3	100		119488,3	100		11,2	100		144,6	100		960,2	100		In marcia
04:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,2	100		117437,0	100		11,3	100		144,1	100		959,6	100		In marcia
05:00		1,2	100		0,7	100		0,0	89		3,6	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,2	100		121535,9	100		11,0	100		144,9	100		966,9	100		In marcia
05:30		1,4	100		1,7	100		0,0	84		4,0	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		118802,5	100		11,4	100		144,5	100		964,9	100		In marcia
06:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		118272,0	100		11,5	100		144,7	100		957,6	100		In marcia
06:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,2	100		120712,5	100		11,3	100		144,7	100		961,1	100		In marcia
07:00		1,7	100		1,5	100		0,0	89		4,5	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		118913,9	100		11,4	100		144,4	100		956,7	100		In marcia
07:30		1,6	100		1,6	100		0,0	84		4,2	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		118186,8	100		11,5	100		144,4	100		951,2	100		In marcia
08:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		30,1	100		0,5	100		0,2	100		118636,9	100		11,5	100		144,6	100		952,1	100		In marcia
08:30		3,0	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		116029,4	100		11,6	100		144,3	100		953,6	100		In marcia
09:00		1,9	86		1,3	86		0,0	89		4,5	86		0,24	100		24,8	86		0,6	86		0,1	86		117599,5	100		11,5	86		144,4	100		962,4	100		In marcia
09:30		2,1	78		1,2	78		0,0	84		4,4	78		0,24	100		29,4	78		0,6	78		0,1	78		116180,3	100		11,5	78		144,2	100		964,8	100		In marcia
10:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		115887,0	100		11,5	100		144,6	100		966,0	100		In marcia
10:30		4,4	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		115425,1	100		11,6	100		144,3	100		963,3	100		In marcia
11:00		4,6	100		2,4	100		0,0	89		4,9	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		115511,2	100		11,6	100		144,4	100		962,9	100		In marcia
11:30		2,0	100		0,4	100		0,0	84		5,0	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,1	100		117169,2	100		11,5	100		144,5	100		963,7	100		In marcia
12:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		5,7	100		0,25	94		33,5	100		0,6	100		0,0	100		112073,8	100		12,0	100		144,3	100		960,3	100		In marcia
12:30		4,6	100		3,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		33,3	100		0,6	100		0,2	100		116404,5	100		11,5	100		144,4	100		967,0	100		In marcia
13:00		1,3	100		0,2	100		0,0	89		3,9	100		0,23	100		33,4	100		0,5	100		0,3	100		118518,6	100		11,3	100		144,5	100		971,9	100		In marcia
13:30		3,6	100		1,3	100		0,0	85		4,4	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,1	100		114203,8	100		11,7	100		144,1	100		961,2	100		In marcia
14:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		114557,3	100		11,6	100		144,2	100		962,3	100		In marcia
14:30		2,3	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		35,5	100		0,5	100		0,2	100		116147,3	100		11,4	100		144,4	100		966,7	100		In marcia
15:00		4,2	100		1,0	100		0,01	89		4,4	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,1	100		115142,1	100		11,5	100		144,1	100		966,9	100		In marcia
15:30		4,4	100		1,1	100		0,0	85		4,3	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		116830,6	100		11,4	100		144,3	100		972,3	100		In marcia
16:00		3,9	100		2,5	100		0,03	100		4,6	100		0,24	94		20,6	100		0,6	100		0,2	100		114556,4	100		11,5	100		144,0	100		964,6	100		In marcia
16:30		1,4	100		0,3	100		0,07	100		4,0	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		113737,0	100		11,6	100		144,1	100		961,9	100		In marcia
17:00		1,4	100		0,4	100		0,09	89		3,7	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		114356,5	100		11,5	100		143,9	100		966,5	100		In marcia
17:30		2,3	100		0,8	100		0,0	85		3,9	100		0,23	100		34,4	100		0,6	100		0,1	100		116787,3	100		11,3	100		144,2	100		971,4	100		In marcia
18:00		4,4	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		115857,5	100		11,4	100		144,3	100		971,7	100		In marcia
18:30		2,7	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		113555,7	100		11,6	100		143,8	100		962,4	100		In marcia
19:00		5,3	100		3,0	100		0,0	88		4,1	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		113277,8	100		11,7	100		144,1	100		965,0	100		In marcia
19:30		1,3	100		0,1	100		0,0	85		4,3	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,2	100		113331,3	100		11,6	100		143,9	100		961,8	100		In marcia
20:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,22	94		31,4	100		0,6	100		0,2	100		116941,9	100		11,3	100		144,4	100		967,5	100		In marcia
20:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		113161,8	100		11,6	100		144,1	100		960,9	100		In marcia
21:00		1,5	85		0,6	85		0,0	88		4,2	85		0,24	100		36,1	85		0,6	85		0,1	85		116036,4	100		11,4	85		144,6	100		965,6	100		In marcia
21:30		2,0	78		1,5	78		0,0	85		4,0	78		0,23	100		40,5	78		0,6	78		0,1	78														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		35,9	100		0,5	100		0,2	100		116878,0	100		11,3	100		144,4	100		962,6	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,8	100		0,0	89		3,9	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		118358,2	100		11,2	100		144,4	100		966,1	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,9	100		0,0	84		4,1	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		117193,4	100		11,4	100		144,4	100		964,3	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		35,1	100		0,5	100		0,3	100		121391,2	100		10,9	100		144,9	100		966,7	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		120760,4	100		11,2	100		144,8	100		962,0	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,8	100		0,0	89		4,2	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		116801,1	100		11,6	100		144,6	100		950,4	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		2,4	100		0,0	84		4,2	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,3	100		117376,9	100		11,5	100		144,6	100		953,9	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		30,1	100		0,5	100		0,3	100		119488,3	100		11,2	100		144,6	100		960,2	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,2	100		117437,0	100		11,3	100		144,1	100		959,6	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,7	100		0,0	89		3,6	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,2	100		121535,9	100		11,0	100		144,9	100		966,9	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,7	100		0,0	84		4,0	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		118802,5	100		11,4	100		144,5	100		964,9	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		118272,0	100		11,5	100		144,7	100		957,6	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,2	100		120712,5	100		11,3	100		144,7	100		961,1	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,5	100		0,0	89		4,5	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		118913,9	100		11,4	100		144,4	100		956,7	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,6	100		0,0	84		4,2	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		118186,8	100		11,5	100		144,4	100		951,2	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		30,1	100		0,5	100		0,2	100		118636,9	100		11,5	100		144,6	100		952,1	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		116029,4	100		11,6	100		144,3	100		953,6	100		in Betrieb
09:00		1,9	86		1,3	86		0,0	89		4,5	86		0,24	100		24,8	86		0,6	86		0,1	86		117599,5	100		11,5	86		144,4	100		962,4	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		1,2	78		0,0	84		4,4	78		0,24	100		29,4	78		0,6	78		0,1	78		116180,3	100		11,5	78		144,2	100		964,8	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		115887,0	100		11,5	100		144,6	100		966,0	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		115425,1	100		11,6	100		144,3	100		963,3	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		2,4	100		0,0	89		4,9	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		115511,2	100		11,6	100		144,4	100		962,9	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		0,4	100		0,0	84		5,0	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,1	100		117169,2	100		11,5	100		144,5	100		963,7	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		5,7	100		0,25	94		33,5	100		0,6	100		0,0	100		112073,8	100		12,0	100		144,3	100		960,3	100		in Betrieb
12:30		4,6	100		3,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		33,3	100		0,6	100		0,2	100		116404,5	100		11,5	100		144,4	100		967,0	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,2	100		0,0	89		3,9	100		0,23	100		33,4	100		0,5	100		0,3	100		118518,6	100		11,3	100		144,5	100		971,9	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		1,3	100		0,0	85		4,4	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,1	100		114203,8	100		11,7	100		144,1	100		961,2	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		114557,3	100		11,6	100		144,2	100		962,3	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		35,5	100		0,5	100		0,2	100		116147,3	100		11,4	100		144,4	100		966,7	100		in Betrieb
15:00		4,2	100		1,0	100		0,01	89		4,4	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,1	100		115142,1	100		11,5	100		144,1	100		966,9	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		1,1	100		0,0	85		4,3	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		116830,6	100		11,4	100		144,3	100		972,3	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		2,5	100		0,03	100		4,6	100		0,24	94		20,6	100		0,6	100		0,2	100		114556,4	100		11,5	100		144,0	100		964,6	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		0,3	100		0,07	100		4,0	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		113737,0	100		11,6	100		144,1	100		961,9	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		0,4	100		0,09	89		3,7	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		114356,5	100		11,5	100		143,9	100		966,5	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,8	100		0,0	85		3,9	100		0,23	100		34,4	100		0,6	100		0,1	100		116787,3	100		11,3	100		144,2	100		971,4	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		115857,5	100		11,4	100		144,3	100		971,7	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		113555,7	100		11,6	100		143,8	100		962,4	100		in Betrieb
19:00		5,3	100		3,0	100		0,0	88		4,1	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		113277,8	100		11,7	100		144,1	100		965,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,1	100		0,0	85		4,3	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,2	100		113331,3	100		11,6	100		143,9	100		961,8	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,22	94		31,4	100		0,6	100		0,2	100		116941,9	100		11,3	100		144,4	100		967,5	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		113161,8	100		11,6	100		144,1	100		960,9	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		0,6	85		0,0	88		4,2	85		0,24	100		36,1	85		0,6	85		0,1	85		116036,4	100		11,4	85		144,6	100		965,6	100		in Betrieb
21:30		2,0	78		1,5	78		0,0	85		4,0	78		0,23	100		40,5	78		0,6	78		0,1	78	</													