

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/02/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,5	100		2,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,0	100		104718,6	100		11,5	100		143,1	100		943,8	100	In marcia
01:00		2,6	100		3,9	100		0,0	87		3,4	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		101142,2	100		11,9	100		142,7	100		941,8	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,5	100		0,0	86		3,8	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		101316,2	100		11,8	100		142,6	100		940,1	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,5	100		0,04	100		3,8	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		103595,0	100		11,5	100		142,8	100		950,4	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,5	100		0,07	100		3,8	100		0,24	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		100703,0	100		11,7	100		142,8	100		942,4	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,5	100		0,08	87		3,3	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		102772,2	100		11,5	100		143,1	100		948,3	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,7	100		0,0	86		3,4	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,1	100		105195,4	100		11,4	100		143,3	100		951,7	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,2	100		0,07	100		3,4	100		0,25	94		34,9	100		0,5	100		0,0	100		103125,9	100		11,6	100		143,3	100		943,7	100	In marcia
04:30		1,9	100		3,1	100		0,12	100		3,6	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		104443,5	100		11,5	100		143,4	100		944,3	100	In marcia
05:00		1,3	100		3,2	100		0,19	87		3,5	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,2	100		104341,8	100		11,5	100		143,0	100		945,8	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,4	100		0,0	86		3,2	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,0	100		103971,9	100		11,6	100		143,0	100		944,9	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,0	100		102825,8	100		11,7	100		142,1	100		946,7	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,1	100		105320,2	100		11,4	100		142,9	100		948,6	100	In marcia
07:00		1,3	100		0,7	100		0,01	87		3,2	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,1	100		103101,2	100		11,6	100		142,9	100		947,3	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,0	100		0,0	86		3,1	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		104503,2	100		11,5	100		143,1	100		949,4	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,5	100		0,06	100		3,3	100		0,24	95		24,9	100		0,5	100		0,1	100		105793,9	100		11,4	100		142,7	100		950,3	100	In marcia
08:30		1,7	100		2,8	100		0,09	100		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		104205,1	100		11,8	100		143,3	100		941,0	100	In marcia
09:00		1,7	85		2,1	85		0,08	87		4,3	85		0,25	100		28,1	85		0,6	85		0,0	85		100429,5	100		12,0	85		142,7	100		935,5	100	In marcia
09:30		1,3	78		0,4	78		0,0	86		3,9	78		0,25	100		32,0	78		0,6	78		0,1	78		99875,0	100		12,0	78		142,9	100		933,3	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,6	100		0,6	100		0,2	100		104409,2	100		11,4	100		142,8	100		948,3	100	In marcia
10:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		102014,2	100		11,7	100		142,8	100		946,5	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,8	100		0,0	87		3,7	100		0,24	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		101992,2	100		11,7	100		142,9	100		947,6	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,4	100		0,0	86		3,5	100		0,24	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		101453,8	100		11,7	100		143,0	100		948,4	100	In marcia
12:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		33,1	100		0,6	100		0,2	100		101793,4	100		11,6	100		142,9	100		950,4	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		33,2	100		0,5	100		0,1	100		102636,2	100		11,6	100		142,8	100		954,9	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,3	100		0,0	87		3,2	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		101168,1	100		11,7	100		142,8	100		948,0	100	In marcia
13:30		3,4	100		1,9	100		0,0	86		3,5	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		101015,1	100		11,7	100		142,8	100		953,8	100	In marcia
14:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		99081,8	100		11,8	100		142,6	100		948,9	100	In marcia
14:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		101393,6	100		11,6	100		142,6	100		955,7	100	In marcia
15:00		3,7	100		1,1	100		0,0	87		3,3	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,3	100		107161,9	100		11,0	100		143,3	100		961,0	100	In marcia
15:30		2,0	100		1,7	100		0,0	86		3,3	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,2	100		103121,7	100		11,6	100		143,0	100		948,4	100	In marcia
16:00		5,8	100		2,8	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		30,9	100		0,6	100		0,1	100		98393,0	100		12,0	100		142,9	100		931,9	100	In marcia
16:30		3,5	100		1,9	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,1	100		101458,7	100		11,7	100		142,8	100		944,9	100	In marcia
17:00		1,4	100		0,5	100		0,0	87		3,8	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,2	100		100257,7	100		11,8	100		143,2	100		941,4	100	In marcia
17:30		1,8	100		1,1	100		0,0	86		3,7	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,1	100		101475,6	100		11,7	100		142,9	100		946,1	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		99445,3	100		11,8	100		143,2	100		942,6	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,3	100		0,02	100		3,4	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,2	100		101218,8	100		11,7	100		143,2	100		947,9	100	In marcia
19:00		3,2	100		1,6	100		0,08	87		3,5	100		0,23	100		35,0	100		0,6	100		0,1	100		101798,8	100		11,6	100		143,2	100		947,3	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,5	100		0,0	86		3,5	100		0,24	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		101425,8	100		11,7	100		142,8	100		949,1	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,6	100		0,04	100		3,6	100		0,24	94		29,9	100		0,6	100		0,0	100		101476,4	100		11,7	100		143,0	100		947,6	100	In marcia
20:30		2,3	100		1,4	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		100560,4	100		11,8	100		142,9	100		948,2	100	In marcia
21:00		4,2	85		2,0	85		0,12	87		4,5	85		0,24	100		27,2	85		0,6	85		0,1	85		100936,1	100		11,7	85		143,0	100		948,7	100	In marcia
21:30		1,9	78		1,5	78		0,0	86		4,2	78		0,25	100		28,3	78		0,6	78		0,0	78		98687,2	100		11,9	78		142,8	100		949,2	100	In marcia
22:00		1,5																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,5	100		2,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,0	100		104718,6	100	11,5	100		143,1	100		943,8	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		3,9	100		0,0	87		3,4	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		101142,2	100	11,9	100		142,7	100		941,8	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,5	100		0,0	86		3,8	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		101316,2	100	11,8	100		142,6	100		940,1	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,5	100		0,04	100		3,8	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		103595,0	100	11,5	100		142,8	100		950,4	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,5	100		0,07	100		3,8	100		0,24	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		100703,0	100	11,7	100		142,8	100		942,4	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,5	100		0,08	87		3,3	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		102772,2	100	11,5	100		143,1	100		948,3	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,7	100		0,0	86		3,4	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,1	100		105195,4	100	11,4	100		143,3	100		951,7	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,2	100		0,07	100		3,4	100		0,25	94		34,9	100		0,5	100		0,0	100		103125,9	100	11,6	100		143,3	100		943,7	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		3,1	100		0,12	100		3,6	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		104443,5	100	11,5	100		143,4	100		944,3	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		3,2	100		0,19	87		3,5	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,2	100		104341,8	100	11,5	100		143,0	100		945,8	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,4	100		0,0	86		3,2	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,0	100		103971,9	100	11,6	100		143,0	100		944,9	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,0	100		102825,8	100	11,7	100		142,1	100		946,7	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,1	100		105320,2	100	11,4	100		142,9	100		948,6	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		0,7	100		0,01	87		3,2	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,1	100		103101,2	100	11,6	100		142,9	100		947,3	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,0	100		0,0	86		3,1	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		104503,2	100	11,5	100		143,1	100		949,4	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,5	100		0,06	100		3,3	100		0,24	95		24,9	100		0,5	100		0,1	100		105793,9	100	11,4	100		142,7	100		950,3	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		2,8	100		0,09	100		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		104205,1	100	11,8	100		143,3	100		941,0	100		in Betrieb
09:00		1,7	85		2,1	85		0,08	87		4,3	85		0,25	100		28,1	85		0,6	85		0,0	85		100429,5	100	12,0	85		142,7	100		935,5	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,4	78		0,0	86		3,9	78		0,25	100		32,0	78		0,6	78		0,1	78		98875,0	100	12,0	78		142,9	100		933,3	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,6	100		0,6	100		0,2	100		104409,2	100	11,4	100		142,8	100		948,3	100		in Betrieb
10:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		102014,2	100	11,7	100		142,8	100		946,5	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,8	100		0,0	87		3,7	100		0,24	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		101992,2	100	11,7	100		142,9	100		947,6	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,4	100		0,0	86		3,5	100		0,24	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		101453,8	100	11,7	100		143,0	100		948,4	100		in Betrieb
12:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		33,1	100		0,6	100		0,2	100		101793,4	100	11,6	100		142,9	100		950,4	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		33,2	100		0,5	100		0,1	100		102636,2	100	11,6	100		142,8	100		954,9	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,3	100		0,0	87		3,2	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		101168,1	100	11,7	100		142,8	100		948,0	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		1,9	100		0,0	86		3,5	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		101015,1	100	11,7	100		142,8	100		953,8	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		99081,8	100	11,8	100		142,6	100		948,9	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		101393,6	100	11,6	100		142,6	100		955,7	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		1,1	100		0,0	87		3,3	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,3	100		107161,9	100	11,0	100		143,3	100		961,0	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		1,7	100		0,0	86		3,3	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,2	100		103121,7	100	11,6	100		143,0	100		948,4	100		in Betrieb
16:00		5,8	100		2,8	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		30,9	100		0,6	100		0,1	100		98393,0	100	12,0	100		142,9	100		931,9	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,9	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,1	100		101458,7	100	11,7	100		142,8	100		944,9	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		0,5	100		0,0	87		3,8	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,2	100		100257,7	100	11,8	100		143,2	100		941,4	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		1,1	100		0,0	86		3,7	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,1	100		101475,6	100	11,7	100		142,9	100		946,1	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		99445,3	100	11,8	100		143,2	100		942,6	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,3	100		0,02	100		3,4	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,2	100		101218,8	100	11,7	100		143,2	100		947,9	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,6	100		0,08	87		3,5	100		0,23	100		35,0	100		0,6	100		0,1	100		101798,8	100	11,6	100		143,2	100		947,3	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,5	100		0,0	86		3,5	100		0,24	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		101425,8	100	11,7	100		142,8	100		949,1	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,6	100		0,04	100		3,6	100		0,24	94		29,9	100		0,6	100		0,0	100		101476,4	100	11,7	100		143,0	100		947,6	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		1,4	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		100560,4	100	11,8	100		142,9	100		948,2	100		in Betrieb
21:00		4,2	85		2,0	85		0,12	87		4,5	85		0,24	100		27,2	85		0,6	85		0,1	85		100936,1	100	11,7	85		143,0	100		948,7	100		in Betrieb
21:30		1,9	78		1,5	78		0,0	86		4,2	78		0,25	100		28,3	78		0,6	78		0,0	78		98687,2	100	11,9	78		142,8	100		949,2	100		in Betrieb
22:00		1,5	100		1,0	100		0,0																													