

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,6	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		100956,9	100		11,6	100		151,8	100		946,0	100		In marcia
01:00		3,7	100		2,1	100		0,0	89		3,1	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		102545,0	100		11,5	100		151,6	100		953,3	100		In marcia
01:30		2,6	100		1,5	100		0,0	84		3,2	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		101976,2	100		11,6	100		151,7	100		948,3	100		In marcia
02:00		3,6	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		100786,1	100		11,7	100		152,4	100		949,4	100		In marcia
02:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		100536,3	100		11,8	100		150,2	100		946,7	100		In marcia
03:00		2,0	100		0,5	100		0,0	89		3,7	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		102412,3	100		11,5	100		149,7	100		955,5	100		In marcia
03:30		2,3	100		0,7	100		0,0	84		3,6	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		102435,8	100		11,6	100		149,0	100		950,9	100		In marcia
04:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		35,2	100		0,6	100		0,0	100		100820,6	100		11,8	100		147,1	100		944,2	100		In marcia
04:30		4,0	100		2,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		102521,9	100		11,6	100		143,0	100		944,2	100		In marcia
05:00		2,7	100		1,6	100		0,0	89		3,3	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		101671,9	100		11,7	100		142,0	100		952,4	100		In marcia
05:30		1,6	100		0,9	100		0,0	84		3,6	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		102282,9	100		11,6	100		142,8	100		950,2	100		In marcia
06:00		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		101792,7	100		11,6	100		141,3	100		949,3	100		In marcia
06:30		4,6	100		2,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		103496,0	100		11,5	100		142,7	100		951,1	100		In marcia
07:00		1,3	100		0,7	100		0,0	89		3,5	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		102677,2	100		11,6	100		142,8	100		947,9	100		In marcia
07:30		1,4	100		1,2	100		0,0	84		3,6	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		103497,8	100		11,5	100		143,1	100		944,6	100		In marcia
08:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		37,8	100		0,6	100		0,0	100		101666,5	100		11,7	100		143,1	100		942,1	100		In marcia
08:30		2,4	100		1,8	100		0,02	100		4,0	100		0,24	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		102227,9	100		11,7	100		143,2	100		940,0	100		In marcia
09:00		1,8	84		1,7	84		0,07	89		3,7	84		0,24	100		29,5	84		0,6	84		0,0	84		102497,8	100		11,7	84		143,2	100		945,4	100		In marcia
09:30		2,4	80		2,9	80		0,08	84		3,4	80		0,24	100		24,2	80		0,6	80		0,3	80		99894,3	100		11,9	80		142,9	100		939,3	100		In marcia
10:00		2,0	100		1,6	100		0,08	100		3,3	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		0,2	100		103106,6	100		11,6	100		143,2	100		938,1	100		In marcia
10:30		1,4	100		1,5	100		0,06	100		3,2	100		0,24	100		37,0	100		0,6	100		0,2	100		103983,7	100		11,5	100		143,6	100		947,8	100		In marcia
11:00		1,4	100		1,9	100		0,03	89		3,6	100		0,24	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		105098,6	100		11,5	100		143,2	100		945,5	100		In marcia
11:30		1,4	100		1,7	100		0,03	84		3,2	100		0,24	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		104604,4	100		11,6	100		143,4	100		943,7	100		In marcia
12:00		1,8	100		1,9	100		0,05	100		3,3	100		0,25	94		28,4	100		0,6	100		0,2	100		101877,1	100		11,8	100		143,2	100		935,1	100		In marcia
12:30		1,9	100		1,6	100		0,06	100		4,3	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		102643,2	100		11,7	100		143,2	100		941,5	100		In marcia
13:00		1,8	100		1,6	100		0,03	89		3,8	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		102048,9	100		11,7	100		143,1	100		943,9	100		In marcia
13:30		1,9	100		1,3	100		0,0	84		5,0	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,2	100		102404,6	100		11,6	100		143,3	100		945,6	100		In marcia
14:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		102938,6	100		11,6	100		143,4	100		943,2	100		In marcia
14:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,2	100		106894,2	100		11,4	100		143,8	100		947,0	100		In marcia
15:00		4,4	100		3,5	100		0,0	89		4,4	100		0,27	100		33,3	100		0,6	100		0,2	100		104176,1	100		11,8	100		144,0	100		941,8	100		In marcia
15:30		1,4	100		0,7	100		0,0	84		4,5	100		0,27	100		36,2	100		0,6	100		0,3	100		102315,2	100		12,0	100		143,8	100		934,5	100		In marcia
16:00		1,4	100		0,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		31,0	100		0,6	100		0,2	100		101879,5	100		11,9	100		143,7	100		935,4	100		In marcia
16:30		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		102830,3	100		11,8	100		143,8	100		936,5	100		In marcia
17:00		1,6	100		0,7	100		0,0	89		4,4	100		0,26	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		105651,0	100		11,6	100		144,0	100		941,9	100		In marcia
17:30		2,8	100		1,0	100		0,0	84		5,2	100		0,26	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		98985,0	100		12,1	100		143,4	100		926,2	100		In marcia
18:00		2,8	100		1,1	100		0,02	100		4,5	100		0,26	100		25,8	100		0,6	100		0,1	100		98886,8	100		11,8	100		143,3	100		930,7	100		In marcia
18:30		4,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		103540,8	100		11,5	100		143,5	100		943,9	100		In marcia
19:00		4,3	100		5,0	100		0,04	89		4,7	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		101956,5	100		11,8	100		143,7	100		945,1	100		In marcia
19:30		1,3	100		0,6	100		0,0	84		4,0	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		101743,0	100		11,8	100		143,1	100		941,6	100		In marcia
20:00		1,4	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		33,5	100		0,6	100		0,1	100		101342,6	100		11,8	100		143,4	100		942,7	100		In marcia
20:30		2,8	100		0,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		102959,8	100		11,6	100		143,4	100		941,1	100		In marcia
21:00		1,8	85		0,5	85		0,0	89		4,7	85		0,25	100		16,4	85		0,6	85		0,1	85		103084,1	100		11,6	85		143,3	100		949,3	100		In marcia
21:30		3,5	78		0,6	78		0,0	84		4,9	78		0,25	100		18,4	78		0,6	78		0,0	78														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,6	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		100956,9	100	11,6	100		151,8	100		946,0	100	in Betrieb
01:00		3,7	100		2,1	100		0,0	89		3,1	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		102545,0	100	11,5	100		151,6	100		953,3	100	in Betrieb
01:30		2,6	100		1,5	100		0,0	84		3,2	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		101976,2	100	11,6	100		151,7	100		948,3	100	in Betrieb
02:00		3,6	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		100786,1	100	11,7	100		152,4	100		949,4	100	in Betrieb
02:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		100536,3	100	11,8	100		150,2	100		946,7	100	in Betrieb
03:00		2,0	100		0,5	100		0,0	89		3,7	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		102412,3	100	11,5	100		149,7	100		955,5	100	in Betrieb
03:30		2,3	100		0,7	100		0,0	84		3,6	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		102435,8	100	11,6	100		149,0	100		950,9	100	in Betrieb
04:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		35,2	100		0,6	100		0,0	100		100820,6	100	11,8	100		147,1	100		944,2	100	in Betrieb
04:30		4,0	100		2,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		102521,9	100	11,6	100		143,0	100		944,2	100	in Betrieb
05:00		2,7	100		1,6	100		0,0	89		3,3	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		101671,9	100	11,7	100		142,0	100		952,4	100	in Betrieb
05:30		1,6	100		0,9	100		0,0	84		3,6	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		102282,9	100	11,6	100		142,8	100		950,2	100	in Betrieb
06:00		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		101792,7	100	11,6	100		141,3	100		949,3	100	in Betrieb
06:30		4,6	100		2,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		103496,0	100	11,5	100		142,7	100		951,1	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		0,7	100		0,0	89		3,5	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		102677,2	100	11,6	100		142,8	100		947,9	100	in Betrieb
07:30		1,4	100		1,2	100		0,0	84		3,6	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		103497,8	100	11,5	100		143,1	100		944,6	100	in Betrieb
08:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		37,8	100		0,6	100		0,0	100		101666,5	100	11,7	100		143,1	100		942,1	100	in Betrieb
08:30		2,4	100		1,8	100		0,02	100		4,0	100		0,24	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		102227,9	100	11,7	100		143,2	100		940,0	100	in Betrieb
09:00		1,8	84		1,7	84		0,07	89		3,7	84		0,24	100		29,5	84		0,6	84		0,0	84		102497,8	100	11,7	84		143,2	100		945,4	100	in Betrieb
09:30		2,4	80		2,9	80		0,08	84		3,4	80		0,24	100		24,2	80		0,6	80		0,3	80		99894,3	100	11,9	80		142,9	100		939,3	100	in Betrieb
10:00		2,0	100		1,6	100		0,08	100		3,3	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		0,2	100		103106,6	100	11,6	100		143,2	100		938,1	100	in Betrieb
10:30		1,4	100		1,5	100		0,06	100		3,2	100		0,24	100		37,0	100		0,6	100		0,2	100		103983,7	100	11,5	100		143,6	100		947,8	100	in Betrieb
11:00		1,4	100		1,9	100		0,03	89		3,6	100		0,24	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		105098,6	100	11,5	100		143,2	100		945,5	100	in Betrieb
11:30		1,4	100		1,7	100		0,03	84		3,2	100		0,24	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		104604,4	100	11,6	100		143,4	100		943,7	100	in Betrieb
12:00		1,8	100		1,9	100		0,05	100		3,3	100		0,25	94		28,4	100		0,6	100		0,2	100		101877,1	100	11,8	100		143,2	100		935,1	100	in Betrieb
12:30		1,9	100		1,6	100		0,06	100		4,3	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		102643,2	100	11,7	100		143,2	100		941,5	100	in Betrieb
13:00		1,8	100		1,6	100		0,03	89		3,8	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		102048,9	100	11,7	100		143,1	100		943,9	100	in Betrieb
13:30		1,9	100		1,3	100		0,0	84		5,0	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,2	100		102404,6	100	11,6	100		143,3	100		945,6	100	in Betrieb
14:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		102938,6	100	11,6	100		143,4	100		943,2	100	in Betrieb
14:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,2	100		106894,2	100	11,4	100		143,8	100		947,0	100	in Betrieb
15:00		4,4	100		3,5	100		0,0	89		4,4	100		0,27	100		33,3	100		0,6	100		0,2	100		104176,1	100	11,8	100		144,0	100		941,8	100	in Betrieb
15:30		1,4	100		0,7	100		0,0	84		4,5	100		0,27	100		36,2	100		0,6	100		0,3	100		102315,2	100	12,0	100		143,8	100		934,5	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		0,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		31,0	100		0,6	100		0,2	100		101879,5	100	11,9	100		143,7	100		935,4	100	in Betrieb
16:30		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		102830,3	100	11,8	100		143,8	100		936,5	100	in Betrieb
17:00		1,6	100		0,7	100		0,0	89		4,4	100		0,26	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		105651,0	100	11,6	100		144,0	100		941,9	100	in Betrieb
17:30		2,8	100		1,0	100		0,0	84		5,2	100		0,26	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		98985,0	100	12,1	100		143,4	100		926,2	100	in Betrieb
18:00		2,8	100		1,1	100		0,02	100		4,5	100		0,26	100		25,8	100		0,6	100		0,1	100		99886,8	100	11,8	100		143,3	100		930,7	100	in Betrieb
18:30		4,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		103540,8	100	11,5	100		143,5	100		943,9	100	in Betrieb
19:00		4,3	100		5,0	100		0,04	89		4,7	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		101956,5	100	11,8	100		143,7	100		945,1	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		0,6	100		0,0	84		4,0	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		101743,0	100	11,8	100		143,1	100		941,6	100	in Betrieb
20:00		1,4	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		33,5	100		0,6	100		0,1	100		101342,6	100	11,8	100		143,4	100		942,7	100	in Betrieb
20:30		2,8	100		0,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		102959,8	100	11,6	100		143,4	100		941,1	100	in Betrieb
21:00		1,8	85		0,5	85		0,0	89		4,7	85		0,25	100		16,4	85		0,6	85		0,1	85		103084,1	100	11,6	85		143,3	100		949,3	100	in Betrieb
21:30		3,5	78		0,6	78		0,0	84		4,9	78		0,25	100		18,4	78		0,6	78		0,0	78		101471,1	100	11,7	78		143,4	100		951,4	100	in Betrieb
22:00		4,2	100		0,8	100		0,01	100		4,4	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		102407,6	100	11,6	100		143,3	100				