

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,8	100		0,6	100		0,08	100		3,6	100		0,24	100		42,4	100		0,6	100		0,0	100		101302,2	100		11,7	100		143,6	100		947,4	100	In marcia
01:00		3,8	100		1,2	100		0,22	89		3,4	100		0,24	100		53,6	100		0,5	100		0,1	100		102580,3	100		11,6	100		143,0	100		946,7	100	In marcia
01:30		7,2	100		1,3	100		0,02	84		4,3	100		0,24	100		42,1	100		0,6	100		0,0	100		104265,4	100		11,4	100		143,4	100		955,4	100	In marcia
02:00		2,6	100		0,8	100		0,04	100		3,8	100		0,24	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		102123,5	100		11,6	100		143,4	100		950,2	100	In marcia
02:30		1,5	100		0,7	100		0,07	100		3,5	100		0,24	100		41,6	100		0,5	100		0,0	100		104063,4	100		11,4	100		143,9	100		952,7	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,3	100		0,13	89		3,2	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,2	100		105578,5	100		11,3	100		145,0	100		955,3	100	In marcia
03:30		6,9	100		1,8	100		0,01	84		4,1	100		0,24	100		20,9	100		0,5	100		0,0	100		102723,5	100		11,7	100		144,7	100		952,5	100	In marcia
04:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		21,9	100		0,5	100		0,1	100		104203,3	100		11,5	100		144,2	100		954,4	100	In marcia
04:30		4,1	100		1,3	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		17,1	100		0,5	100		0,0	100		102356,4	100		11,7	100		143,3	100		953,0	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,9	100		0,08	89		3,6	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		103806,4	100		11,6	100		142,4	100		950,8	100	In marcia
05:30		6,7	100		1,6	100		0,06	84		3,9	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		104241,0	100		11,5	100		143,0	100		957,6	100	In marcia
06:00		5,5	100		1,4	100		0,08	100		4,8	100		0,25	100		16,6	100		0,6	100		0,0	100		99926,5	100		11,9	100		141,2	100		948,7	100	In marcia
06:30		2,0	100		0,5	100		0,07	100		3,5	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,1	100		105215,0	100		11,3	100		143,1	100		957,3	100	In marcia
07:00		3,0	100		0,7	100		0,09	89		3,8	100		0,24	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		103176,3	100		11,5	100		142,8	100		949,0	100	In marcia
07:30		4,5	100		0,8	100		0,0	84		3,7	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		101597,4	100		11,6	100		142,8	100		946,6	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		43,4	100		0,6	100		0,1	100		102943,6	100		11,5	100		143,0	100		950,8	100	In marcia
08:30		2,6	100		1,5	100		0,01	100		3,2	100		0,24	100		47,0	100		0,5	100		0,0	100		104216,3	100		11,4	100		143,1	100		948,7	100	In marcia
09:00		4,8	86		3,5	86		0,0	89		3,3	86		0,24	100		41,2	86		0,5	86		0,1	86		103329,6	100		11,5	86		142,7	100		951,3	100	In marcia
09:30		1,3	78		0,4	78		0,0	84		3,8	78		0,24	100		32,6	78		0,6	78		0,2	78		100108,2	100		11,8	78		142,6	100		949,7	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,3	100		0,04	100		3,5	100		0,23	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		105692,4	100		11,3	100		143,3	100		961,4	100	In marcia
10:30		1,5	100		0,5	100		0,08	100		3,3	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,4	100		102701,0	100		11,5	100		143,0	100		953,5	100	In marcia
11:00		3,8	100		1,3	100		0,08	89		3,6	100		0,25	100		16,3	100		0,5	100		0,4	100		101646,6	100		11,7	100		142,8	100		952,1	100	In marcia
11:30		2,9	100		1,1	100		0,01	84		3,6	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,5	100		104105,9	100		11,4	100		143,2	100		957,4	100	In marcia
12:00		5,3	100		1,5	100		0,08	100		3,6	100		0,24	94		24,6	100		0,5	100		0,4	100		102770,3	100		11,6	100		142,8	100		959,1	100	In marcia
12:30		3,2	100		2,0	100		0,08	100		3,6	100		0,24	100		38,5	100		0,5	100		0,4	100		101351,5	100		11,6	100		142,9	100		948,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,7	100		0,03	89		3,8	100		0,24	100		42,1	100		0,5	100		0,4	100		106447,4	100		11,3	100		143,3	100		959,6	100	In marcia
13:30		1,9	100		0,8	100		0,0	85		3,9	100		0,25	100		40,1	100		0,5	100		0,4	100		101619,6	100		11,8	100		143,2	100		944,0	100	In marcia
14:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,4	100		104592,3	100		11,5	100		143,2	100		952,7	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		29,2	100		0,5	100		0,4	100		100914,1	100		11,8	100		143,1	100		949,1	100	In marcia
15:00		3,7	100		2,8	100		0,0	89		3,9	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		99812,2	100		11,9	100		142,9	100		946,5	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,0	100		0,0	85		4,1	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,4	100		104299,5	100		11,4	100		143,0	100		959,0	100	In marcia
16:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		29,0	100		0,5	100		0,5	100		103967,8	100		11,5	100		143,5	100		955,1	100	In marcia
16:30		5,1	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		23,8	100		0,5	100		0,3	100		105590,0	100		11,3	100		143,1	100		956,7	100	In marcia
17:00		3,7	100		1,3	100		0,0	89		4,6	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		101663,1	100		11,8	100		143,0	100		944,7	100	In marcia
17:30		3,0	100		1,3	100		0,0	85		4,1	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,4	100		102652,0	100		11,6	100		143,2	100		945,7	100	In marcia
18:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,5	100		99561,0	100		11,8	100		142,9	100		942,1	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,5	100		103257,5	100		11,4	100		143,1	100		954,3	100	In marcia
19:00		3,5	100		1,7	100		0,0	89		3,9	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,3	100		100599,7	100		11,7	100		142,5	100		951,9	100	In marcia
19:30		4,3	100		1,5	100		0,0	85		4,3	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,3	100		101218,8	100		11,6	100		142,6	100		950,6	100	In marcia
20:00		4,3	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		30,5	100		0,6	100		0,3	100		102310,1	100		11,5	100		142,9	100		953,8	100	In marcia
20:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		37,7	100		0,6	100		0,3	100		99227,2	100		11,8	100		142,7	100		947,8	100	In marcia
21:00		5,0	85		1,3	85		0,02	89		3,8	85		0,24	100		33,1	85		0,6	85		0,2	85		102051,1	100		11,5	85		142,7	100		955,3	100	In marcia
21:30		4,2	78		0,5	78		0,0	85		4,2	78		0,24	100		31,2	78		0,6	78		0,0	78		98965,7	100		11,9	78		142,7	100		949,9	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,8	100		0,6	100		0,08	100		3,6	100		0,24	100		42,4	100		0,6	100		0,0	100		101302,2	100		11,7	100		143,6	100		947,4	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,2	100		0,22	89		3,4	100		0,24	100		53,6	100		0,5	100		0,1	100		102580,3	100		11,6	100		143,0	100		946,7	100		in Betrieb
01:30		7,2	100		1,3	100		0,02	84		4,3	100		0,24	100		42,1	100		0,6	100		0,0	100		104265,4	100		11,4	100		143,4	100		955,4	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		0,8	100		0,04	100		3,8	100		0,24	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		102123,5	100		11,6	100		143,4	100		950,2	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		0,7	100		0,07	100		3,5	100		0,24	100		41,6	100		0,5	100		0,0	100		104063,4	100		11,4	100		143,9	100		952,7	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,3	100		0,13	89		3,2	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,2	100		105578,5	100		11,3	100		145,0	100		955,3	100		in Betrieb
03:30		6,9	100		1,8	100		0,01	84		4,1	100		0,24	100		20,9	100		0,5	100		0,0	100		102723,5	100		11,7	100		144,7	100		952,5	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		21,9	100		0,5	100		0,1	100		104203,3	100		11,5	100		144,2	100		954,4	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		1,3	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		17,1	100		0,5	100		0,0	100		102356,4	100		11,7	100		143,3	100		953,0	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,9	100		0,08	89		3,6	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		103806,4	100		11,6	100		142,4	100		950,8	100		in Betrieb
05:30		6,7	100		1,6	100		0,06	84		3,9	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		104241,0	100		11,5	100		143,0	100		957,6	100		in Betrieb
06:00		5,5	100		1,4	100		0,08	100		4,8	100		0,25	100		16,6	100		0,6	100		0,0	100		99926,5	100		11,9	100		141,2	100		948,7	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		0,5	100		0,07	100		3,5	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,1	100		105215,0	100		11,3	100		143,1	100		957,3	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		0,7	100		0,09	89		3,8	100		0,24	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		103176,3	100		11,5	100		142,8	100		949,0	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		0,8	100		0,0	84		3,7	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		101597,4	100		11,6	100		142,8	100		946,6	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		43,4	100		0,6	100		0,1	100		102943,6	100		11,5	100		143,0	100		950,8	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,5	100		0,01	100		3,2	100		0,24	100		47,0	100		0,5	100		0,0	100		104216,3	100		11,4	100		143,1	100		948,7	100		in Betrieb
09:00		4,8	86		3,5	86		0,0	89		3,3	86		0,24	100		41,2	86		0,5	86		0,1	86		103329,6	100		11,5	86		142,7	100		951,3	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,4	78		0,0	84		3,8	78		0,24	100		32,6	78		0,6	78		0,2	78		100108,2	100		11,8	78		142,6	100		949,7	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,3	100		0,04	100		3,5	100		0,23	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		105692,4	100		11,3	100		143,3	100		961,4	100		in Betrieb
10:30		1,5	100		0,5	100		0,08	100		3,3	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,4	100		102701,0	100		11,5	100		143,0	100		953,5	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		1,3	100		0,08	89		3,6	100		0,25	100		16,3	100		0,5	100		0,4	100		101646,6	100		11,7	100		142,8	100		952,1	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		1,1	100		0,01	84		3,6	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,5	100		104105,9	100		11,4	100		143,2	100		957,4	100		in Betrieb
12:00		5,3	100		1,5	100		0,08	100		3,6	100		0,24	94		24,6	100		0,5	100		0,4	100		102770,3	100		11,6	100		142,8	100		959,1	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		2,0	100		0,08	100		3,6	100		0,24	100		38,5	100		0,5	100		0,4	100		101351,5	100		11,6	100		142,9	100		948,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,7	100		0,03	89		3,8	100		0,24	100		42,1	100		0,5	100		0,4	100		106447,4	100		11,3	100		143,3	100		959,6	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		0,8	100		0,0	85		3,9	100		0,25	100		40,1	100		0,5	100		0,4	100		101619,6	100		11,8	100		143,2	100		944,0	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,4	100		104592,3	100		11,5	100		143,2	100		952,7	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		29,2	100		0,5	100		0,4	100		100914,1	100		11,8	100		143,1	100		949,1	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		2,8	100		0,0	89		3,9	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		99812,2	100		11,9	100		142,9	100		946,5	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,0	100		0,0	85		4,1	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,4	100		104299,5	100		11,4	100		143,0	100		959,0	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		29,0	100		0,5	100		0,5	100		103967,8	100		11,5	100		143,5	100		955,1	100		in Betrieb
16:30		5,1	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		23,8	100		0,5	100		0,3	100		105590,0	100		11,3	100		143,1	100		956,7	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,3	100		0,0	89		4,6	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		101663,1	100		11,8	100		143,0	100		944,7	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		1,3	100		0,0	85		4,1	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,4	100		102652,0	100		11,6	100		143,2	100		945,7	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,5	100		99561,0	100		11,8	100		142,9	100		942,1	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,5	100		103257,5	100		11,4	100		143,1	100		954,3	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,7	100		0,0	89		3,9	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,3	100		100599,7	100		11,7	100		142,5	100		951,9	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		1,5	100		0,0	85		4,3	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,3	100		101218,8	100		11,6	100		142,6	100		950,6	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		30,5	100		0,6	100		0,3	100		102310,1	100		11,5	100		142,9	100		953,8	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		37,7	100		0,6	100		0,3	100		99227,2	100		11,8	100		142,7	100		947,8	100		in Betrieb
21:00		5,0	85		1,3	85		0,02	89		3,8	85		0,24	100		33,1	85		0,6	85		0,2	85		102051,1	100		11,5	85		142,7	100		955,3	100		in Betrieb
21:30		4,2	78		0,5	78		0,0	85		4,2	78		0,24	100		31,2	78		0,6	78		0															