

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,3	100		125349,1	100		11,1	100		146,4	100		984,2	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,7	100		0,0	88		4,6	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		121600,0	100		11,4	100		146,1	100		980,4	100	In marcia
01:30		1,9	100		1,9	100		0,02	86		4,8	100		0,23	100		35,7	100		0,5	100		0,2	100		126222,9	100		11,0	100		146,3	100		988,7	100	In marcia
02:00		2,4	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,3	100		124430,5	100		11,1	100		146,1	100		987,5	100	In marcia
02:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,2	100		123781,4	100		11,2	100		146,7	100		985,0	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,4	100		0,0	88		4,9	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		126927,9	100		11,0	100		146,3	100		993,4	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,0	100		0,0	86		4,7	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		125113,7	100		11,2	100		146,2	100		987,1	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,6	100		0,04	100		4,7	100		0,24	94		24,9	100		0,5	100		0,2	100		127895,2	100		11,1	100		146,5	100		989,2	100	In marcia
04:30		3,6	100		2,5	100		0,05	100		5,4	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,2	100		123763,4	100		11,3	100		146,0	100		983,4	100	In marcia
05:00		5,8	100		1,1	100		0,05	87		5,5	100		0,23	100		21,7	100		0,5	100		0,3	100		124550,7	100		11,3	100		146,0	100		982,2	100	In marcia
05:30		2,7	100		0,2	100		0,0	86		5,8	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,3	100		128145,1	100		11,0	100		146,7	100		985,3	100	In marcia
06:00		1,8	100		0,1	100		0,03	100		6,0	100		0,23	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		126169,9	100		11,2	100		146,3	100		980,4	100	In marcia
06:30		1,9	100		0,1	100		0,08	100		5,4	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,5	100		126849,3	100		11,1	100		146,3	100		985,8	100	In marcia
07:00		3,2	100		0,3	100		0,14	87		5,6	100		0,23	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		128034,9	100		11,1	100		146,5	100		985,5	100	In marcia
07:30		2,9	100		0,4	100		0,1	86		5,2	100		0,23	100		37,2	100		0,5	100		0,2	100		125917,0	100		11,3	100		146,4	100		980,7	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,4	100		0,23	100		5,3	100		0,23	94		45,6	100		0,5	100		0,4	100		129374,3	100		11,0	100		146,8	100		988,0	100	In marcia
08:30		4,8	100		1,6	100		0,25	100		5,0	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,2	100		123594,1	100		11,5	100		146,5	100		979,5	100	In marcia
09:00		2,9	86		1,0	86		0,16	87		6,2	86		0,23	100		32,8	86		0,5	86		0,2	86		123141,8	100		11,5	86		146,4	100		979,9	100	In marcia
09:30		2,2	78		1,1	78		0,04	86		4,8	78		0,23	100		35,4	78		0,5	78		0,5	78		127429,0	100		11,1	78		146,7	100		985,1	100	In marcia
10:00		4,4	100		2,6	100		0,05	100		4,5	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,4	100		125399,3	100		11,2	100		146,2	100		985,5	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,8	100		0,07	100		4,9	100		0,22	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		125542,2	100		11,2	100		146,3	100		985,1	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,2	100		0,0	87		4,4	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,5	100		125999,9	100		11,1	100		146,4	100		985,3	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,5	100		0,0	86		4,6	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		122903,4	100		11,4	100		145,8	100		977,4	100	In marcia
12:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		25,4	100		0,5	100		0,5	100		124019,7	100		11,2	100		145,9	100		979,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		33,2	100		0,5	100		0,4	100		125277,4	100		11,1	100		146,0	100		985,6	100	In marcia
13:00		4,4	100		1,7	100		0,07	87		4,5	100		0,23	100		30,0	100		0,5	100		0,5	100		123608,7	100		11,2	100		145,9	100		983,9	100	In marcia
13:30		1,7	100		0,7	100		0,0	86		4,6	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,3	100		125253,9	100		11,1	100		145,7	100		989,7	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		121694,3	100		11,4	100		145,9	100		983,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,5	100		125230,7	100		11,0	100		145,7	100		991,7	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,0	100		0,0	87		4,4	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,4	100		122832,5	100		11,3	100		146,0	100		986,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,2	100		0,0	86		4,3	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,4	100		123261,6	100		11,1	100		145,8	100		977,8	100	In marcia
16:00		2,0	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		31,5	100		0,5	100		0,4	100		125708,1	100		11,0	100		145,6	100		986,8	100	In marcia
16:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,3	100		121067,4	100		11,4	100		146,6	100		982,3	100	In marcia
17:00		6,0	100		1,7	100		0,0	87		4,3	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		124529,5	100		11,1	100		145,5	100		990,3	100	In marcia
17:30		3,6	100		1,0	100		0,0	86		4,5	100		0,25	100		18,6	100		0,5	100		0,6	100		121803,3	100		11,3	100		145,9	100		988,6	100	In marcia
18:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,4	100		123437,9	100		11,2	100		145,5	100		994,2	100	In marcia
18:30		1,9	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,4	100		123517,7	100		11,2	100		145,7	100		993,1	100	In marcia
19:00		4,7	100		1,2	100		0,0	87		5,0	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,3	100		119460,6	100		11,6	100		145,5	100		982,5	100	In marcia
19:30		7,9	100		1,0	100		0,0	86		6,3	100		0,24	100		9,6	100		0,6	100		0,3	100		120898,1	100		11,4	100		145,2	100		993,7	100	In marcia
20:00		2,9	100		0,6	100		0,0	100		6,1	100		0,24	94		12,8	94		0,6	100		0,3	100		121578,5	100		11,3	100		145,2	100		996,2	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,1	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		40,0	100		0,5	100		0,5	100		124421,0	100		10,9	100		145,5	100		1003,7	100	In marcia
21:00		1,7	84		0,3	84		0,0	87		5,0	84		0,24	100		42,1	84		0,5	84		0,4	84		123539,3	100		11,1	84		145,9	100		995,2	100	In marcia
21:30		1,4	79		0,3	79		0,03	86		4,4	79		0,24	100		61,5	79		0,5	79		0,3	79													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,3	100		125349,1	100		11,1	100		146,4	100		984,2	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,7	100		0,0	88		4,6	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		121600,0	100		11,4	100		146,1	100		980,4	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		1,9	100		0,02	86		4,8	100		0,23	100		35,7	100		0,5	100		0,2	100		126222,9	100		11,0	100		146,3	100		988,7	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,3	100		124430,5	100		11,1	100		146,1	100		987,5	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,2	100		123781,4	100		11,2	100		146,7	100		985,0	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,4	100		0,0	88		4,9	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		126927,9	100		11,0	100		146,3	100		993,4	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,0	100		0,0	86		4,7	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		125113,7	100		11,2	100		146,2	100		987,1	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,6	100		0,04	100		4,7	100		0,24	94		24,9	100		0,5	100		0,2	100		127895,2	100		11,1	100		146,5	100		989,2	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		2,5	100		0,05	100		5,4	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,2	100		123763,4	100		11,3	100		146,0	100		983,4	100		in Betrieb
05:00		5,8	100		1,1	100		0,05	87		5,5	100		0,23	100		21,7	100		0,5	100		0,3	100		124550,7	100		11,3	100		146,0	100		982,2	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		0,2	100		0,0	86		5,8	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,3	100		128145,1	100		11,0	100		146,7	100		985,3	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		0,1	100		0,03	100		6,0	100		0,23	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		125169,9	100		11,2	100		146,3	100		980,4	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		0,1	100		0,08	100		5,4	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,5	100		126849,3	100		11,1	100		146,3	100		985,8	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		0,3	100		0,14	87		5,6	100		0,23	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		128034,9	100		11,1	100		146,5	100		985,5	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		0,4	100		0,1	86		5,2	100		0,23	100		37,2	100		0,5	100		0,2	100		125917,0	100		11,3	100		146,4	100		980,7	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,4	100		0,23	100		5,3	100		0,23	94		45,6	100		0,5	100		0,4	100		129374,3	100		11,0	100		146,8	100		988,0	100		in Betrieb
08:30		4,8	100		1,6	100		0,25	100		5,0	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,2	100		123594,1	100		11,5	100		146,5	100		979,5	100		in Betrieb
09:00		2,9	86		1,0	86		0,16	87		6,2	86		0,23	100		32,8	86		0,5	86		0,2	86		123141,8	100		11,5	86		146,4	100		979,9	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		1,1	78		0,04	86		4,8	78		0,23	100		35,4	78		0,5	78		0,5	78		127429,0	100		11,1	78		146,7	100		985,1	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		2,6	100		0,05	100		4,5	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,4	100		125399,3	100		11,2	100		146,2	100		985,5	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,8	100		0,07	100		4,9	100		0,22	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		125542,2	100		11,2	100		146,3	100		985,1	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,2	100		0,0	87		4,4	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,5	100		125999,9	100		11,1	100		146,4	100		985,3	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,5	100		0,0	86		4,6	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		122903,4	100		11,4	100		145,8	100		977,4	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		25,4	100		0,5	100		0,5	100		124019,7	100		11,2	100		145,9	100		979,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		33,2	100		0,5	100		0,4	100		125277,4	100		11,1	100		146,0	100		985,6	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		1,7	100		0,07	87		4,5	100		0,23	100		30,0	100		0,5	100		0,5	100		123608,7	100		11,2	100		145,9	100		983,9	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		0,7	100		0,0	86		4,6	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,3	100		125253,9	100		11,1	100		145,7	100		989,7	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		121694,3	100		11,4	100		145,9	100		983,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,5	100		125230,7	100		11,0	100		145,7	100		991,7	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,0	100		0,0	87		4,4	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,4	100		122832,5	100		11,3	100		146,0	100		986,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,2	100		0,0	86		4,3	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,4	100		123261,6	100		11,1	100		145,8	100		977,8	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		31,5	100		0,5	100		0,4	100		125708,1	100		11,0	100		145,6	100		986,8	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,3	100		121067,4	100		11,4	100		146,6	100		982,3	100		in Betrieb
17:00		6,0	100		1,7	100		0,0	87		4,3	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		124529,5	100		11,1	100		145,5	100		990,3	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		1,0	100		0,0	86		4,5	100		0,25	100		18,6	100		0,5	100		0,6	100		121803,3	100		11,3	100		145,9	100		988,6	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,4	100		123437,9	100		11,2	100		145,5	100		994,2	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,4	100		123517,7	100		11,2	100		145,7	100		993,1	100		in Betrieb
19:00		4,7	100		1,2	100		0,0	87		5,0	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,3	100		119460,6	100		11,6	100		145,5	100		982,5	100		in Betrieb
19:30		7,9	100		1,0	100		0,0	86		6,3	100		0,24	100		9,6	100		0,6	100		0,3	100		120898,1	100		11,4	100		145,2	100		993,7	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		0,6	100		0,0	100		6,1	100		0,24	94		12,8	94		0,6	100		0,3	100		121578,5	100		11,3	100		145,2	100		996,2	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,1	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		40,0	100		0,5	100		0,5	100		124421,0	100		10,9	100		145,5	100		1003,7	100		in Betrieb
21:00		1,7	84		0,3	84		0,0	87		5,0	84		0,24	100		42,1	84		0,5	84		0,4	84		123539,3	100		11,1	84		145,9	100		995,2	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		0,3	79		0,03	86		4,4	79		0,24	100		61,5	79		0,5	79		0,3															