

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 19/03/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		0,3	100		0,07	100		4,8	100		0,23	100		14,3	100		0,5	100		0,5	100		125212,1	100		11,1	100		145,8	100		994,3	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,5	100		0,1	87		4,2	100		0,23	100		18,9	100		0,5	100		0,3	100		122728,3	100		11,2	100		145,5	100		986,9	100	In marcia
01:30		2,9	100		0,7	100		0,0	86		4,5	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		123202,2	100		11,1	100		145,5	100		986,7	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,0	100		0,02	100		4,6	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,5	100		124569,3	100		11,0	100		145,7	100		992,5	100	In marcia
02:30		3,6	100		1,0	100		0,11	100		4,3	100		0,23	100		38,8	100		0,5	100		0,3	100		122868,5	100		11,2	100		145,5	100		984,0	100	In marcia
03:00		4,0	100		1,2	100		0,16	87		4,1	100		0,23	100		40,9	100		0,5	100		0,2	100		124374,3	100		11,1	100		145,5	100		988,8	100	In marcia
03:30		4,9	100		1,4	100		0,04	86		4,2	100		0,23	100		38,2	100		0,5	100		0,3	100		124953,0	100		11,1	100		145,7	100		984,8	100	In marcia
04:00		3,8	100		1,7	100		0,08	100		4,3	100		0,23	94		34,9	100		0,5	100		0,3	100		125988,1	100		11,0	100		145,7	100		990,9	100	In marcia
04:30		3,3	100		1,5	100		0,12	100		3,8	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		121901,4	100		11,3	100		145,4	100		984,0	100	In marcia
05:00		3,6	100		1,1	100		0,21	87		4,0	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		123935,0	100		11,1	100		145,7	100		992,6	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,2	100		0,0	86		4,3	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		125163,9	100		11,1	100		145,7	100		991,7	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,7	100		0,06	100		4,4	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,5	100		126024,6	100		11,1	100		146,0	100		985,7	100	In marcia
06:30		3,0	100		1,7	100		0,04	100		4,1	100		0,23	100		20,9	100		0,5	100		0,4	100		123826,8	100		11,3	100		145,8	100		985,0	100	In marcia
07:00		2,4	100		1,3	100		0,0	87		4,0	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,3	100		122619,3	100		11,4	100		145,5	100		976,5	100	In marcia
07:30		3,6	100		1,4	100		0,01	86		4,0	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,4	100		123902,6	100		11,3	100		145,6	100		980,9	100	In marcia
08:00		5,7	100		1,4	100		0,01	100		5,1	100		0,24	94		18,5	100		0,6	100		0,3	100		120117,1	100		11,5	100		145,2	100		979,1	100	In marcia
08:30		3,1	100		0,7	100		0,01	100		4,6	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,3	100		121996,9	100		11,3	100		145,6	100		987,3	100	In marcia
09:00		2,9	84		1,1	84		0,02	87		4,0	84		0,23	100		29,3	84		0,5	84		0,3	84		120118,6	100		11,5	84		145,4	100		985,0	100	In marcia
09:30		4,4	79		1,8	79		0,01	86		4,5	79		0,24	100		33,1	79		0,6	79		0,0	79		120475,8	100		11,4	79		144,7	100		990,7	100	In marcia
10:00		1,9	100		1,0	100		0,04	100		4,3	100		0,23	100		42,5	100		0,5	100		0,0	100		125425,3	100		11,0	100		145,7	100		990,0	100	In marcia
10:30		1,9	100		1,5	100		0,07	100		3,9	100		0,23	100		44,0	100		0,5	100		0,1	100		124690,8	100		11,0	100		145,6	100		990,8	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,3	100		0,09	87		4,6	100		0,25	100		35,4	100		0,5	100		0,2	100		115616,6	100		11,9	100		145,9	100		955,0	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,7	100		0,0	86		4,0	100		0,22	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		127640,2	100		11,0	100		146,1	100		981,4	100	In marcia
12:00		5,1	100		2,2	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		18,3	100		0,5	100		0,1	100		123402,2	100		11,3	100		145,7	100		980,3	100	In marcia
12:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		21,5	100		0,5	100		0,0	100		125656,1	100		11,1	100		145,5	100		989,0	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,0	100		0,0	87		4,2	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		124810,5	100		11,1	100		145,8	100		990,4	100	In marcia
13:30		2,6	100		1,3	100		0,0	86		4,4	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		123132,2	100		11,3	100		145,4	100		978,5	100	In marcia
14:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		5,6	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,0	100		126736,5	100		10,9	100		145,8	100		989,8	100	In marcia
14:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		121663,5	100		11,4	100		145,7	100		981,1	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,9	100		0,0	87		3,8	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,0	100		123496,1	100		11,2	100		145,3	100		984,9	100	In marcia
15:30		2,5	100		1,4	100		0,0	86		4,5	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		122162,4	100		11,3	100		145,4	100		978,1	100	In marcia
16:00		1,9	100		1,6	100		0,01	100		4,7	100		0,23	94		29,9	100		0,5	100		0,0	100		121810,6	100		11,3	100		145,4	100		981,3	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,7	100		0,04	100		5,0	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		124466,9	100		11,0	100		145,6	100		986,0	100	In marcia
17:00		1,7	100		1,8	100		0,05	87		4,9	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,2	100		125324,3	100		11,0	100		145,7	100		988,6	100	In marcia
17:30		1,6	100		2,0	100		0,0	86		4,5	100		0,23	100		38,6	100		0,5	100		0,1	100		125244,3	100		11,0	100		145,7	100		984,9	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		40,0	100		0,5	100		0,1	100		124227,5	100		11,2	100		146,2	100		975,8	100	In marcia
18:30		2,3	100		1,9	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		123240,1	100		11,4	100		145,7	100		977,0	100	In marcia
19:00		1,4	100		0,7	100		0,0	87		4,6	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		123930,2	100		11,3	100		146,0	100		975,1	100	In marcia
19:30		3,0	100		1,4	100		0,0	86		4,6	100		0,24	100		18,8	100		0,5	100		0,0	100		122738,5	100		11,4	100		145,6	100		977,6	100	In marcia
20:00		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		24,4	100		0,5	100		0,0	100		125273,9	100		11,1	100		145,7	100		983,9	100	In marcia
20:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,0	100		121214,2	100		11,5	100		145,6	100		983,7	100	In marcia
21:00		3,6	85		2,0	85		0,0	87		4,3	85		0,23	100		38,5	85		0,5	85		0,1	85		124202,0	100		11,2	85		145,6	100		982,8	100	In marcia
21:30		2,4	78		1,1	78		0,0	86		4,1	78		0,23	100		31,7	78		0,5	78		0,0	78		123415,1	100		11,3	78		145,6	100		988,7	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		1,3	100		0,3	100		0,07	100		4,8	100		0,23	100		14,3	100		0,5	100		0,5	100		11,1	100		145,8	100		994,3	100	in Betrieb
01:00		2,2	100		0,5	100		0,1	87		4,2	100		0,23	100		18,9	100		0,5	100		0,3	100		11,2	100		145,5	100		986,9	100	in Betrieb
01:30		2,9	100		0,7	100		0,0	86		4,5	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		11,1	100		145,5	100		986,7	100	in Betrieb
02:00		3,6	100		1,0	100		0,02	100		4,6	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,5	100		11,0	100		145,7	100		992,5	100	in Betrieb
02:30		3,6	100		1,0	100		0,11	100		4,3	100		0,23	100		38,8	100		0,5	100		0,3	100		11,2	100		145,5	100		984,0	100	in Betrieb
03:00		4,0	100		1,2	100		0,16	87		4,1	100		0,23	100		40,9	100		0,5	100		0,2	100		11,1	100		145,5	100		988,8	100	in Betrieb
03:30		4,9	100		1,4	100		0,04	86		4,2	100		0,23	100		38,2	100		0,5	100		0,3	100		11,1	100		145,7	100		984,8	100	in Betrieb
04:00		3,8	100		1,7	100		0,08	100		4,3	100		0,23	94		34,9	100		0,5	100		0,3	100		11,0	100		145,7	100		990,9	100	in Betrieb
04:30		3,3	100		1,5	100		0,12	100		3,8	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		11,3	100		145,4	100		984,0	100	in Betrieb
05:00		3,6	100		1,1	100		0,21	87		4,0	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		11,1	100		145,7	100		992,6	100	in Betrieb
05:30		3,2	100		1,2	100		0,0	86		4,3	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		11,1	100		145,7	100		991,7	100	in Betrieb
06:00		2,2	100		1,7	100		0,06	100		4,4	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,5	100		11,1	100		146,0	100		985,7	100	in Betrieb
06:30		3,0	100		1,7	100		0,04	100		4,1	100		0,23	100		20,9	100		0,5	100		0,4	100		11,3	100		145,8	100		985,0	100	in Betrieb
07:00		2,4	100		1,3	100		0,0	87		4,0	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,3	100		11,4	100		145,5	100		976,5	100	in Betrieb
07:30		3,6	100		1,4	100		0,01	86		4,0	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,4	100		11,3	100		145,6	100		980,9	100	in Betrieb
08:00		5,7	100		1,4	100		0,01	100		5,1	100		0,24	94		18,5	100		0,6	100		0,3	100		11,5	100		145,2	100		979,1	100	in Betrieb
08:30		3,1	100		0,7	100		0,01	100		4,6	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,3	100		11,3	100		145,6	100		987,3	100	in Betrieb
09:00		2,9	84		1,1	84		0,02	87		4,0	84		0,23	100		29,3	84		0,5	84		0,3	84		11,5	84		145,4	100		985,0	100	in Betrieb
09:30		4,4	79		1,8	79		0,01	86		4,5	79		0,24	100		33,1	79		0,6	79		0,0	79		11,4	79		144,7	100		990,7	100	in Betrieb
10:00		1,9	100		1,0	100		0,04	100		4,3	100		0,23	100		42,5	100		0,5	100		0,0	100		11,0	100		145,7	100		990,0	100	in Betrieb
10:30		1,9	100		1,5	100		0,07	100		3,9	100		0,23	100		44,0	100		0,5	100		0,1	100		11,0	100		145,6	100		990,8	100	in Betrieb
11:00		1,5	100		1,3	100		0,09	87		4,6	100		0,25	100		35,4	100		0,5	100		0,2	100		11,9	100		145,9	100		955,0	100	in Betrieb
11:30		2,7	100		1,7	100		0,0	86		4,0	100		0,22	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		11,0	100		146,1	100		981,4	100	in Betrieb
12:00		5,1	100		2,2	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		18,3	100		0,5	100		0,1	100		11,3	100		145,7	100		980,3	100	in Betrieb
12:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		21,5	100		0,5	100		0,0	100		11,1	100		145,5	100		989,0	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		1,0	100		0,0	87		4,2	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		11,1	100		145,8	100		990,4	100	in Betrieb
13:30		2,6	100		1,3	100		0,0	86		4,4	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		11,3	100		145,4	100		978,5	100	in Betrieb
14:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		5,6	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,0	100		10,9	100		145,8	100		989,8	100	in Betrieb
14:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		11,4	100		145,7	100		981,1	100	in Betrieb
15:00		2,3	100		1,9	100		0,0	87		3,8	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,0	100		11,2	100		145,3	100		984,9	100	in Betrieb
15:30		2,5	100		1,4	100		0,0	86		4,5	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		11,3	100		145,4	100		978,1	100	in Betrieb
16:00		1,9	100		1,6	100		0,01	100		4,7	100		0,23	94		29,9	100		0,5	100		0,0	100		11,3	100		145,4	100		981,3	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		0,7	100		0,04	100		5,0	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		11,0	100		145,6	100		986,0	100	in Betrieb
17:00		1,7	100		1,8	100		0,05	87		4,9	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,2	100		11,0	100		145,7	100		988,6	100	in Betrieb
17:30		1,6	100		2,0	100		0,0	86		4,5	100		0,23	100		38,6	100		0,5	100		0,1	100		11,0	100		145,7	100		984,9	100	in Betrieb
18:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		40,0	100		0,5	100		0,1	100		11,2	100		146,2	100		975,8	100	in Betrieb
18:30		2,3	100		1,9	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		11,4	100		145,7	100		977,0	100	in Betrieb
19:00		1,4	100		0,7	100		0,0	87		4,6	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		11,3	100		146,0	100		975,1	100	in Betrieb
19:30		3,0	100		1,4	100		0,0	86		4,6	100		0,24	100		18,8	100		0,5	100		0,0	100		11,4	100		145,6	100		977,6	100	in Betrieb
20:00		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		24,4	100		0,5	100		0,0	100		11,1	100		145,7	100		983,9	100	in Betrieb
20:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,0	100		11,5	100		145,6	100		983,7	100	in Betrieb
21:00		3,6	85		2,0	85		0,0	87		4,3	85		0,23	100		38,5	85		0,5	85		0,1	85		11,2	85		145,6	100		982,8	100	in Betrieb
21:30		2,4	78		1,1	78		0,0	86		4,1	78		0,23	100		31,7	78		0,5	78		0,0	78		11,3	78		145,6	100		988,7	100	in Betrieb
22:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		20,2	100		0,5	100		0,0	100		11,3	100		145,1	100		987,9	100	in Betrieb
22:30		3,4	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		11,2	100		145,7	100		987,3	100	in Betrieb
23:00		4,3	100		2,0	100		0,0	87		4,4	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,0	100		11,4	100		145,2	100		975,9	100	in Betrieb
23:30		1,8	100		1,0	100		0,0	86		4,4	100		0,23	100		38,0	100		0,5	100		0,0	100		11,1	100		145,5	100		979,7	100	in Betrieb
24:00		2,5	100		2,0	100		0,02	100		4,2	100		0,23	94		34,2	100																