

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,9	100		1,5	100		0,05	100		4,2	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		122454,0	100		11,3	100		145,1	100		980,2	100		In marcia
01:00		3,1	100		1,4	100		0,01	87		4,4	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		122008,8	100		11,3	100		145,3	100		977,5	100		In marcia
01:30		3,9	100		1,4	100		0,0	87		4,7	100		0,22	100		24,4	100		0,5	100		0,0	100		123697,4	100		11,2	100		145,1	100		983,3	100		In marcia
02:00		2,5	100		1,1	100		0,03	100		4,0	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		121829,3	100		11,3	100		145,4	100		980,1	100		In marcia
02:30		4,0	100		1,7	100		0,04	100		4,0	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		120642,7	100		11,3	100		144,8	100		979,8	100		In marcia
03:00		4,1	100		1,5	100		0,07	87		4,3	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		122700,5	100		11,1	100		145,0	100		985,3	100		In marcia
03:30		3,1	100		1,3	100		0,03	87		3,8	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		122409,6	100		11,1	100		144,8	100		984,2	100		In marcia
04:00		3,3	100		1,7	100		0,06	100		3,8	100		0,23	94		28,9	100		0,5	100		0,0	100		122607,1	100		11,1	100		144,9	100		988,3	100		In marcia
04:30		3,7	100		2,4	100		0,08	100		4,0	100		0,22	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		122417,0	100		11,2	100		144,9	100		986,5	100		In marcia
05:00		2,0	100		1,1	100		0,08	87		4,4	100		0,22	100		36,0	100		0,5	100		0,0	100		124049,0	100		11,1	100		145,3	100		988,5	100		In marcia
05:30		2,3	100		1,0	100		0,01	87		4,4	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		122041,1	100		11,3	100		145,4	100		980,6	100		In marcia
06:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		124858,0	100		11,1	100		145,4	100		982,0	100		In marcia
06:30		2,4	100		1,9	100		0,04	100		4,3	100		0,23	100		34,5	100		0,5	100		0,0	100		124365,6	100		11,2	100		145,4	100		987,0	100		In marcia
07:00		2,1	100		2,2	100		0,05	87		4,0	100		0,23	100		38,9	100		0,5	100		0,0	100		122313,8	100		11,3	100		145,0	100		983,0	100		In marcia
07:30		2,5	100		1,2	100		0,0	87		4,4	100		0,22	100		31,4	100		0,5	100		0,0	100		126214,1	100		11,0	100		145,2	100		991,3	100		In marcia
08:00		3,3	100		1,4	100		0,02	100		4,4	100		0,22	94		21,4	100		0,5	100		0,0	100		123426,4	100		11,3	100		145,2	100		985,1	100		In marcia
08:30		3,1	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		122828,8	100		11,3	100		145,3	100		986,1	100		In marcia
09:00		4,5	85		1,4	85		0,0	86		4,8	85		0,23	100		18,8	85		0,5	85		0,0	85		121950,7	100		11,4	85		145,5	100		982,8	100		In marcia
09:30		1,9	79		1,2	79		0,0	87		4,3	79		0,23	100		25,0	79		0,5	79		0,5	79		122480,4	100		11,3	79		145,2	100		986,9	100		In marcia
10:00		2,8	100		1,4	100		0,03	100		4,7	100		0,22	100		30,5	100		0,5	100		0,5	100		126035,5	100		11,0	100		145,4	100		986,3	100		In marcia
10:30		1,9	100		1,4	100		0,06	100		4,6	100		0,22	100		36,7	100		0,5	100		0,6	100		125699,8	100		10,8	100		145,3	100		989,7	100		In marcia
11:00		2,0	100		1,7	100		0,08	86		4,4	100		0,23	100		35,1	100		0,5	100		0,5	100		124919,6	100		11,1	100		145,2	100		984,0	100		In marcia
11:30		1,2	100		1,5	100		0,0	87		4,0	100		0,23	100		41,6	100		0,5	100		0,5	100		126092,4	100		10,9	100		145,8	100		985,8	100		In marcia
12:00		1,4	100		2,4	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		35,2	100		0,5	100		0,7	100		127077,7	100		10,8	100		145,9	100		989,7	100		In marcia
12:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		42,6	100		0,5	100		0,6	100		129084,2	100		10,9	100		146,7	100		987,1	100		In marcia
13:00		1,4	100		2,2	100		0,0	86		4,3	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,5	100		129225,6	100		11,0	100		145,8	100		985,1	100		In marcia
13:30		1,4	100		1,3	100		0,0	87		5,2	100		0,24	100		13,9	100		0,5	100		0,6	100		125646,9	100		11,3	100		145,9	100		981,2	100		In marcia
14:00		1,5	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		15,4	100		0,5	100		0,4	100		124806,3	100		11,3	100		145,8	100		976,0	100		In marcia
14:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,5	100		127930,5	100		11,0	100		145,9	100		985,9	100		In marcia
15:00		1,4	100		1,3	100		0,0	86		4,7	100		0,24	100		37,1	100		0,5	100		0,5	100		125000,1	100		11,2	100		146,2	100		979,7	100		In marcia
15:30		1,8	100		1,8	100		0,01	87		4,4	100		0,23	100		37,6	100		0,5	100		0,6	100		127362,8	100		10,8	100		146,2	100		989,7	100		In marcia
16:00		1,6	100		2,2	100		0,02	100		4,3	100		0,23	94		25,7	100		0,5	100		0,5	100		125632,7	100		11,2	100		145,9	100		979,4	100		In marcia
16:30		1,3	100		1,3	100		0,04	100		4,4	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,5	100		126189,8	100		11,1	100		146,0	100		974,6	100		In marcia
17:00		1,6	100		2,2	100		0,0	86		4,7	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		124075,4	100		11,3	100		145,7	100		979,2	100		In marcia
17:30		1,2	100		0,6	100		0,0	87		5,0	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,5	100		125275,6	100		11,1	100		145,7	100		978,8	100		In marcia
18:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,6	100		124486,8	100		11,2	100		146,1	100		982,0	100		In marcia
18:30		2,1	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		22,7	100		0,5	100		0,5	100		127021,0	100		11,0	100		145,7	100		985,2	100		In marcia
19:00		2,5	100		0,8	100		0,0	86		4,6	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,5	100		127079,9	100		10,9	100		145,9	100		989,7	100		In marcia
19:30		5,0	100		1,6	100		0,0	87		4,9	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		124715,3	100		11,3	100		145,9	100		986,7	100		In marcia
20:00		1,5	100		1,1	100		0,06	100		4,0	100		0,22	94		37,5	100		0,5	100		0,6	100		125498,6	100		11,1	100		145,8	100		983,1	100		In marcia
20:30		1,8	100		1,7	100		0,09	100		3,7	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		126575,5	100		11,1	100		145,5	100		994,8	100		In marcia
21:00		2,0	86		1,6	86		0,08	86		3,7	86		0,22	100		31,1	86		0,5	86		0,5	86		124659,8	100		11,2	86		145,7	100		988,5	100		In marcia
21:30		2,3	78		1,5	78		0,0	87		4,5	78		0,23	100		28,2	78		0,5	78																	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,9	100		1,5	100		0,05	100		4,2	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		122454,0	100	11,3	100		145,1	100		980,2	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		1,4	100		0,01	87		4,4	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		1222008,8	100	11,3	100		145,3	100		977,5	100	in Betrieb
01:30		3,9	100		1,4	100		0,0	87		4,7	100		0,22	100		24,4	100		0,5	100		0,0	100		123697,4	100	11,2	100		145,1	100		983,3	100	in Betrieb
02:00		2,5	100		1,1	100		0,03	100		4,0	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		121829,3	100	11,3	100		145,4	100		980,1	100	in Betrieb
02:30		4,0	100		1,7	100		0,04	100		4,0	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		120642,7	100	11,3	100		144,8	100		979,8	100	in Betrieb
03:00		4,1	100		1,5	100		0,07	87		4,3	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		122700,5	100	11,1	100		145,0	100		985,3	100	in Betrieb
03:30		3,1	100		1,3	100		0,03	87		3,8	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		122409,6	100	11,1	100		144,8	100		984,2	100	in Betrieb
04:00		3,3	100		1,7	100		0,06	100		3,8	100		0,23	94		28,9	100		0,5	100		0,0	100		122607,1	100	11,1	100		144,9	100		988,3	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		2,4	100		0,08	100		4,0	100		0,22	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		122417,0	100	11,2	100		144,9	100		986,5	100	in Betrieb
05:00		2,0	100		1,1	100		0,08	87		4,4	100		0,22	100		36,0	100		0,5	100		0,0	100		124049,0	100	11,1	100		145,3	100		988,5	100	in Betrieb
05:30		2,3	100		1,0	100		0,01	87		4,4	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		122041,1	100	11,3	100		145,4	100		980,6	100	in Betrieb
06:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		124858,0	100	11,1	100		145,4	100		982,0	100	in Betrieb
06:30		2,4	100		1,9	100		0,04	100		4,3	100		0,23	100		34,5	100		0,5	100		0,0	100		124365,6	100	11,2	100		145,4	100		987,0	100	in Betrieb
07:00		2,1	100		2,2	100		0,05	87		4,0	100		0,23	100		38,9	100		0,5	100		0,0	100		122313,8	100	11,3	100		145,0	100		983,0	100	in Betrieb
07:30		2,5	100		2,2	100		0,0	87		4,4	100		0,22	100		31,4	100		0,5	100		0,0	100		126214,1	100	11,0	100		145,2	100		991,3	100	in Betrieb
08:00		3,3	100		1,4	100		0,02	100		4,4	100		0,22	94		21,4	100		0,5	100		0,0	100		123426,4	100	11,3	100		145,2	100		985,1	100	in Betrieb
08:30		3,1	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		122828,8	100	11,3	100		145,3	100		986,1	100	in Betrieb
09:00		4,5	85		1,4	85		0,0	86		4,8	85		0,23	100		18,8	85		0,5	85		0,0	85		121950,7	100	11,4	85		145,5	100		982,8	100	in Betrieb
09:30		1,9	79		1,2	79		0,0	87		4,3	79		0,23	100		25,0	79		0,5	79		0,5	79		122480,4	100	11,3	79		145,2	100		986,9	100	in Betrieb
10:00		2,8	100		1,4	100		0,03	100		4,7	100		0,22	100		30,5	100		0,5	100		0,5	100		126035,5	100	11,0	100		145,4	100		986,3	100	in Betrieb
10:30		1,9	100		1,4	100		0,06	100		4,6	100		0,22	100		36,7	100		0,5	100		0,6	100		125699,8	100	10,8	100		145,3	100		989,7	100	in Betrieb
11:00		2,0	100		1,7	100		0,08	86		4,4	100		0,23	100		35,1	100		0,5	100		0,5	100		124919,6	100	11,1	100		145,2	100		984,0	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		1,5	100		0,0	87		4,0	100		0,23	100		41,6	100		0,5	100		0,5	100		126092,4	100	10,9	100		145,8	100		985,8	100	in Betrieb
12:00		1,4	100		2,4	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		35,2	100		0,5	100		0,7	100		127077,7	100	10,8	100		145,9	100		989,7	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		42,6	100		0,5	100		0,6	100		129084,2	100	10,9	100		146,7	100		987,1	100	in Betrieb
13:00		1,4	100		2,2	100		0,0	86		4,3	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,5	100		129225,6	100	11,0	100		145,8	100		985,1	100	in Betrieb
13:30		1,4	100		1,3	100		0,0	87		5,2	100		0,24	100		13,9	100		0,5	100		0,6	100		125646,9	100	11,3	100		145,9	100		981,2	100	in Betrieb
14:00		1,5	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		15,4	100		0,5	100		0,4	100		124806,3	100	11,3	100		145,8	100		976,0	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,5	100		127930,5	100	11,0	100		145,9	100		985,9	100	in Betrieb
15:00		1,4	100		1,3	100		0,0	86		4,7	100		0,24	100		37,1	100		0,5	100		0,5	100		125000,1	100	11,2	100		146,2	100		979,7	100	in Betrieb
15:30		1,8	100		1,8	100		0,01	87		4,4	100		0,23	100		37,6	100		0,5	100		0,6	100		127362,8	100	10,8	100		146,2	100		989,7	100	in Betrieb
16:00		1,6	100		2,2	100		0,02	100		4,3	100		0,23	94		25,7	100		0,5	100		0,5	100		125632,7	100	11,2	100		145,9	100		979,4	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		1,3	100		0,04	100		4,4	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,5	100		126189,8	100	11,1	100		146,0	100		974,6	100	in Betrieb
17:00		1,6	100		2,2	100		0,0	86		4,7	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		124075,4	100	11,3	100		145,7	100		979,2	100	in Betrieb
17:30		1,2	100		0,6	100		0,0	87		5,0	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,5	100		125275,6	100	11,1	100		145,7	100		978,8	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,6	100		124486,8	100	11,2	100		146,1	100		982,0	100	in Betrieb
18:30		2,1	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		22,7	100		0,5	100		0,5	100		127021,0	100	11,0	100		145,7	100		985,2	100	in Betrieb
19:00		2,5	100		0,8	100		0,0	86		4,6	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,5	100		127079,9	100	10,9	100		145,9	100		989,7	100	in Betrieb
19:30		5,0	100		1,6	100		0,0	87		4,9	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		124715,3	100	11,3	100		145,9	100		986,7	100	in Betrieb
20:00		1,5	100		1,1	100		0,06	100		4,0	100		0,22	94		37,5	100		0,5	100		0,6	100		125498,6	100	11,1	100		145,8	100		983,1	100	in Betrieb
20:30		1,8	100		1,7	100		0,09	100		3,7	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		126575,5	100	11,1	100		145,5	100		994,8	100	in Betrieb
21:00		2,0	86		1,6	86		0,08	86		3,7	86		0,22	100		31,1	86		0,5	86		0,5	86		124659,8	100	11,2	86		145,7	100		988,5	100	in Betrieb
21:30		2,3	78		1,5	78		0,0	87		4,5	78		0,23	100		28,2	78		0,5	78		0,0	78		122153,8	100	11,4	78		145,2	100		984,3	100	in Betrieb
22:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		36,5	100		0,5	100		0,0	100		123041,0	100	11,2	100		145,					