

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,0	100		1,8	100		0,08	100		4,9	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		125700,0	100		11,1	100		145,5	100		988,5	100		In marcia
01:00		1,4	100		1,7	100		0,09	86		4,9	100		0,23	100		27,6	100		0,5	100		0,1	100		123106,1	100		11,3	100		145,5	100		986,9	100		In marcia
01:30		1,4	100		1,4	100		0,0	87		4,3	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		124394,3	100		11,3	100		145,4	100		988,4	100		In marcia
02:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,2	100		122136,9	100		11,4	100		145,7	100		982,2	100		In marcia
02:30		1,8	100		1,7	100		0,05	100		4,6	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,1	100		123608,2	100		11,3	100		145,4	100		981,2	100		In marcia
03:00		1,2	100		1,1	100		0,11	86		4,4	100		0,23	100		29,8	100		0,5	100		0,1	100		125806,3	100		11,1	100		145,5	100		987,6	100		In marcia
03:30		1,6	100		1,6	100		0,0	87		4,3	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,1	100		125222,8	100		11,1	100		145,5	100		987,0	100		In marcia
04:00		2,3	100		2,5	100		0,05	100		4,5	100		0,23	94		25,2	100		0,5	100		0,1	100		124329,1	100		11,2	100		145,3	100		987,2	100		In marcia
04:30		1,4	100		1,2	100		0,07	100		4,3	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,1	100		125075,0	100		11,2	100		145,7	100		988,1	100		In marcia
05:00		3,6	100		1,3	100		0,09	86		5,3	100		0,23	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		125277,2	100		11,2	100		145,4	100		989,0	100		In marcia
05:30		1,8	100		1,0	100		0,0	87		4,6	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		122876,7	100		11,4	100		145,4	100		985,9	100		In marcia
06:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		22,5	100		0,5	100		0,1	100		123300,5	100		11,3	100		145,3	100		989,8	100		In marcia
06:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		123407,4	100		11,2	100		145,2	100		989,4	100		In marcia
07:00		2,6	100		1,3	100		0,0	86		4,5	100		0,23	100		37,4	100		0,5	100		0,1	100		123450,6	100		11,2	100		145,0	100		986,1	100		In marcia
07:30		3,1	100		2,3	100		0,0	87		4,4	100		0,22	100		39,2	100		0,5	100		0,2	100		123555,3	100		11,2	100		144,9	100		988,5	100		In marcia
08:00		2,6	100		1,5	100		0,01	100		4,7	100		0,23	94		30,9	100		0,5	100		0,1	100		122517,2	100		11,3	100		145,0	100		988,5	100		In marcia
08:30		3,5	100		1,2	100		0,03	100		5,3	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		124819,8	100		11,1	100		145,6	100		985,5	100		In marcia
09:00		4,1	85		1,2	85		0,03	86		5,3	85		0,22	100		20,2	85		0,5	85		0,1	85		125434,1	100		11,0	85		145,4	100		995,3	100		In marcia
09:30		1,2	78		0,6	78		0,01	87		4,4	78		0,23	100		45,4	78		0,5	78		0,3	78		126724,5	100		11,1	78		146,0	100		991,5	100		In marcia
10:00		3,0	100		1,6	100		0,09	100		4,9	100		0,23	100		37,7	100		0,6	100		0,2	100		126001,3	100		11,1	100		145,8	100		994,3	100		In marcia
10:30		1,2	100		1,1	100		0,07	100		5,0	100		0,24	100		44,8	100		0,5	100		0,3	100		128271,7	100		11,0	100		146,2	100		989,3	100		In marcia
11:00		1,2	100		1,8	100		0,05	86		5,1	100		0,23	100		41,0	100		0,5	100		0,1	100		129773,2	100		11,0	100		146,4	100		996,8	100		In marcia
11:30		2,3	100		2,2	100		0,06	87		4,2	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		126970,3	100		11,3	100		146,4	100		982,2	100		In marcia
12:00		2,6	100		1,4	100		0,06	100		4,9	100		0,24	94		17,6	100		0,5	100		0,1	100		126337,2	100		11,5	100		146,2	100		983,8	100		In marcia
12:30		2,9	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,2	100		125738,2	100		11,3	100		146,2	100		981,5	100		In marcia
13:00		1,5	100		0,5	100		0,0	86		4,4	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,1	100		122939,2	100		11,4	100		145,7	100		977,7	100		In marcia
13:30		3,2	100		1,2	100		0,01	87		4,5	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		125414,5	100		11,1	100		145,5	100		984,4	100		In marcia
14:00		4,0	100		2,0	100		0,02	100		4,9	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,1	100		124704,5	100		11,1	100		145,5	100		986,0	100		In marcia
14:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,1	100		123737,8	100		11,2	100		145,5	100		983,8	100		In marcia
15:00		2,5	100		1,5	100		0,03	86		4,1	100		0,23	100		34,5	100		0,5	100		0,2	100		123576,4	100		11,2	100		145,7	100		988,2	100		In marcia
15:30		3,2	100		1,5	100		0,0	87		4,5	100		0,23	100		37,1	100		0,5	100		0,1	100		126143,3	100		10,9	100		145,6	100		993,9	100		In marcia
16:00		2,1	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	95		36,6	100		0,5	100		0,2	100		126974,5	100		10,9	100		145,9	100		992,8	100		In marcia
16:30		1,5	100		2,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,1	100		122732,0	100		11,5	100		145,8	100		980,8	100		In marcia
17:00		2,3	100		1,7	100		0,0	86		4,3	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		124326,0	100		11,3	100		145,7	100		987,4	100		In marcia
17:30		1,6	100		0,7	100		0,0	87		4,1	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,1	100		124542,1	100		11,2	100		145,7	100		991,3	100		In marcia
18:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		121911,0	100		11,4	100		145,6	100		987,0	100		In marcia
18:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,1	100		124196,5	100		11,2	100		145,6	100		981,3	100		In marcia
19:00		1,2	100		0,9	100		0,0	86		4,6	100		0,22	100		34,6	100		0,5	100		0,1	100		125698,5	100		11,1	100		145,9	100		982,9	100		In marcia
19:30		1,2	100		1,4	100		0,0	87		4,0	100		0,23	100		35,7	100		0,5	100		0,1	100		125674,1	100		11,1	100		146,1	100		985,5	100		In marcia
20:00		1,3	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		34,4	100		0,5	100		0,2	100		126505,3	100		11,1	100		146,0	100		984,8	100		In marcia
20:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		124000,9	100		11,4	100		146,0	100		978,1	100		In marcia
21:00		1,2	85		1,0	85		0,0	86		3,9	85		0,23	100		27,7	85		0,5	85		0,3	85		127350,7	100		11,1	85		146,2	100		985,5	100		In marcia
21:30		1,3	78		1,0	78		0,0	87		4,2	78		0,24	100		30,5	78		0,5	78		0,5															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,0	100		1,8	100		0,08	100		4,9	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		125700,0	100		11,1	100		145,5	100		988,5	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,7	100		0,09	86		4,9	100		0,23	100		27,6	100		0,5	100		0,1	100		123106,1	100		11,3	100		145,5	100		986,9	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,4	100		0,0	87		4,3	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		124394,3	100		11,3	100		145,4	100		988,4	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,2	100		122136,9	100		11,4	100		145,7	100		982,2	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,7	100		0,05	100		4,6	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,1	100		123608,2	100		11,3	100		145,4	100		981,2	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,1	100		0,11	86		4,4	100		0,23	100		29,8	100		0,5	100		0,1	100		125806,3	100		11,1	100		145,5	100		987,6	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		1,6	100		0,0	87		4,3	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,1	100		125222,8	100		11,1	100		145,5	100		987,0	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		2,5	100		0,05	100		4,5	100		0,23	94		25,2	100		0,5	100		0,1	100		124329,1	100		11,2	100		145,3	100		987,2	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,2	100		0,07	100		4,3	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,1	100		125075,0	100		11,2	100		145,7	100		988,1	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		1,3	100		0,09	86		5,3	100		0,23	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		125277,2	100		11,2	100		145,4	100		989,0	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,0	100		0,0	87		4,6	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		122876,7	100		11,4	100		145,4	100		985,9	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		22,5	100		0,5	100		0,1	100		123300,5	100		11,3	100		145,3	100		989,8	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		123407,4	100		11,2	100		145,2	100		989,4	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		1,3	100		0,0	86		4,5	100		0,23	100		37,4	100		0,5	100		0,1	100		123450,6	100		11,2	100		145,0	100		986,1	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		2,3	100		0,0	87		4,4	100		0,22	100		39,2	100		0,5	100		0,2	100		123555,3	100		11,2	100		144,9	100		988,5	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,5	100		0,01	100		4,7	100		0,23	94		30,9	100		0,5	100		0,1	100		122517,2	100		11,3	100		145,0	100		988,5	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		1,2	100		0,03	100		5,3	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		124819,8	100		11,1	100		145,6	100		985,5	100		in Betrieb
09:00		4,1	85		1,2	85		0,03	86		5,3	85		0,22	100		20,2	85		0,5	85		0,1	85		125434,1	100		11,0	85		145,4	100		995,3	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,6	78		0,01	87		4,4	78		0,23	100		45,4	78		0,5	78		0,3	78		126724,5	100		11,1	78		146,0	100		991,5	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,6	100		0,09	100		4,9	100		0,23	100		37,7	100		0,6	100		0,2	100		126001,3	100		11,1	100		145,8	100		994,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,1	100		0,07	100		5,0	100		0,24	100		44,8	100		0,5	100		0,3	100		128271,7	100		11,0	100		146,2	100		989,3	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,8	100		0,05	86		5,1	100		0,23	100		41,0	100		0,5	100		0,1	100		129773,2	100		11,0	100		146,4	100		996,8	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		2,2	100		0,06	87		4,2	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		126970,3	100		11,3	100		146,4	100		982,2	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,4	100		0,06	100		4,9	100		0,24	94		17,6	100		0,5	100		0,1	100		126337,2	100		11,5	100		146,2	100		983,8	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,2	100		125738,2	100		11,3	100		146,2	100		981,5	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		0,5	100		0,0	86		4,4	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,1	100		122939,2	100		11,4	100		145,7	100		977,7	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,2	100		0,01	87		4,5	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		125414,5	100		11,1	100		145,5	100		984,4	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		2,0	100		0,02	100		4,9	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,1	100		124704,5	100		11,1	100		145,5	100		986,0	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,1	100		123737,8	100		11,2	100		145,5	100		983,8	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		1,5	100		0,03	86		4,1	100		0,23	100		34,5	100		0,5	100		0,2	100		123576,4	100		11,2	100		145,7	100		988,2	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		1,5	100		0,0	87		4,5	100		0,23	100		37,1	100		0,5	100		0,1	100		126143,3	100		10,9	100		145,6	100		993,9	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	95		36,6	100		0,5	100		0,2	100		126974,5	100		10,9	100		145,9	100		992,8	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		2,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,1	100		122732,0	100		11,5	100		145,8	100		980,8	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		1,7	100		0,0	86		4,3	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		124326,0	100		11,3	100		145,7	100		987,4	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,7	100		0,0	87		4,1	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,1	100		124542,1	100		11,2	100		145,7	100		991,3	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		121911,0	100		11,4	100		145,6	100		987,0	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,1	100		124196,5	100		11,2	100		145,6	100		981,3	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,9	100		0,0	86		4,6	100		0,22	100		34,6	100		0,5	100		0,1	100		125698,5	100		11,1	100		145,9	100		982,9	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,4	100		0,0	87		4,0	100		0,23	100		35,7	100		0,5	100		0,1	100		125674,1	100		11,1	100		146,1	100		985,5	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		34,4	100		0,5	100		0,2	100		126505,3	100		11,1	100		146,0	100		984,8	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		124000,9	100		11,4	100		146,0	100		978,1	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		1,0	85		0,0	86		3,9	85		0,23	100		27,7	85		0,5	85		0,3	85		127350,7	100		11,1	85		146,2	100		985,5	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,0	78		0,0	87		4,2	78		0,24	100		30,5	78		0,5	78																	