

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,4	100		1,6	100		0,05	77		4,3	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,5	100		125138,6	100		11,1	100		146,1	100		984,2	100	In marcia
01:00		2,7	100		1,7	100		0,0	96		4,2	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,5	100		123879,1	100		11,3	100		145,7	100		981,4	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,1	100		0,01	100		4,2	100		0,24	100		30,8	100		0,5	100		0,5	100		123223,6	100		11,3	100		145,8	100		979,6	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		39,8	100		0,5	100		0,5	100		126750,1	100		11,0	100		146,5	100		979,2	100	In marcia
02:30		1,7	100		2,2	100		0,0	77		4,7	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,5	100		127862,7	100		11,1	100		146,3	100		981,4	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,8	100		0,0	96		4,9	100		0,26	100		25,7	100		0,5	100		0,5	100		123549,4	100		11,5	100		146,2	100		968,5	100	In marcia
03:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,5	100		123720,3	100		11,4	100		146,1	100		970,1	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		28,7	100		0,5	100		0,6	100		124861,0	100		11,3	100		146,1	100		973,5	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,5	100		0,0	77		4,6	100		0,25	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		121306,4	100		11,6	100		146,0	100		967,6	100	In marcia
05:00		1,8	100		1,4	100		0,03	96		4,4	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,5	100		120626,1	100		11,6	100		146,0	100		966,2	100	In marcia
05:30		1,9	100		1,4	100		0,08	100		4,5	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,6	100		124014,3	100		11,2	100		146,6	100		972,1	100	In marcia
06:00		1,6	100		1,1	100		0,11	100		4,5	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,5	100		125614,3	100		11,1	100		146,1	100		978,5	100	In marcia
06:30		1,6	100		1,2	100		0,16	77		4,8	100		0,24	100		40,8	100		0,5	100		0,6	100		126464,1	100		11,1	100		146,5	100		974,7	100	In marcia
07:00		2,7	100		2,5	100		0,0	96		4,5	100		0,24	100		34,1	100		0,5	100		0,6	100		128651,2	100		11,0	100		146,2	100		982,9	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,6	100		124939,4	100		11,3	100		146,1	100		970,1	100	In marcia
08:00		1,9	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		30,1	100		0,5	100		0,5	100		122629,7	100		11,5	100		146,1	100		969,8	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,8	100		0,0	77		5,1	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,5	100		127466,7	100		11,1	100		146,2	100		980,4	100	In marcia
09:00		1,5	86		1,4	86		0,0	96		4,9	86		0,24	100		30,2	86		0,5	86		0,4	86		124112,1	100		11,5	86		146,3	100		970,5	100	In marcia
09:30		2,0	78		2,4	78		0,04	100		4,7	78		0,25	100		30,3	78		0,5	78		0,0	78		122647,4	100		11,6	78		146,3	100		968,1	100	In marcia
10:00		2,3	100		1,9	100		0,08	100		5,0	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		123153,0	100		11,5	100		146,3	100		972,0	100	In marcia
10:30		1,9	100		0,7	100		0,09	77		4,8	100		0,25	100		32,8	100		0,5	100		0,1	100		124148,6	100		11,4	100		146,6	100		973,2	100	In marcia
11:00		3,8	100		1,2	100		0,0	96		5,6	100		0,24	100		20,0	100		0,5	100		0,0	100		124628,9	100		11,4	100		146,1	100		969,7	100	In marcia
11:30		3,5	100		1,2	100		0,02	100		5,2	100		0,24	100		19,1	100		0,5	100		0,0	100		124683,6	100		11,5	100		146,4	100		974,1	100	In marcia
12:00		2,9	100		1,5	100		0,04	100		5,0	100		0,24	94		29,5	100		0,5	100		0,1	100		121110,0	100		11,7	100		146,3	100		962,8	100	In marcia
12:30		3,0	100		1,6	100		0,02	77		4,8	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,0	100		122490,7	100		11,5	100		146,0	100		971,3	100	In marcia
13:00		1,9	100		0,9	100		0,0	96		4,5	100		0,23	100		34,1	100		0,5	100		0,0	100		123590,2	100		11,4	100		146,2	100		977,4	100	In marcia
13:30		1,9	100		1,4	100		0,03	100		5,0	100		0,23	100		36,6	100		0,5	100		0,0	100		124713,9	100		11,3	100		146,1	100		977,2	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,3	100		0,05	100		5,5	100		0,23	100		36,4	100		0,5	100		0,0	100		123257,7	100		11,4	100		146,1	100		973,4	100	In marcia
14:30		3,6	100		1,1	100		0,07	77		5,4	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,1	100		121221,7	100		11,7	100		146,4	100		967,5	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,7	100		0,02	96		4,9	100		0,23	100		20,3	100		0,5	100		0,1	100		125037,1	100		11,3	100		146,1	100		975,3	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,4	100		0,08	100		4,9	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		124311,7	100		11,3	100		146,4	100		975,1	100	In marcia
16:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		31,2	100		0,5	100		0,0	100		122613,5	100		11,5	100		146,1	100		976,4	100	In marcia
16:30		3,5	100		1,7	100		0,0	77		4,6	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		121647,2	100		11,5	100		146,0	100		975,1	100	In marcia
17:00		2,8	100		1,5	100		0,0	96		4,4	100		0,24	100		37,1	100		0,5	100		0,0	100		123070,0	100		11,4	100		146,0	100		979,6	100	In marcia
17:30		3,0	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,0	100		126074,4	100		11,1	100		146,0	100		984,3	100	In marcia
18:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		123465,6	100		11,3	100		146,0	100		981,7	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,7	100		0,0	77		4,2	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,1	100		122940,0	100		11,3	100		146,1	100		984,2	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,8	100		0,0	96		4,7	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,1	100		125176,9	100		11,2	100		145,9	100		985,1	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		124140,5	100		11,3	100		146,1	100		981,2	100	In marcia
20:00		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		30,8	100		0,5	100		0,0	100		123205,0	100		11,4	100		145,8	100		983,0	100	In marcia
20:30		3,2	100		1,9	100		0,0	77		4,7	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,1	100		123826,8	100		11,4	100		146,1	100		981,3	100	In marcia
21:00		2,9	86		2,0	86		0,0	96		4,4	86		0,24	100		38,7	86		0,5	86		0,1	86		128057,8	100		11,0	86		146,4	100		985,4	100	In marcia
21:30		1,5	78		1,3	78		0,0	100		4,9	78		0,24	100		38,9	78		0,5	78		0,3	78		125135,7	100		11,4	78		146,4	100		968,8	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,4	100		1,6	100		0,05	77		4,3	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,5	100		125138,6	100	11,1	100		146,1	100		984,2	100	in Betrieb
01:00		2,7	100		1,7	100		0,0	96		4,2	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,5	100		123879,1	100	11,3	100		145,7	100		981,4	100	in Betrieb
01:30		1,5	100		1,1	100		0,01	100		4,2	100		0,24	100		30,8	100		0,5	100		0,5	100		123223,6	100	11,3	100		145,8	100		979,6	100	in Betrieb
02:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		39,8	100		0,5	100		0,5	100		126750,1	100	11,0	100		146,5	100		979,2	100	in Betrieb
02:30		1,7	100		2,2	100		0,0	77		4,7	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,5	100		127862,7	100	11,1	100		146,3	100		981,4	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		0,8	100		0,0	96		4,9	100		0,26	100		25,7	100		0,5	100		0,5	100		123549,4	100	11,5	100		146,2	100		968,5	100	in Betrieb
03:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,5	100		123720,3	100	11,4	100		146,1	100		970,1	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		28,7	100		0,5	100		0,6	100		124861,0	100	11,3	100		146,1	100		973,5	100	in Betrieb
04:30		1,6	100		1,5	100		0,0	77		4,6	100		0,25	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		121306,4	100	11,6	100		146,0	100		967,6	100	in Betrieb
05:00		1,8	100		1,4	100		0,03	96		4,4	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,5	100		120626,1	100	11,6	100		146,0	100		966,2	100	in Betrieb
05:30		1,9	100		1,4	100		0,08	100		4,5	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,6	100		124014,3	100	11,2	100		145,6	100		972,1	100	in Betrieb
06:00		1,6	100		1,1	100		0,11	100		4,5	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,5	100		125614,3	100	11,1	100		146,1	100		978,5	100	in Betrieb
06:30		1,6	100		1,2	100		0,16	77		4,8	100		0,24	100		40,8	100		0,5	100		0,6	100		126464,1	100	11,1	100		146,5	100		974,7	100	in Betrieb
07:00		2,7	100		2,5	100		0,0	96		4,5	100		0,24	100		34,1	100		0,5	100		0,6	100		128651,2	100	11,0	100		146,2	100		982,9	100	in Betrieb
07:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,6	100		124939,4	100	11,3	100		146,1	100		970,1	100	in Betrieb
08:00		1,9	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		30,1	100		0,5	100		0,5	100		122629,7	100	11,5	100		146,1	100		969,8	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		0,8	100		0,0	77		5,1	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,5	100		127466,7	100	11,1	100		146,2	100		980,4	100	in Betrieb
09:00		1,5	86		1,4	86		0,0	96		4,9	86		0,24	100		30,2	86		0,5	86		0,4	86		124112,1	100	11,5	86		146,3	100		970,5	100	in Betrieb
09:30		2,0	78		2,4	78		0,04	100		4,7	78		0,25	100		30,3	78		0,5	78		0,0	78		122647,4	100	11,6	78		146,3	100		968,1	100	in Betrieb
10:00		2,3	100		1,9	100		0,08	100		5,0	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		123153,0	100	11,5	100		146,3	100		972,0	100	in Betrieb
10:30		1,9	100		0,7	100		0,09	77		4,8	100		0,25	100		32,8	100		0,5	100		0,1	100		124148,6	100	11,4	100		146,6	100		973,2	100	in Betrieb
11:00		3,8	100		1,2	100		0,0	96		5,6	100		0,24	100		20,0	100		0,5	100		0,1	100		124628,9	100	11,4	100		146,1	100		969,7	100	in Betrieb
11:30		3,5	100		1,2	100		0,02	100		5,2	100		0,24	100		19,1	100		0,5	100		0,0	100		124683,6	100	11,5	100		146,4	100		974,1	100	in Betrieb
12:00		2,9	100		1,5	100		0,04	100		5,0	100		0,24	94		29,5	100		0,5	100		0,1	100		121110,0	100	11,7	100		146,3	100		962,8	100	in Betrieb
12:30		3,0	100		1,6	100		0,02	77		4,8	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,0	100		122490,7	100	11,5	100		146,0	100		971,3	100	in Betrieb
13:00		1,9	100		0,9	100		0,0	96		4,5	100		0,23	100		34,1	100		0,5	100		0,0	100		123590,2	100	11,4	100		146,2	100		977,4	100	in Betrieb
13:30		1,9	100		1,4	100		0,03	100		5,0	100		0,23	100		36,6	100		0,5	100		0,0	100		124713,9	100	11,3	100		146,1	100		977,2	100	in Betrieb
14:00		1,8	100		1,3	100		0,05	100		5,5	100		0,23	100		36,4	100		0,5	100		0,0	100		123257,7	100	11,4	100		146,1	100		973,4	100	in Betrieb
14:30		3,6	100		1,1	100		0,07	77		5,4	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,1	100		121221,7	100	11,7	100		146,4	100		967,5	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		0,7	100		0,02	96		4,9	100		0,23	100		20,3	100		0,5	100		0,1	100		125037,1	100	11,3	100		146,1	100		975,3	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		1,4	100		0,08	100		4,9	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		124311,7	100	11,3	100		146,4	100		975,1	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		31,2	100		0,5	100		0,0	100		122613,5	100	11,5	100		146,1	100		976,4	100	in Betrieb
16:30		3,5	100		1,7	100		0,0	77		4,6	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		121647,2	100	11,5	100		146,0	100		975,1	100	in Betrieb
17:00		2,8	100		1,5	100		0,0	96		4,4	100		0,24	100		37,1	100		0,5	100		0,0	100		123070,0	100	11,4	100		146,0	100		979,6	100	in Betrieb
17:30		3,0	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,0	100		126074,4	100	11,1	100		146,0	100		984,3	100	in Betrieb
18:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		123465,6	100	11,3	100		146,0	100		981,7	100	in Betrieb
18:30		2,0	100		1,7	100		0,0	77		4,2	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,1	100		122940,0	100	11,3	100		146,1	100		984,2	100	in Betrieb
19:00		2,6	100		1,8	100		0,0	96		4,7	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,1	100		125176,9	100	11,2	100		145,9	100		985,1	100	in Betrieb
19:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		124140,5	100	11,3	100		146,1	100		981,2	100	in Betrieb
20:00		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		30,8	100		0,5	100		0,0	100		123205,0	100	11,4	100		145,8	100		983,0	100	in Betrieb
20:30		3,2	100		1,9	100		0,0	77		4,7	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,1	100		123826,8	100	11,4	100		146,1	100		981,3	100	in Betrieb
21:00		2,9	86		2,0	86		0,0	96		4,4	86		0,24	100		38,7	86		0,5	86		0,1	86		128057,8	100	11,0	86		146,4	100		985,4	100	in Betrieb
21:30		1,5	78		1,3	78		0,0	100		4,9	78		0,24	100		38,9	78		0,5	78		0,3	78		125135,7	100	11,4	78		146,4	100		968,8	100	in Betrieb
22:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		125351,8	100	11,4	100		146,4					