

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/04/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,6	100		1,8	100		0,1	78		4,6	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		122148,8	100		11,4	100		145,8	100		977,2	100	In marcia
01:00		4,2	100		1,6	100		0,0	95		4,7	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		123111,6	100		11,3	100		146,0	100		986,0	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,0	100		121911,6	100		11,4	100		146,5	100		983,1	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,0	100		122771,5	100		11,4	100		145,5	100		986,6	100	In marcia
02:30		2,4	100		1,3	100		0,0	78		4,6	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,0	100		123621,1	100		11,3	100		146,1	100		987,5	100	In marcia
03:00		2,3	100		1,7	100		0,0	95		4,9	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,0	100		123417,9	100		11,3	100		146,3	100		984,0	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		36,0	100		0,5	100		0,0	100		122732,4	100		11,4	100		146,1	100		983,9	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		38,6	100		0,5	100		0,0	100		126393,1	100		11,2	100		146,4	100		978,9	100	In marcia
04:30		2,0	100		1,0	100		0,0	78		4,5	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		122411,3	100		11,5	100		146,3	100		966,6	100	In marcia
05:00		2,1	100		2,6	100		0,04	95		4,4	100		0,24	100		23,1	100		0,5	100		0,0	100		125379,1	100		11,3	100		146,3	100		975,8	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,2	100		0,08	100		4,5	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		124775,7	100		11,4	100		146,4	100		975,3	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,3	100		0,08	100		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		127237,4	100		11,3	100		146,7	100		976,5	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,7	100		0,15	78		4,8	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		124878,9	100		11,5	100		146,6	100		974,0	100	In marcia
07:00		1,8	100		1,2	100		0,0	95		5,1	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		124412,1	100		11,5	100		146,4	100		974,9	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,9	100		0,01	100		4,7	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,0	100		125581,8	100		11,4	100		146,7	100		977,1	100	In marcia
08:00		2,6	100		4,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	94		39,0	100		0,5	100		0,0	100		130657,4	100		11,1	100		147,4	100		983,6	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,7	100		0,0	78		4,9	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		123275,7	100		11,6	100		146,3	100		971,5	100	In marcia
09:00		1,6	84		1,4	84		0,0	95		4,7	84		0,24	100		17,4	84		0,5	84		0,0	84		124621,2	100		11,5	84		146,7	100		975,4	100	In marcia
09:30		1,7	79		1,9	79		0,0	100		4,5	79		0,24	100		25,9	79		0,5	79		0,2	79		121536,4	100		11,7	79		146,4	100		972,6	100	In marcia
10:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		125900,7	100		11,3	100		146,4	100		974,0	100	In marcia
10:30		1,9	100		1,9	100		0,0	78		4,5	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,2	100		123868,7	100		11,4	100		146,0	100		979,1	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,6	100		0,01	95		4,3	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,2	100		123376,1	100		11,5	100		146,3	100		980,1	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,7	100		0,07	100		4,0	100		0,24	100		36,0	100		0,5	100		0,2	100		125071,2	100		11,3	100		146,3	100		980,4	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		32,9	100		0,5	100		0,2	100		120888,0	100		11,6	100		146,5	100		974,3	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	78		4,7	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		125759,1	100		11,2	100		146,5	100		980,7	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,6	100		0,0	95		4,3	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		129955,7	100		11,0	100		146,7	100		988,8	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,3	100		126271,9	100		11,3	100		146,8	100		974,4	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		124325,4	100		11,4	100		146,7	100		970,0	100	In marcia
14:30		1,9	100		1,9	100		0,0	78		5,2	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,3	100		125383,1	100		11,4	100		146,4	100		972,0	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,4	100		0,0	95		5,0	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,2	100		119967,6	100		11,6	100		146,2	100		967,4	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,3	100		124209,0	100		11,1	100		146,1	100		983,1	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		37,2	100		0,5	100		0,1	100		123956,6	100		11,2	100		146,1	100		983,2	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,9	100		0,0	78		4,1	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,2	100		123743,3	100		11,2	100		146,0	100		980,7	100	In marcia
17:00		2,5	100		1,3	100		0,0	95		11,5	94		0,24	100		68,3	100		0,6	100		0,2	100		128965,3	100		11,0	100		151,1	100		987,3	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,2	100		123131,7	100		11,3	100		147,5	100		970,2	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,2	100		121922,2	100		11,3	100		146,2	100		970,7	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,2	100		0,0	78		4,3	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		121819,2	100		11,4	100		146,3	100		963,1	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,8	100		0,0	95		4,0	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		122331,3	100		11,3	100		146,0	100		975,6	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		19,4	100		0,5	100		0,2	100		122583,3	100		11,3	100		145,6	100		978,7	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		24,9	100		0,6	100		0,0	100		119444,6	100		11,4	100		145,2	100		974,4	100	In marcia
20:30		1,8	100		1,1	100		0,0	78		4,5	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		120955,0	100		11,3	100		145,3	100		974,2	100	In marcia
21:00		2,0	86		1,9	86		0,04	95		4,3	86		0,23	100		40,1	86		0,6	86		0,2	86		120807,4	100		11,3	86		145,7	100		975,1	100	In marcia
21:30		1,8	78		2,4	78		0,08	100		4,9	78		0,23	100		39,7	78		0,6	78		0,0	78		119687,0	100		11,3	78		145,7	100		978,2	100	In marcia
22:00		1,8																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,6	100		1,8	100		0,1	78		4,6	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		122148,8	100	11,4	100		145,8	100		977,2	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		1,6	100		0,0	95		4,7	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		123111,6	100	11,3	100		146,0	100		986,0	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,0	100		121911,6	100	11,4	100		146,5	100		983,1	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,0	100		122771,5	100	11,4	100		145,5	100		986,6	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,3	100		0,0	78		4,6	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,0	100		123621,1	100	11,3	100		146,1	100		987,5	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,7	100		0,0	95		4,9	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,0	100		123417,9	100	11,3	100		146,3	100		984,0	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		36,0	100		0,5	100		0,0	100		122732,4	100	11,4	100		146,1	100		983,9	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		38,6	100		0,5	100		0,0	100		126393,1	100	11,2	100		146,4	100		978,9	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,0	100		0,0	78		4,5	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		122411,3	100	11,5	100		146,3	100		966,6	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		2,6	100		0,04	95		4,4	100		0,24	100		23,1	100		0,5	100		0,0	100		125379,1	100	11,3	100		146,3	100		975,8	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,2	100		0,08	100		4,5	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		124775,7	100	11,4	100		146,4	100		975,3	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,3	100		0,08	100		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		127237,4	100	11,3	100		146,7	100		976,5	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,7	100		0,15	78		4,8	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		124878,9	100	11,5	100		146,6	100		974,0	100		in Betrieb
07:00		1,8	100		1,2	100		0,0	95		5,1	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		124412,1	100	11,5	100		146,4	100		974,9	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,9	100		0,01	100		4,7	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,0	100		125581,8	100	11,4	100		146,7	100		977,1	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		4,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	94		39,0	100		0,5	100		0,0	100		130657,4	100	11,1	100		147,4	100		983,6	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,7	100		0,0	78		4,9	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		123275,7	100	11,6	100		146,3	100		971,5	100		in Betrieb
09:00		1,6	84		1,4	84		0,0	95		4,7	84		0,24	100		17,4	84		0,5	84		0,0	84		124621,2	100	11,5	84		146,7	100		975,4	100		in Betrieb
09:30		1,7	79		1,9	79		0,0	100		4,5	79		0,24	100		25,9	79		0,5	79		0,2	79		121536,4	100	11,7	79		146,4	100		972,6	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		125900,7	100	11,3	100		146,4	100		974,0	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		1,9	100		0,0	78		4,5	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,2	100		123868,7	100	11,4	100		146,0	100		979,1	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,6	100		0,01	95		4,3	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,2	100		123376,1	100	11,5	100		146,3	100		980,1	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,7	100		0,07	100		4,0	100		0,24	100		36,0	100		0,5	100		0,2	100		125071,2	100	11,3	100		146,3	100		980,4	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		32,9	100		0,5	100		0,2	100		120888,0	100	11,6	100		146,5	100		974,3	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	78		4,7	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		125759,1	100	11,2	100		146,5	100		980,7	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,6	100		0,0	95		4,3	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		129955,7	100	11,0	100		146,7	100		988,8	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,3	100		126271,9	100	11,3	100		146,8	100		974,4	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		124325,4	100	11,4	100		146,7	100		970,0	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,9	100		0,0	78		5,2	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,3	100		125383,1	100	11,4	100		146,4	100		972,0	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,4	100		0,0	95		5,0	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,2	100		119967,6	100	11,6	100		146,2	100		967,4	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,3	100		124209,0	100	11,1	100		146,1	100		983,1	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		37,2	100		0,5	100		0,1	100		123956,6	100	11,2	100		146,1	100		983,2	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,9	100		0,0	78		4,1	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,2	100		123743,3	100	11,2	100		146,0	100		980,7	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,3	100		0,0	95		11,5	94		0,24	100		68,3	100		0,6	100		0,2	100		128965,3	100	11,0	100		151,1	100		987,3	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,2	100		123131,7	100	11,3	100		147,5	100		970,2	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,2	100		121922,2	100	11,3	100		146,2	100		970,7	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,2	100		0,0	78		4,3	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		121819,2	100	11,4	100		146,3	100		963,1	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,8	100		0,0	95		4,0	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		122331,3	100	11,3	100		146,0	100		975,6	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		19,4	100		0,5	100		0,2	100		122583,3	100	11,3	100		145,6	100		978,7	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		24,9	100		0,6	100		0,0	100		119444,6	100	11,4	100		145,2	100		974,4	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		1,1	100		0,0	78		4,5	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		120955,0	100	11,3	100		145,3	100		974,2	100		in Betrieb
21:00		2,0	86		1,9	86		0,04	95		4,3	86		0,23	100		40,1	86		0,6	86		0,2	86		120807,4	100	11,3	86		145,7	100		975,1	100		in Betrieb
21:30		1,8	78		2,4	78		0,08	100		4,9	78		0,23	100		39,7	78		0,6	78		0,0	78		119687,0	100	11,3	78		145,7	100		978,2	100		in Betrieb
22:00		1,8	100		1,5	100		0,0																													