

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/04/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,5	100		1,1	100		0,0	78		5,5	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,0	100		120883,7	100		11,5	100		146,0	100		977,2	100	In marcia
01:00		5,9	100		0,5	100		0,0	96		6,0	100		0,23	100		23,0	100		0,5	100		0,1	100		122577,9	100		11,3	100		146,3	100		980,2	100	In marcia
01:30		2,4	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		38,8	100		0,5	100		0,1	100		121008,1	100		11,5	100		146,3	100		976,2	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		121139,9	100		11,5	100		146,1	100		978,7	100	In marcia
02:30		2,7	100		0,7	100		0,0	78		4,6	100		0,23	100		37,3	100		0,5	100		0,0	100		123689,1	100		11,2	100		146,5	100		982,4	100	In marcia
03:00		5,5	100		1,3	100		0,01	96		4,8	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		122838,6	100		11,3	100		146,4	100		982,1	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,8	100		0,09	100		5,3	100		0,23	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		122768,7	100		11,4	100		146,4	100		982,2	100	In marcia
04:00		4,2	100		0,7	100		0,21	100		5,6	100		0,23	94		26,0	100		0,5	100		0,2	100		127199,8	100		11,1	100		147,9	100		985,6	100	In marcia
04:30		4,6	100		1,2	100		0,46	78		5,7	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		122406,1	100		11,5	100		146,6	100		967,9	100	In marcia
05:00		4,8	100		0,4	100		0,07	96		6,3	100		0,24	100		19,9	100		0,6	100		0,1	100		122306,9	100		11,5	100		144,0	100		969,2	100	In marcia
05:30		1,9	100		0,6	100		0,57	100		5,6	100		0,24	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		123389,2	100		11,4	100		146,0	100		974,4	100	In marcia
06:00		4,0	100		1,4	100		0,47	100		5,3	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		122691,4	100		11,4	100		146,2	100		973,9	100	In marcia
06:30		2,0	100		0,8	100		0,16	78		4,8	100		0,24	100		42,6	100		0,5	100		0,2	100		124118,7	100		11,3	100		146,4	100		971,1	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,3	100		0,25	96		4,1	100		0,23	100		39,5	100		0,5	100		0,2	100		123859,1	100		11,3	100		146,7	100		973,9	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,0	100		0,24	100		4,0	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,3	100		127825,4	100		11,0	100		146,7	100		966,6	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,8	100		0,34	100		4,1	100		0,24	94		24,8	100		0,5	100		0,1	100		123613,0	100		11,5	100		146,5	100		966,3	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,8	100		0,28	78		3,9	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,1	100		125239,2	100		11,4	100		146,2	100		968,8	100	In marcia
09:00		1,8	85		1,4	85		0,13	96		3,9	85		0,24	100		30,1	85		0,5	85		0,3	85		124178,9	100		11,4	85		146,8	100		960,5	100	In marcia
09:30		1,4	78		1,4	78		0,16	100		4,4	78		0,24	100		31,8	78		0,5	78		0,4	78		123516,7	100		11,5	78		146,7	100		962,0	100	In marcia
10:00		2,3	100		3,3	100		0,11	100		4,9	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		124390,1	100		11,4	100		146,7	100		964,6	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,1	100		0,0	78		4,7	100		0,24	100		38,9	100		0,5	100		0,4	100		127681,5	100		11,1	100		146,9	100		963,1	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,1	100		0,02	96		5,4	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,5	100		126190,7	100		11,4	100		146,9	100		965,5	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,1	100		0,1	100		4,5	100		0,25	100		23,5	100		0,5	100		0,5	100		122175,7	100		11,6	100		147,1	100		958,2	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,2	100		0,16	100		5,7	100		0,25	94		25,1	100		0,5	100		0,6	100		124985,2	100		11,3	100		147,0	100		955,5	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,7	100		0,23	78		5,9	100		0,24	100		23,1	100		0,4	100		0,5	100		130354,5	100		10,8	100		147,3	100		978,8	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,6	100		0,08	96		4,6	100		0,24	100		22,3	100		0,5	100		0,6	100		128893,9	100		11,4	100		147,3	100		960,4	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,9	100		0,04	100		4,9	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,6	100		125655,0	100		11,5	100		147,0	100		953,4	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		35,5	100		0,5	100		0,7	100		128936,1	100		11,2	100		147,4	100		959,0	100	In marcia
14:30		1,5	100		2,4	100		0,0	78		4,6	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,4	100		121730,1	100		11,7	100		146,9	100		951,2	100	In marcia
15:00		1,4	100		0,7	100		0,0	96		5,3	100		0,26	100		20,8	100		0,5	100		0,4	100		118742,4	100		12,1	100		147,2	100		938,0	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		127235,0	100		11,4	100		147,5	100		951,1	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		34,0	100		0,5	100		0,5	100		127610,9	100		11,1	100		146,9	100		961,6	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,5	100		0,0	78		4,5	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,4	100		125754,5	100		11,4	100		147,0	100		958,9	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,6	100		0,0	96		4,7	100		0,24	100		35,3	100		0,5	100		0,6	100		125967,4	100		11,3	100		146,7	100		960,8	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,5	100		125264,8	100		11,4	100		147,0	100		957,1	100	In marcia
18:00		1,3	100		2,0	100		0,07	100		4,7	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		126275,1	100		11,3	100		146,8	100		961,7	100	In marcia
18:30		1,3	100		2,0	100		0,05	77		5,4	100		0,25	100		22,7	100		0,5	100		0,3	100		122321,4	100		11,7	100		146,7	100		957,2	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,6	100		0,0	96		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,5	100		125059,5	100		11,5	100		147,2	100		952,1	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,5	100		126745,1	100		11,2	100		146,6	100		971,0	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	95		35,9	100		0,5	100		0,5	100		125937,6	100		11,3	100		146,9	100		969,4	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,5	100		0,0	77		3,9	100		0,24	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		125063,3	100		11,4	100		146,7	100		971,5	100	In marcia
21:00		1,7	84		1,7	84		0,0	96		4,2	84		0,24	100		28,0	84		0,5	84		0,4	84		123669,1	100		11,5	84		146,5	100		962,3	100	In marcia
21:30		1,5	79		1,9	79		0,0	100		3,8	79		0,24	100		27,3	79		0,5	79		0,2	79		123059,1	100		11,5	79		146,5	100		963,6	100	In marcia
22:00	</																																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,5	100		1,1	100		0,0	78		5,5	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,0	100		120883,7	100	11,5	100		146,0	100		977,2	100		in Betrieb
01:00		5,9	100		0,5	100		0,0	96		6,0	100		0,23	100		23,0	100		0,5	100		0,1	100		122577,9	100	11,3	100		146,3	100		980,2	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		38,8	100		0,5	100		0,1	100		121008,1	100	11,5	100		146,3	100		976,2	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		121139,9	100	11,5	100		146,1	100		978,7	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		0,7	100		0,0	78		4,6	100		0,23	100		37,3	100		0,5	100		0,0	100		123689,1	100	11,2	100		146,5	100		982,4	100		in Betrieb
03:00		5,5	100		1,3	100		0,01	96		4,8	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		122838,6	100	11,3	100		146,4	100		982,1	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,8	100		0,09	100		5,3	100		0,23	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		122768,7	100	11,4	100		146,4	100		982,2	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		0,7	100		0,21	100		5,6	100		0,23	94		26,0	100		0,5	100		0,2	100		127199,8	100	11,1	100		147,9	100		985,6	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		1,2	100		0,46	78		5,7	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		122406,1	100	11,5	100		146,6	100		967,9	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		0,4	100		0,07	96		6,3	100		0,24	100		19,9	100		0,6	100		0,1	100		122306,9	100	11,5	100		144,0	100		969,2	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		0,6	100		0,57	100		5,6	100		0,24	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		123389,2	100	11,4	100		146,0	100		974,4	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,4	100		0,47	100		5,3	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		122691,4	100	11,4	100		146,2	100		973,9	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		0,8	100		0,16	78		4,8	100		0,24	100		42,6	100		0,5	100		0,2	100		124118,7	100	11,3	100		146,4	100		971,1	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,3	100		0,25	96		4,1	100		0,23	100		39,5	100		0,5	100		0,2	100		123859,1	100	11,3	100		146,7	100		973,9	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,0	100		0,24	100		4,0	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,3	100		127825,4	100	11,0	100		146,7	100		966,6	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,8	100		0,34	100		4,1	100		0,24	94		24,8	100		0,5	100		0,1	100		123613,0	100	11,5	100		146,5	100		966,3	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		1,8	100		0,28	78		3,9	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,1	100		125239,2	100	11,4	100		146,2	100		968,8	100		in Betrieb
09:00		1,8	85		1,4	85		0,13	96		3,9	85		0,24	100		30,1	85		0,5	85		0,3	85		124178,9	100	11,4	85		146,8	100		960,5	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		1,4	78		0,16	100		4,4	78		0,24	100		31,8	78		0,5	78		0,4	78		123516,7	100	11,5	78		146,7	100		962,0	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		3,3	100		0,11	100		4,9	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		124390,1	100	11,4	100		146,7	100		964,6	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,1	100		0,0	78		4,7	100		0,24	100		38,9	100		0,5	100		0,4	100		127681,5	100	11,1	100		146,9	100		963,1	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,1	100		0,02	96		5,4	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,5	100		126190,7	100	11,4	100		146,9	100		965,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,1	100		0,1	100		4,5	100		0,25	100		23,5	100		0,5	100		0,5	100		122175,7	100	11,6	100		147,1	100		958,2	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,2	100		0,16	100		5,7	100		0,25	94		25,1	100		0,5	100		0,6	100		124985,2	100	11,3	100		147,0	100		955,5	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,7	100		0,23	78		5,9	100		0,24	100		23,1	100		0,4	100		0,5	100		130354,5	100	10,8	100		147,3	100		978,8	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,6	100		0,08	96		4,6	100		0,24	100		22,3	100		0,5	100		0,6	100		126893,9	100	11,4	100		147,3	100		960,4	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,9	100		0,04	100		4,9	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,6	100		125655,0	100	11,5	100		147,0	100		953,4	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		35,5	100		0,5	100		0,7	100		128936,1	100	11,2	100		147,4	100		959,0	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		2,4	100		0,0	78		4,6	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,4	100		121730,1	100	11,7	100		146,9	100		951,2	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		0,7	100		0,0	96		5,3	100		0,26	100		20,8	100		0,5	100		0,4	100		118742,4	100	12,1	100		147,2	100		938,0	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		127235,0	100	11,4	100		147,5	100		951,1	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		34,0	100		0,5	100		0,5	100		127610,9	100	11,1	100		146,9	100		961,6	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,5	100		0,0	78		4,5	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,4	100		125754,5	100	11,4	100		147,0	100		958,9	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,6	100		0,0	96		4,7	100		0,24	100		35,3	100		0,5	100		0,6	100		125967,4	100	11,3	100		146,7	100		960,8	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,5	100		125264,8	100	11,4	100		147,0	100		957,1	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		2,0	100		0,07	100		4,7	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		126275,1	100	11,3	100		146,8	100		961,7	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		2,0	100		0,05	77		5,4	100		0,25	100		22,7	100		0,5	100		0,3	100		122321,4	100	11,7	100		146,7	100		957,2	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,6	100		0,0	96		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,5	100		125059,5	100	11,5	100		147,2	100		952,1	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,5	100		126745,1	100	11,2	100		146,6	100		971,0	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	95		35,9	100		0,5	100		0,5	100		125937,6	100	11,3	100		146,9	100		969,4	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,5	100		0,0	77		3,9	100		0,24	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		125063,3	100	11,4	100		146,7	100		971,5	100		in Betrieb
21:00		1,7	84		1,7	84		0,0	96		4,2	84		0,24	100		28,0	84		0,5	84		0,4	84		123669,1	100	11,5	84		146,5	100		962,3	100		in Betrieb
21:30		1,5	79		1,9	79		0,0	100		3,8	79		0,24	100		27,3	79		0,5	79		0,2	79		123059,1	100	11,5	79		146,5	100		963,6	100		in Betrieb
22:00		1,9	100		1,4	100																															