

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/04/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,1	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,1	100		126208,8	100	11,1	100		145,6	100		974,3	100	In marcia
01:00		3,8	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,2	100		127493,3	100	11,1	100		145,9	100		975,4	100	In marcia
01:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		128837,8	100	11,0	100		146,1	100		982,4	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		19,7	100		0,5	100		0,1	100		129318,5	100	11,1	100		145,9	100		977,8	100	In marcia
02:30		4,8	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		18,3	100		0,5	100		0,2	100		126556,0	100	11,3	100		145,8	100		975,0	100	In marcia
03:00		2,9	100		0,8	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		128437,8	100	11,1	100		146,0	100		974,8	100	In marcia
03:30		4,4	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		34,0	100		0,5	100		0,2	100		126305,0	100	11,4	100		146,0	100		967,6	100	In marcia
04:00		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		34,6	100		0,5	100		0,2	100		126501,7	100	11,3	100		146,2	100		969,9	100	In marcia
04:30		5,0	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		131111,1	100	11,0	100		145,9	100		978,4	100	In marcia
05:00		2,3	100		0,7	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,0	100		124501,3	100	11,4	100		145,6	100		965,8	100	In marcia
05:30		3,9	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,1	100		125776,7	100	11,3	100		145,9	100		965,1	100	In marcia
06:00		4,6	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		0,0	100		129244,3	100	11,0	100		145,9	100		978,9	100	In marcia
06:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		39,4	100		0,5	100		0,0	100		127397,0	100	11,3	100		145,7	100		973,6	100	In marcia
07:00		1,9	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		126391,4	100	11,3	100		145,6	100		973,0	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,0	100		125276,9	100	11,3	100		145,5	100		973,9	100	In marcia
08:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		25,0	100		0,5	100		0,1	100		126223,1	100	11,2	100		145,4	100		978,5	100	In marcia
08:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,3	100		127749,5	100	11,1	100		145,6	100		980,8	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,2	85		0,0	73		4,2	85		0,24	100		32,4	85		0,5	85		0,2	85		128969,6	100	10,8	85		146,2	100		979,1	100	In marcia
09:30		2,9	78		2,5	78		0,0	100		4,2	78		0,24	100		25,8	78		0,5	78		0,0	78		124445,1	100	11,4	78		145,5	100		965,9	100	In marcia
10:00		2,8	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		122573,1	100	11,5	100		145,3	100		959,9	100	In marcia
10:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,8	100		0,5	100		0,0	100		123698,3	100	11,4	100		145,4	100		966,3	100	In marcia
11:00		3,7	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,0	100		124339,3	100	11,4	100		145,3	100		969,8	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		123471,9	100	11,4	100		145,2	100		974,4	100	In marcia
12:00		3,1	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		29,9	100		0,5	100		0,1	100		125986,2	100	11,2	100		145,9	100		978,1	100	In marcia
12:30		3,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		40,7	100		0,5	100		0,0	100		128629,0	100	10,9	100		145,8	100		979,6	100	In marcia
13:00		3,0	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		127888,6	100	11,2	100		145,7	100		975,9	100	In marcia
13:30		1,4	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		124786,8	100	11,3	100		145,6	100		970,1	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		125997,8	100	11,2	100		145,5	100		972,6	100	In marcia
14:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		123125,4	100	11,4	100		145,4	100		965,9	100	In marcia
15:00		3,1	100		1,2	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		125912,0	100	11,1	100		145,5	100		972,2	100	In marcia
15:30		5,1	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		121413,7	100	11,5	100		145,1	100		966,6	100	In marcia
16:00		2,4	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		40,4	100		0,5	100		0,1	100		126921,1	100	11,0	100		146,0	100		974,4	100	In marcia
16:30		4,6	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		25,9	98		0,5	100		0,0	100		125370,1	100	11,2	100		145,1	100		977,7	100	In marcia
17:00		3,4	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,0	100		124217,3	100	11,3	100		145,0	100		973,2	100	In marcia
17:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		6,1	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,0	100		124297,0	100	11,3	100		145,3	100		974,1	100	In marcia
18:00		4,4	100		3,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		122362,0	100	11,4	100		145,4	100		969,0	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		124243,3	100	11,2	100		145,1	100		973,3	100	In marcia
19:00		1,6	100		0,5	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		23,8	100		0,5	100		0,0	100		125605,3	100	11,1	100		144,9	100		978,1	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		21,8	100		0,5	100		0,0	100		121162,8	100	11,3	100		144,9	100		976,5	100	In marcia
20:00		3,6	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,23	94		32,2	100		0,5	100		0,0	100		125153,7	100	10,9	100		145,2	100		982,1	100	In marcia
20:30		4,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,0	100		124562,9	100	11,1	100		144,7	100		977,3	100	In marcia
21:00		3,8	84		1,6	84		0,0	73		3,7	84		0,22	100		33,4	84		0,5	84		0,0	84		125442,5	100	10,9	84		144,8	100		978,2	100	In marcia
21:30		3,0	79		1,3	79		0,0	100		4,4	79		0,23	100		29,7	79		0,5	79		0,1	79		123930,3	100	11,1	79		145,0	100		976,2	100	In marcia
22:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		37,6	100		0,5	100		0,2	100		124274,5	100	11,2	100		145,5	10				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,1	100		126208,8	100		11,1	100		145,6	100		974,3	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,2	100		127493,3	100		11,1	100		145,9	100		975,4	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		128837,8	100		11,0	100		146,1	100		982,4	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		19,7	100		0,5	100		0,1	100		129318,5	100		11,1	100		145,9	100		977,8	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		18,3	100		0,5	100		0,2	100		126556,0	100		11,3	100		145,8	100		975,0	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		0,8	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		128437,8	100		11,1	100		146,0	100		974,8	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		34,0	100		0,5	100		0,2	100		126305,0	100		11,4	100		146,0	100		967,6	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		34,6	100		0,5	100		0,2	100		126501,7	100		11,3	100		146,2	100		969,9	100		in Betrieb
04:30		5,0	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		131111,1	100		11,0	100		145,9	100		978,4	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		0,7	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,0	100		124501,3	100		11,4	100		145,6	100		965,8	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,1	100		125776,7	100		11,3	100		145,9	100		965,1	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		0,0	100		129244,3	100		11,0	100		145,9	100		978,9	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		39,4	100		0,5	100		0,0	100		127397,0	100		11,3	100		145,7	100		973,6	100		in Betrieb
07:00		1,9	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		126391,4	100		11,3	100		145,6	100		973,0	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,0	100		125276,9	100		11,3	100		145,5	100		973,9	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		25,0	100		0,5	100		0,1	100		126223,1	100		11,2	100		145,4	100		978,5	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,3	100		127749,5	100		11,1	100		145,6	100		980,8	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,2	85		0,0	73		4,2	85		0,24	100		32,4	85		0,5	85		0,2	85		128969,6	100		10,8	85		146,2	100		979,1	100		in Betrieb
09:30		2,9	78		2,5	78		0,0	100		4,2	78		0,24	100		25,8	78		0,5	78		0,0	78		124445,1	100		11,4	78		145,5	100		965,9	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		122573,1	100		11,5	100		145,3	100		959,9	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,8	100		0,5	100		0,0	100		123698,3	100		11,4	100		145,4	100		966,3	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,0	100		124339,3	100		11,4	100		145,3	100		969,8	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		123471,9	100		11,4	100		145,2	100		974,4	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		29,9	100		0,5	100		0,1	100		125986,2	100		11,2	100		145,9	100		978,1	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		40,7	100		0,5	100		0,0	100		128629,0	100		10,9	100		145,8	100		979,6	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		127888,6	100		11,2	100		145,7	100		975,9	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		124786,8	100		11,3	100		145,6	100		970,1	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		125997,8	100		11,2	100		145,5	100		972,6	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		123125,4	100		11,4	100		145,4	100		965,9	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,2	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		125912,0	100		11,1	100		145,5	100		972,2	100		in Betrieb
15:30		5,1	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		121413,7	100		11,5	100		145,1	100		966,6	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		40,4	100		0,5	100		0,1	100		126921,1	100		11,0	100		146,0	100		974,4	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		25,9	98		0,5	100		0,0	100		125370,1	100		11,2	100		145,1	100		977,7	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,0	100		124217,3	100		11,3	100		145,0	100		973,2	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		6,1	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,0	100		124297,0	100		11,3	100		145,3	100		974,1	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		3,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		122362,0	100		11,4	100		145,4	100		969,0	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		124243,3	100		11,2	100		145,1	100		973,3	100		in Betrieb
19:00		1,6	100		0,5	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		23,8	100		0,5	100		0,0	100		125605,3	100		11,1	100		144,9	100		978,1	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		21,8	100		0,5	100		0,0	100		121162,8	100		11,3	100		144,9	100		976,5	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,23	94		32,2	100		0,5	100		0,0	100		125153,7	100		10,9	100		145,2	100		982,1	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,0	100		124562,9	100		11,1	100		144,7	100		977,3	100		in Betrieb
21:00		3,8	84		1,6	84		0,0	73		3,7	84		0,22	100		33,4	84		0,5	84		0,0	84		125442,5	100		10,9	84		144,8	100		978,2	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		1,3	79		0,0	100		4,4	79		0,23	100		29,7	79		0,5	79		0,1	7														