

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		3,5	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		38,1	100		0,4	100		0,1	100		125781,0	100		11,1	100		145,7	100		981,5	100	In marcia	
01:00		3,4	100		1,9	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		39,8	100		0,4	100		0,1	100		124784,0	100		11,1	100		145,7	100		982,5	100	In marcia	
01:30		2,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,7	100		0,4	100		0,2	100		125548,9	100		11,2	100		145,6	100		982,6	100	In marcia	
02:00		3,0	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,2	100		0,4	100		0,1	100		125716,1	100		11,1	100		145,8	100		981,9	100	In marcia	
02:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		23,3	100		0,4	100		0,2	100		126147,7	100		11,1	100		145,5	100		982,8	100	In marcia	
03:00		1,5	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		30,3	100		0,4	100		0,2	100		125796,9	100		11,2	100		145,7	100		980,4	100	In marcia	
03:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,4	100		0,4	100		0,2	100		126811,3	100		11,1	100		145,5	100		979,7	100	In marcia	
04:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	95		28,1	100		0,4	100		0,2	100		125458,3	100		11,2	100		146,0	100		977,8	100	In marcia	
04:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,2	100		126741,0	100		11,1	100		145,2	100		980,1	100	In marcia	
05:00		2,4	100		1,8	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		29,5	100		0,4	100		0,1	100		125936,4	100		11,2	100		145,8	100		976,1	100	In marcia	
05:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,3	100		0,4	100		0,1	100		127262,4	100		11,1	100		145,0	100		978,9	100	In marcia	
06:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,6	100		0,4	100		0,2	100		127186,9	100		11,2	100		145,5	100		975,8	100	In marcia	
06:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		30,9	100		0,4	100		0,1	100		126698,4	100		11,3	100		145,9	100		974,1	100	In marcia	
07:00		2,6	100		1,8	100		0,0	73		7,9	100		0,25	100		26,0	100		0,4	100		0,1	100		123035,6	100		11,6	100		145,9	100		961,2	100	In marcia	
07:30		4,0	100		2,1	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		23,1	100		0,4	100		0,2	100		122139,6	100		11,6	100		145,8	100		961,2	100	In marcia	
08:00		1,5	100		0,8	100		0,0	100		6,0	100		0,24	94		19,4	100		0,4	100		0,1	100		125262,3	100		11,3	100		145,7	100		974,3	100	In marcia	
08:30		1,8	100		0,8	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,1	100		124058,8	100		11,4	100		145,8	100		976,5	100	In marcia	
09:00		3,3	85		1,0	85		0,0	73		5,2	85		0,24	100		24,9	85		0,4	85		0,1	85		122570,8	100		11,5	85		145,5	100		973,2	100	In marcia	
09:30		5,6	78		1,2	78		0,0	100		5,7	78		0,24	100		39,0	78		0,4	78		0,2	78		123146,3	100		11,4	78		145,5	100		980,0	100	In marcia	
10:00		4,6	100		1,2	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		33,9	100		0,4	100		0,2	100		122459,2	100		11,4	100		145,3	100		974,4	100	In marcia	
10:30		3,7	100		1,0	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		35,3	100		0,4	100		0,2	100		124577,4	100		11,1	100		145,5	100		984,0	100	In marcia	
11:00		3,1	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,23	100		37,0	100		0,4	100		0,2	100		124409,2	100		11,1	100		145,4	100		984,0	100	In marcia	
11:30		4,3	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		34,0	100		0,4	100		0,3	100		125726,3	100		11,0	100		145,5	100		984,3	100	In marcia	
12:00		4,2	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		29,4	100		0,4	100		0,3	100		125918,8	100		11,0	100		145,7	100		986,7	100	In marcia	
12:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		28,9	100		0,4	100		0,2	100		126074,7	100		11,1	100		145,6	100		984,2	100	In marcia	
13:00		4,0	100		0,9	100		0,0	73		4,8	100		0,23	100		23,9	100		0,4	100		0,2	100		123569,3	100		11,3	100		145,5	100		979,6	100	In marcia	
13:30		4,2	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		23,7	100		0,4	100		0,3	100		125533,6	100		11,1	100		145,7	100		987,9	100	In marcia	
14:00		3,2	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		34,8	100		0,4	100		0,1	100		126350,6	100		11,0	100		145,9	100		984,1	100	In marcia	
14:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		41,0	100		0,4	100		0,3	100		126420,7	100		11,0	100		146,0	100		977,1	100	In marcia	
15:00		5,6	100		1,5	100		0,0	73		5,1	100		0,23	100		26,7	100		0,4	100		0,2	100		124944,4	100		11,1	100		145,6	100		982,6	100	In marcia	
15:30		4,2	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		23,8	100		0,4	100		0,2	100		126117,8	100		11,0	100		145,7	100		985,6	100	In marcia	
16:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		5,2	100		0,24	94		24,7	100		0,4	100		0,1	100		122306,8	100		11,3	100		145,9	100		980,6	100	In marcia	
16:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		25,6	100		0,4	100		0,1	100		125872,6	100		11,0	100		145,7	100		988,7	100	In marcia	
17:00		3,6	100		0,9	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		31,0	100		0,4	100		0,3	100		126299,2	100		10,8	100		146,1	100		996,6	100	In marcia	
17:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,2	100		124319,8	100		11,3	100		145,8	100		981,6	100	In marcia	
18:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		35,1	100		0,4	100		0,3	100		124642,2	100		11,1	100		145,7	100		984,4	100	In marcia	
18:30		5,1	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		26,6	100		0,4	100		0,2	100		123178,6	100		11,2	100		145,5	100		985,0	100	In marcia	
19:00		2,3	100		0,6	100		0,0	73		4,7	100		0,23	100		30,8	100		0,4	100		0,2	100		125768,8	100		11,0	100		145,8	100		991,6	100	In marcia	
19:30		1,8	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		44,2	100		0,4	100		0,3	100		125752,4	100		10,8	100		145,9	100		992,6	100	In marcia	
20:00		3,9	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		39,7	100		0,4	100		0,3	100		126328,4	100		11,0	100		145,7	100		981,6	100	In marcia	
20:30		4,6	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		36,6	100		0,4	100		0,3	100		127450,0	100		11,0	100		146,0	100		982,3	100	In marcia	
21:00		6,9	86		1,6	86		0,0	73		4,6	86		0,24	100		29,6	86		0,4	86		0,2	86		125086,6	100		11,3	86		146,0	100		979,0	100	In marcia	
21:30		3,1	78		1,0	78		0,0	100		4,8	78		0,24	100		31,4	78		0,4	78																	

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand	
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert
00:30		3,5	100		1,8	100	0,0	100	3,9	100	0,23	100	38,1	100	0,4	100	0,1	100	125781,0	100	11,1	100	145,7	100	981,5	100	in Betrieb	
01:00		3,4	100		1,9	100	0,0	73	3,8	100	0,24	100	39,8	100	0,4	100	0,1	100	124784,0	100	11,1	100	145,7	100	982,5	100	in Betrieb	
01:30		2,3	100		1,1	100	0,0	100	3,9	100	0,24	100	31,7	100	0,4	100	0,2	100	125548,9	100	11,2	100	145,6	100	982,6	100	in Betrieb	
02:00		3,0	100		2,0	100	0,0	100	4,0	100	0,24	100	29,2	100	0,4	100	0,1	100	125716,1	100	11,1	100	145,8	100	981,9	100	in Betrieb	
02:30		2,5	100		1,6	100	0,0	100	4,0	100	0,24	100	23,3	100	0,4	100	0,2	100	126147,7	100	11,1	100	145,5	100	982,8	100	in Betrieb	
03:00		1,5	100		1,3	100	0,0	73	3,7	100	0,24	100	30,3	100	0,4	100	0,2	100	125796,9	100	11,2	100	145,7	100	980,4	100	in Betrieb	
03:30		1,5	100		1,0	100	0,0	100	4,0	100	0,24	100	30,4	100	0,4	100	0,2	100	126811,3	100	11,1	100	145,5	100	979,7	100	in Betrieb	
04:00		2,2	100		1,6	100	0,0	100	3,6	100	0,24	95	28,1	100	0,4	100	0,2	100	125458,3	100	11,2	100	146,0	100	977,8	100	in Betrieb	
04:30		2,0	100		1,8	100	0,0	100	3,8	100	0,24	100	26,5	100	0,4	100	0,2	100	126741,0	100	11,1	100	145,2	100	980,1	100	in Betrieb	
05:00		2,4	100		1,8	100	0,0	73	3,9	100	0,24	100	29,5	100	0,4	100	0,1	100	125936,4	100	11,2	100	145,8	100	976,1	100	in Betrieb	
05:30		1,4	100		1,4	100	0,0	100	4,0	100	0,25	100	31,3	100	0,4	100	0,1	100	127262,4	100	11,1	100	145,0	100	978,9	100	in Betrieb	
06:00		1,7	100		1,7	100	0,0	100	4,1	100	0,24	100	29,6	100	0,4	100	0,2	100	127186,9	100	11,2	100	145,5	100	975,8	100	in Betrieb	
06:30		1,6	100		1,5	100	0,0	100	5,0	100	0,24	100	30,9	100	0,4	100	0,1	100	126698,4	100	11,3	100	145,9	100	974,1	100	in Betrieb	
07:00		2,6	100		1,8	100	0,0	73	7,9	100	0,25	100	26,0	100	0,4	100	0,1	100	123035,6	100	11,6	100	145,9	100	961,2	100	in Betrieb	
07:30		4,0	100		2,1	100	0,0	100	6,7	100	0,25	100	23,1	100	0,4	100	0,2	100	122139,6	100	11,6	100	145,8	100	961,2	100	in Betrieb	
08:00		1,5	100		0,8	100	0,0	100	6,0	100	0,24	94	19,4	100	0,4	100	0,1	100	125262,3	100	11,3	100	145,7	100	974,3	100	in Betrieb	
08:30		1,8	100		0,8	100	0,0	100	5,3	100	0,24	100	26,9	100	0,4	100	0,1	100	124058,8	100	11,4	100	145,8	100	976,5	100	in Betrieb	
09:00		3,3	85		1,0	85	0,0	73	5,2	85	0,24	100	24,9	85	0,4	85	0,1	85	122570,8	100	11,5	85	145,5	100	973,2	100	in Betrieb	
09:30		5,6	78		1,2	78	0,0	100	5,7	78	0,24	100	39,0	78	0,4	78	0,2	78	123146,3	100	11,4	78	145,5	100	980,0	100	in Betrieb	
10:00		4,6	100		1,2	100	0,0	100	5,6	100	0,24	100	33,9	100	0,4	100	0,2	100	122459,2	100	11,4	100	145,3	100	974,4	100	in Betrieb	
10:30		3,7	100		1,0	100	0,0	100	5,3	100	0,24	100	35,3	100	0,4	100	0,2	100	124577,4	100	11,1	100	145,5	100	984,0	100	in Betrieb	
11:00		3,1	100		0,8	100	0,0	73	4,9	100	0,23	100	37,0	100	0,4	100	0,2	100	124409,2	100	11,1	100	145,4	100	984,0	100	in Betrieb	
11:30		4,3	100		1,3	100	0,0	100	5,2	100	0,24	100	34,0	100	0,4	100	0,3	100	125726,3	100	11,0	100	145,5	100	984,3	100	in Betrieb	
12:00		4,2	100		1,1	100	0,0	100	4,8	100	0,24	94	29,4	100	0,4	100	0,3	100	125918,8	100	11,0	100	145,7	100	986,7	100	in Betrieb	
12:30		4,1	100		1,3	100	0,0	100	5,3	100	0,23	100	28,9	100	0,4	100	0,2	100	126074,7	100	11,1	100	145,6	100	984,2	100	in Betrieb	
13:00		4,0	100		0,9	100	0,0	73	4,8	100	0,23	100	23,9	100	0,4	100	0,2	100	123569,3	100	11,3	100	145,5	100	979,6	100	in Betrieb	
13:30		4,2	100		0,8	100	0,0	100	4,7	100	0,24	100	23,7	100	0,4	100	0,3	100	125533,6	100	11,1	100	145,7	100	987,9	100	in Betrieb	
14:00		3,2	100		0,8	100	0,0	100	4,8	100	0,24	100	34,8	100	0,4	100	0,1	100	126350,6	100	11,0	100	145,9	100	984,1	100	in Betrieb	
14:30		3,9	100		1,1	100	0,0	100	4,9	100	0,24	100	41,0	100	0,4	100	0,3	100	126420,7	100	11,0	100	146,0	100	977,1	100	in Betrieb	
15:00		5,6	100		1,5	100	0,0	73	5,1	100	0,23	100	26,7	100	0,4	100	0,2	100	124944,4	100	11,1	100	145,6	100	982,6	100	in Betrieb	
15:30		4,2	100		0,9	100	0,0	100	4,9	100	0,24	100	23,8	100	0,4	100	0,2	100	126117,8	100	11,0	100	145,7	100	985,6	100	in Betrieb	
16:00		3,3	100		0,7	100	0,0	100	5,2	100	0,24	94	24,7	100	0,4	100	0,1	100	122306,8	100	11,3	100	145,9	100	980,6	100	in Betrieb	
16:30		3,5	100		0,8	100	0,0	100	4,5	100	0,23	100	25,6	100	0,4	100	0,1	100	125872,6	100	11,0	100	145,7	100	988,7	100	in Betrieb	
17:00		3,6	100		0,9	100	0,0	73	4,4	100	0,24	100	31,0	100	0,4	100	0,3	100	126299,2	100	10,8	100	146,1	100	996,6	100	in Betrieb	
17:30		4,1	100		0,9	100	0,0	100	4,8	100	0,24	100	28,9	100	0,4	100	0,2	100	124319,8	100	11,3	100	145,8	100	981,6	100	in Betrieb	
18:00		4,2	100		1,0	100	0,0	100	4,7	100	0,24	100	35,1	100	0,4	100	0,3	100	124642,2	100	11,1	100	145,7	100	984,4	100	in Betrieb	
18:30		5,1	100		1,2	100	0,0	100	4,8	100	0,24	100	26,6	100	0,4	100	0,2	100	123178,6	100	11,2	100	145,5	100	985,0	100	in Betrieb	
19:00		2,3	100		0,6	100	0,0	73	4,7	100	0,23	100	30,8	100	0,4	100	0,2	100	125768,8	100	11,0	100	145,8	100	991,6	100	in Betrieb	
19:30		1,8	100		0,6	100	0,0	100	4,6	100	0,24	100	44,2	100	0,4	100	0,3	100	125752,4	100	10,8	100	145,9	100	992,6	100	in Betrieb	
20:00		3,9	100		1,5	100	0,0	100	4,4	100	0,24	94	39,7	100	0,4	100	0,3	100	126328,4	100	11,0	100	145,7	100	981,6	100	in Betrieb	
20:30		4,6	100		1,3	100	0,0	100	4,3	100	0,23	100	36,6	100	0,4	100	0,3	100	127450,0	100	11,0	100	146,0	100	982,3	100	in Betrieb	
21:00		6,9	86		1,6	86	0,0	73	4,6	86	0,24	100	29,6	86	0,4	86	0,2	86	125086,6	100	11,3	86	146,0	100	979,0	100	in Betrieb	
21:30		3,1	78		1,0	78	0,0	100	4,8	78	0,24	100	31,4	78	0,4	78	0,4	78	126262,4	100	11,1	78	146,4	100	982,5	100	in Betrieb	
22:00		3,7	100		1,4	100	0,0	100	4,5	100	0,24	100	30,3	100	0,4	100	0,4	100	127658,1	100	10,9	100	146,0	100	984,3	100	in Betrieb	
22:30		2,9	100		1,1	100	0,0	100	4,6	100	0,24	100	29,8	100	0,3	100	0,4	100	127804,9	100	11,1	100	146,3	100	982,7	100	in Betrieb	
23:00		3,6	100		1,5	100	0,0	73	4,6	100	0,24	100	29,3	100	0,4	100	0,4	100	126261,0	100	11,2	100	146,8	100	973,5	100	in Betrieb	
23:30		3,2	100		1,7	100	0,0	100	4,7	100	0,25	100	27,0	100	0,4	100	0,4	100	125966,8	100	11,2	100	146,3	100	974,4	100	in Betrieb	
24:00		2,9	100		1,4	100	0,0	100	4,8	100	0,24	94	25,1	100	0,3	100	0,5	100	128233,7	100	11,1	100	146,3	100	978,3	100	in Betrieb	
MIN		1,4			0,6		0		3,6		0,23		19,4		0,3		0,1		122139,6		10,8		145		961,2			
MAX		6,9			2,1		0		7,9		0,25		44,2		0,4		0,5		128233,7		11,6		146,8		996,6			
Grenzwert 1/2 h		200			60				100		30		400		20		60											
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7		0,4																					