

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,9	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		118381,4	100		11,3	100		144,9	100		959,0	100	In marcia
01:00		5,2	100		1,7	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		118844,1	100		11,3	100		144,7	100		959,6	100	In marcia
01:30		6,0	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		116437,6	100		11,4	100		144,7	100		950,7	100	In marcia
02:00		4,2	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,3	100		118164,6	100		11,3	100		144,6	100		953,8	100	In marcia
02:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		117765,3	100		11,3	100		144,6	100		957,1	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		116025,4	100		11,5	100		144,7	100		950,3	100	In marcia
03:30		4,8	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,3	100		116720,7	100		11,4	100		144,5	100		953,9	100	In marcia
04:00		3,0	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		32,3	100		0,3	100		0,3	100		114953,0	100		11,5	100		144,8	100		954,3	100	In marcia
04:30		5,7	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		117222,7	100		11,3	100		144,3	100		962,2	100	In marcia
05:00		4,2	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		117763,2	100		11,2	100		144,5	100		963,5	100	In marcia
05:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		119559,6	100		11,1	100		144,8	100		965,3	100	In marcia
06:00		4,6	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		116412,2	100		11,4	100		144,3	100		957,8	100	In marcia
06:30		3,1	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		115645,0	100		11,5	100		144,5	100		952,7	100	In marcia
07:00		3,5	100		0,9	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		116130,6	100		11,4	100		144,5	100		957,6	100	In marcia
07:30		4,9	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,3	100		118380,5	100		11,2	100		144,6	100		961,9	100	In marcia
08:00		4,1	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	95		27,8	100		0,3	100		0,3	100		115673,7	100		11,4	100		144,2	100		959,5	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,2	100		116940,8	100		11,3	100		144,2	100		964,6	100	In marcia
09:00		3,3	85		0,8	85		0,0	73		3,6	85		0,24	100		21,0	85		0,3	85		0,2	85		116169,0	100		11,3	85		144,6	100		965,9	100	In marcia
09:30		4,7	79		1,2	79		0,0	100		4,2	79		0,24	100		16,1	79		0,3	79		0,3	79		116361,8	100		11,3	79		144,1	100		966,4	100	In marcia
10:00		2,7	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		117126,2	100		11,2	100		144,6	100		967,1	100	In marcia
10:30		4,8	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		116145,2	100		11,3	100		144,4	100		964,1	100	In marcia
11:00		4,3	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		115867,0	100		11,3	100		144,3	100		963,3	100	In marcia
11:30		5,1	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		116540,5	100		11,2	100		143,6	100		965,8	100	In marcia
12:00		2,5	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		27,6	100		0,3	100		0,4	100		115214,3	100		11,3	100		144,1	100		963,0	100	In marcia
12:30		5,7	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		118171,5	100		11,1	100		144,4	100		969,8	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,4	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		114643,9	100		11,3	100		144,4	100		958,2	100	In marcia
13:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		116520,7	100		11,2	100		144,5	100		966,7	100	In marcia
14:00		4,0	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		30,5	100		0,2	100		0,5	100		118431,8	100		11,0	100		144,3	100		971,8	100	In marcia
14:30		5,0	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		115396,6	100		11,3	100		144,1	100		962,3	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,7	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,3	100		114474,6	100		11,4	100		144,0	100		967,1	100	In marcia
15:30		2,6	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		116259,1	100		11,2	100		144,2	100		970,1	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		34,4	100		0,3	100		0,4	100		117783,5	100		11,1	100		144,6	100		974,0	100	In marcia
16:30		4,7	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,4	100		114030,3	100		11,4	100		144,3	100		970,3	100	In marcia
17:00		3,3	100		0,6	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		114494,2	100		11,4	100		144,5	100		964,5	100	In marcia
17:30		6,0	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		35,5	100		0,3	100		0,3	100		115333,8	100		11,3	100		144,4	100		962,2	100	In marcia
18:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		116149,5	100		11,2	100		144,4	100		968,2	100	In marcia
18:30		3,4	100		0,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		115589,1	100		11,4	100		144,4	100		964,4	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,2	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		111935,9	100		11,7	100		144,2	100		960,4	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,4	100		115638,7	100		11,4	100		144,7	100		966,2	100	In marcia
20:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		36,0	100		0,3	100		0,2	100		114233,1	100		11,4	100		144,2	100		966,4	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		37,1	100		0,3	100		0,1	100		113353,6	100		11,5	100		144,3	100		970,5	100	In marcia
21:00		5,2	84		1,8	84		0,0	73		4,2	84		0,24	100		34,4	84		0,3	84		0,3	84		115454,2	100		11,3	84		144,7	100		976,4	100	In marcia
21:30		5,6	79		1,8	79		0,0	100		4,2	79		0,23	100		35,0	79		0,3	79		0,0	79		114381,9	100		11,3	79		144,3	100		967,3	100	In marcia
22:																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage						
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		3,9	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		11,3	100		144,9	100		959,0	100	in Betrieb
01:00		5,2	100		1,7	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		11,3	100		144,7	100		959,6	100	in Betrieb
01:30		6,0	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		11,4	100		144,7	100		950,7	100	in Betrieb
02:00		4,2	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		11,3	100		144,6	100		953,8	100	in Betrieb
02:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		11,3	100		144,6	100		957,1	100	in Betrieb
03:00		2,2	100		0,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		11,5	100		144,7	100		950,3	100	in Betrieb
03:30		4,8	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		11,4	100		144,5	100		953,9	100	in Betrieb
04:00		3,0	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		32,3	100		0,3	100		11,5	100		144,8	100		954,3	100	in Betrieb
04:30		5,7	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		11,3	100		144,3	100		962,2	100	in Betrieb
05:00		4,2	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		11,2	100		144,5	100		963,5	100	in Betrieb
05:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		11,1	100		144,8	100		965,3	100	in Betrieb
06:00		4,6	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		11,4	100		144,3	100		957,8	100	in Betrieb
06:30		3,1	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		11,5	100		144,5	100		952,7	100	in Betrieb
07:00		3,5	100		0,9	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		11,4	100		144,5	100		957,6	100	in Betrieb
07:30		4,9	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		11,2	100		144,6	100		961,9	100	in Betrieb
08:00		4,1	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	95		27,8	100		0,3	100		11,4	100		144,2	100		959,5	100	in Betrieb
08:30		3,5	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		11,3	100		144,2	100		964,6	100	in Betrieb
09:00		3,3	85		0,8	85		0,0	73		3,6	85		0,24	100		21,0	85		0,3	85		11,3	85		144,6	100		965,9	100	in Betrieb
09:30		4,7	79		1,2	79		0,0	100		4,2	79		0,24	100		16,1	79		0,3	79		11,3	79		144,1	100		966,4	100	in Betrieb
10:00		2,7	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		29,7	100		0,3	100		11,2	100		144,6	100		967,1	100	in Betrieb
10:30		4,8	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		11,3	100		144,4	100		964,1	100	in Betrieb
11:00		4,3	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		11,3	100		144,3	100		963,3	100	in Betrieb
11:30		5,1	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		11,2	100		143,6	100		965,8	100	in Betrieb
12:00		2,5	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		27,6	100		0,3	100		11,3	100		144,1	100		963,0	100	in Betrieb
12:30		5,7	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		11,1	100		144,4	100		969,8	100	in Betrieb
13:00		2,1	100		0,4	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		11,3	100		144,4	100		958,2	100	in Betrieb
13:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		29,1	100		0,3	100		11,2	100		144,5	100		966,7	100	in Betrieb
14:00		4,0	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		30,5	100		0,2	100		11,0	100		144,3	100		971,8	100	in Betrieb
14:30		5,0	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		11,3	100		144,1	100		962,3	100	in Betrieb
15:00		4,0	100		0,7	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		11,4	100		144,0	100		967,1	100	in Betrieb
15:30		2,6	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		11,2	100		144,2	100		970,1	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		34,4	100		0,3	100		11,1	100		144,6	100		974,0	100	in Betrieb
16:30		4,7	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		11,4	100		144,3	100		970,3	100	in Betrieb
17:00		3,3	100		0,6	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		11,4	100		144,5	100		964,5	100	in Betrieb
17:30		6,0	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		35,5	100		0,3	100		11,3	100		144,4	100		962,2	100	in Betrieb
18:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		31,4	100		0,3	100		11,2	100		144,4	100		968,2	100	in Betrieb
18:30		3,4	100		0,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		11,4	100		144,4	100		964,4	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		0,2	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		21,1	100		0,3	100		11,7	100		144,2	100		960,4	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		11,4	100		144,7	100		966,2	100	in Betrieb
20:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		36,0	100		0,3	100		11,4	100		144,2	100		966,4	100	in Betrieb
20:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		37,1	100		0,3	100		11,5	100		144,3	100		970,5	100	in Betrieb
21:00		5,2	84		1,8	84		0,0	73		4,2	84		0,24	100		34,4	84		0,3	84		11,3	84		144,7	100		976,4	100	in Betrieb
21:30		5,6	79		1,8	79		0,0	100		4,2	79		0,23	100		35,0	79		0,3	79		11,3	79		144,3	100		967,3	100	in Betrieb
22:00		3,7	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		30,9	100		0,3	100		11,2	100		144,1	100		968,8	100	in Betrieb
22:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		11,5	100		144,2	100		965,7	100	in Betrieb
23:00		3,9	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		11,3	100		144,2	100		967,5	100	in Betrieb
23:30		3,9	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		11,2	100		144,3	100		970,0	100	in Betrieb
24:00		4,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		28,4	100		0,3	100		11,2	100		144,1	100		971,8	100	in Betrieb
MIN		1,3			0,1			0			3,5			0,22			16,1			0,2			11			143,6			950,3		
MAX		6			1,8			0			4,7			0,25			37,1			0,3			11,7			144,9			976,4		
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20			60								
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5			1,0/0,6								
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00			99,98									100,00	</																