

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/04/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,0	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		114876,6	100		11,3	100		144,2	100		968,9	100	In marcia
01:00		5,3	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		115768,7	100		11,2	100		144,2	100		972,8	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		21,2	100		0,3	100		0,0	100		112229,3	100		11,5	100		144,3	100		962,1	100	In marcia
02:00		3,7	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		21,2	100		0,2	100		0,0	100		116348,6	100		11,1	100		144,0	100		977,5	100	In marcia
02:30		3,7	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		114704,2	100		11,3	100		144,2	100		971,6	100	In marcia
03:00		3,2	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		114609,2	100		11,3	100		144,0	100		973,8	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		114712,7	100		11,3	100		144,0	100		974,0	100	In marcia
04:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		36,3	100		0,3	100		0,0	100		115982,9	100		11,2	100		144,1	100		978,3	100	In marcia
04:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		40,4	100		0,3	100		0,0	100		115432,2	100		11,2	100		144,0	100		979,1	100	In marcia
05:00		4,3	100		2,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		31,8	100		0,2	100		0,0	100		115641,0	100		11,1	100		143,7	100		978,9	100	In marcia
05:30		2,5	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		117337,0	100		11,1	100		144,3	100		977,7	100	In marcia
06:00		3,9	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,0	100		115169,7	100		11,3	100		144,1	100		972,6	100	In marcia
06:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		115334,0	100		11,3	100		144,1	100		967,5	100	In marcia
07:00		4,6	100		1,0	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		20,2	100		0,3	100		0,0	100		115730,7	100		11,2	100		144,0	100		972,0	100	In marcia
07:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		115462,3	100		11,2	100		144,0	100		970,0	100	In marcia
08:00		4,5	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		25,1	100		0,3	100		0,0	100		115765,3	100		11,2	100		144,0	100		976,5	100	In marcia
08:30		4,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		116140,2	100		11,2	100		144,1	100		972,3	100	In marcia
09:00		3,9	85		0,9	85		0,0	73		3,7	85		0,23	100		31,2	85		0,3	85		0,0	85		117399,0	100		11,0	85		144,2	100		978,1	100	In marcia
09:30		4,5	78		0,9	78		0,0	100		4,2	78		0,24	100		29,2	78		0,3	78		0,0	78		113572,6	100		11,4	78		143,8	100		967,9	100	In marcia
10:00		3,9	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		29,1	100		0,2	100		0,1	100		116925,4	100		11,1	100		144,3	100		977,2	100	In marcia
10:30		4,6	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		115562,4	100		11,2	100		143,9	100		972,3	100	In marcia
11:00		3,0	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		115692,2	100		11,2	100		144,1	100		973,5	100	In marcia
11:30		4,7	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		33,9	100		0,3	100		0,0	100		115976,2	100		11,2	100		144,1	100		975,6	100	In marcia
12:00		3,8	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		37,1	100		0,3	100		0,0	100		115302,2	100		11,3	100		144,5	100		973,3	100	In marcia
12:30		5,0	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		23,1	100		0,2	100		0,0	100		117358,2	100		11,1	100		144,0	100		980,6	100	In marcia
13:00		2,0	100		0,4	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,0	100		114438,5	100		11,4	100		143,9	100		974,2	100	In marcia
13:30		4,4	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		115395,7	100		11,3	100		144,4	100		971,4	100	In marcia
14:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		113178,9	100		11,4	100		144,0	100		969,7	100	In marcia
14:30		4,7	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		29,7	100		0,2	100		0,0	100		116477,1	100		11,1	100		144,1	100		978,1	100	In marcia
15:00		4,1	100		0,6	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		113945,6	100		11,4	100		144,2	100		972,1	100	In marcia
15:30		4,6	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		41,4	100		0,3	100		0,0	100		115698,8	100		11,4	100		144,6	100		970,3	100	In marcia
16:00		4,9	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		31,2	100		0,3	100		0,0	100		115077,7	100		11,4	100		144,4	100		969,1	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		117966,0	100		11,2	100		144,4	100		980,4	100	In marcia
17:00		1,5	100		0,1	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		115258,3	100		11,4	100		144,2	100		980,4	100	In marcia
17:30		3,6	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		116382,3	100		11,2	100		144,8	100		976,1	100	In marcia
18:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		115562,4	100		11,4	100		144,4	100		976,5	100	In marcia
18:30		4,8	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,0	100		113698,6	100		11,5	100		144,2	100		972,8	100	In marcia
19:00		3,4	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		116172,8	100		11,2	100		144,3	100		978,0	100	In marcia
19:30		4,1	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		115076,4	100		11,4	100		144,2	100		978,3	100	In marcia
20:00		4,4	100		0,6	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		29,2	100		0,3	100		0,0	100		114993,9	100		11,3	100		144,5	100		969,6	100	In marcia
20:30		2,8	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		115101,3	100		11,3	100		143,9	100		977,1	100	In marcia
21:00		5,3	84		0,4	84		0,0	73		4,3	84		0,23	100		20,3	84		0,2	84		0,0	84		115901,5	100		11,2	84		144,1	100		970,2	100	In marcia
21:30		4,5	79		0,6	79		0,0	100		4,2	79		0,24	100		22,7	79		0,2	79		0,5	79		115653,2	100		11,2	79		143,9	100		968,8	100	In marcia
22:00		3,6																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,0	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		114876,6	100		11,3	100		144,2	100		968,9	100		in Betrieb
01:00		5,3	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		115768,7	100		11,2	100		144,2	100		972,8	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		21,2	100		0,3	100		0,0	100		112229,3	100		11,5	100		144,3	100		962,1	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		21,2	100		0,2	100		0,0	100		116348,6	100		11,1	100		144,0	100		977,5	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		114704,2	100		11,3	100		144,2	100		971,6	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		114609,2	100		11,3	100		144,0	100		973,8	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		114712,7	100		11,3	100		144,0	100		974,0	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		36,3	100		0,3	100		0,0	100		115982,9	100		11,2	100		144,1	100		978,3	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		40,4	100		0,3	100		0,0	100		115432,2	100		11,2	100		144,0	100		979,1	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		2,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		31,8	100		0,2	100		0,0	100		115641,0	100		11,1	100		143,7	100		978,9	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		117337,0	100		11,1	100		144,3	100		977,7	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,0	100		115169,7	100		11,3	100		144,1	100		972,6	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		115334,0	100		11,3	100		144,1	100		967,5	100		in Betrieb
07:00		4,6	100		1,0	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		20,2	100		0,3	100		0,0	100		115730,7	100		11,2	100		144,0	100		972,0	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		115462,3	100		11,2	100		144,0	100		970,0	100		in Betrieb
08:00		4,5	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		25,1	100		0,3	100		0,0	100		115765,3	100		11,2	100		144,0	100		976,5	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		116140,2	100		11,2	100		144,1	100		972,3	100		in Betrieb
09:00		3,9	85		0,9	85		0,0	73		3,7	85		0,23	100		31,2	85		0,3	85		0,0	85		117399,0	100		11,0	85		144,2	100		978,1	100		in Betrieb
09:30		4,5	78		0,9	78		0,0	100		4,2	78		0,24	100		29,2	78		0,3	78		0,0	78		115372,6	100		11,4	78		143,8	100		967,9	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		29,1	100		0,2	100		0,1	100		116925,4	100		11,1	100		144,3	100		977,2	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		115562,4	100		11,2	100		143,9	100		972,3	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		115692,2	100		11,2	100		144,1	100		973,5	100		in Betrieb
11:30		4,7	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		33,9	100		0,3	100		0,0	100		115976,2	100		11,2	100		144,1	100		975,6	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		37,1	100		0,3	100		0,0	100		115302,2	100		11,3	100		144,5	100		973,3	100		in Betrieb
12:30		5,0	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		23,1	100		0,2	100		0,0	100		117358,2	100		11,1	100		144,0	100		980,6	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		0,4	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,0	100		114438,5	100		11,4	100		143,9	100		974,2	100		in Betrieb
13:30		4,4	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		115395,7	100		11,3	100		144,4	100		971,4	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		113178,9	100		11,4	100		144,0	100		969,7	100		in Betrieb
14:30		4,7	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		29,7	100		0,2	100		0,0	100		116477,1	100		11,1	100		144,1	100		978,1	100		in Betrieb
15:00		4,1	100		0,6	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		113945,6	100		11,4	100		144,2	100		972,1	100		in Betrieb
15:30		4,6	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		41,4	100		0,3	100		0,0	100		115698,8	100		11,4	100		144,6	100		970,3	100		in Betrieb
16:00		4,9	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		31,2	100		0,3	100		0,0	100		115077,7	100		11,4	100		144,4	100		969,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		117966,0	100		11,2	100		144,4	100		980,4	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		0,1	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		115258,3	100		11,4	100		144,2	100		980,4	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		116382,3	100		11,2	100		144,8	100		976,1	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		115562,4	100		11,4	100		144,4	100		976,5	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,0	100		113698,6	100		11,5	100		144,2	100		972,8	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		116172,8	100		11,2	100		144,3	100		978,0	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		115076,4	100		11,4	100		144,2	100		978,3	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		0,6	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		29,2	100		0,3	100		0,0	100		114993,9	100		11,3	100		144,5	100		969,6	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		115101,3	100		11,3	100		143,9	100		977,1	100		in Betrieb
21:00		5,3	84		0,4	84		0,0	73		4,3	84		0,23	100		20,3	84		0,2	84		0,0	84		115901,5	100		11,2	84		144,1	100		970,2	100		in Betrieb
21:30		4,5	79		0,6	79		0,0	100		4,2	79		0,24	100		22,7	79		0,2	79		0,5	79														